

#33679#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 1)
5774

Заводской номер счётчика 5119	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2179,547	2164,871	14.676

Подпись исполнителя



#33678#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5774
 Порядковый номер 8912
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5119
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,9	18,4	0	0,09	0,3	0
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,3	17,8	0	0,09	0,3	0
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,2	17,7	0	0,09	0,3	0
27.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,5	17,9	0	0,09	0,3	0
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,7	18,1	0	0,09	0,3	0
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,7	18,2	0	0,09	0,3	0
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,8	18,2	0	0,09	0,3	0
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,5	18,1	0	0,09	0,3	0
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	524288	2	18,3	17,8	0	0,09	0,3	0
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19,53	4,47	524288	32774	18,5	18,2	0	0,09	0,26	0
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	23,95	0,05	0	32774	18,3	18	0	0,18	0,18	0
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	17,9	17,5	0	0,2	0,22	0
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	17,4	16,9	0	0,17	0,18	0
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	17,2	16,8	0	0,15	0,17	0
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	16,2	15,8	0	0,14	0,15	0
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	15,5	15	0	0,13	0,14	0
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	15,4	14,8	0	0,12	0,13	0
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2	15,5	14,9	0	0,12	0,13	0
12.10.2023	-	0,146	0	3,782	0	0	3,705	0	0	23,98	0,02	0	32774	67,2	18,3	0	0,15	0,14	0
13.10.2023	-	0,567	0	16,02	0	0	15,681	0	0	24	0	0	0	68,4	32,2	0	0,25	0,21	0
14.10.2023	-	0,544	0	15,322	0	0	14,996	0	0	24	0	0	0	68,7	32,4	0	0,26	0,23	0
15.10.2023	-	0,529	0	15,082	0	0	14,767	0	0	24	0	0	0	67,9	32,1	0	0,26	0,23	0
16.10.2023	-	0,541	0	15,33	0	0	15,009	0	0	24	0	0	0	68	31,9	0	0,24	0,22	0
17.10.2023	-	0,994	0	42,22	0	0	41,319	0	0	24	0	0	0	68,7	36,2	0	0,25	0,23	0
18.10.2023	-	1,907	0	118,205	0	0	115,717	0	0	24	0	0	0	68,2	51,7	0	0,25	0,23	0
19.10.2023	-	1,882	0	116,423	0	0	113,94	0	0	24	0	0	0	68,7	52,2	0	0,25	0,23	0
20.10.2023	-	1,995	0	115,443	0	0	112,814	0	0	24	0	0	0	71,2	53,5	0	0,25	0,23	0
21.10.2023	-	1,97	0	117,253	0	0	114,609	0	0	24	0	0	0	70,8	53,6	0	0,25	0,23	0
22.10.2023	-	1,821	0	120,848	0	0	118,273	0	0	24	0	0	0	68,6	53,3	0	0,26	0,24	0
23.10.2023	-	1,778	0	121,648	0	0	119,044	0	0	24	0	0	0	68,8	53,9	0	0,25	0,23	0
Итого:	-	14,674	0	817,576	0	0	799,874	0	0	715,46	4,54	-	-	38,13	27,05	0	0,17	0,23	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 715,46 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2023	2164,871	100469,766	480	480	98027,305	476,471	455,048	47404,05	768	5907,18	0
23.10.2023	2179,547	101287,344	480	480	98827,18	476,471	455,048	48119,52	1483,47	5911,72	4,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения