

#5214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 5774
Порядковый номер 8912
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5119
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,054	0	2,03	0	0	1,986	0	0	5,53	18,47	262144	32774	69,6	21,7	0	0,43	0,05	0	-
06.10.2022	0,688	0	32,308	0	0	31,555	0	0	13,5	10,5	0	32774	72,2	34,1	0	0,19	0,16	0	-
07.10.2022	1,741	0	87,02	0	0	84,971	0	0	24	0	0	0	72,7	52,2	0	0,43	0,4	0	-
08.10.2022	1,682	0	83,39	0	0	81,43	0	0	24	0	0	0	72,6	51,9	0	0,42	0,4	0	-
09.10.2022	1,66	0	80,833	0	0	78,927	0	0	24	0	0	0	72,7	51,7	0	0,45	0,43	0	-
10.10.2022	1,615	0	78,688	0	0	76,836	0	0	24	0	0	0	72,6	51,6	0	0,44	0,43	0	-
11.10.2022	1,582	0	79,418	0	0	77,583	0	0	24	0	0	0	71,9	51,5	0	0,45	0,43	0	-
12.10.2022	0,92	0	43,615	0	0	42,584	0	0	24	0	0	0	72,8	43,2	0	0,45	0,43	0	-
13.10.2022	0,459	0	14,305	0	0	13,974	0	0	24	0	0	0	72	31,6	0	0,45	0,43	0	-
14.10.2022	1,597	0	75,79	0	0	74,006	0	0	24	0	0	0	72,7	51,1	0	0,45	0,43	0	-
15.10.2022	1,578	0	77,113	0	0	75,293	0	0	24	0	0	0	72,8	51,8	0	0,45	0,43	0	-
16.10.2022	1,535	0	77,643	0	0	75,806	0	0	24	0	0	0	72,9	52,6	0	0,45	0,43	0	-
17.10.2022	1,134	0	50,828	0	0	49,628	0	0	24	0	0	0	72,8	47,8	0	0,46	0,43	0	-
18.10.2022	0,855	0	29,055	0	0	28,375	0	0	24	0	0	0	72,5	42,3	0	0,46	0,42	0	-
19.10.2022	0,851	0	28,038	0	0	27,387	0	0	24	0	0	0	72,1	41	0	0,46	0,43	0	-
20.10.2022	0,858	0	27,483	0	0	26,843	0	0	24	0	0	0	72,2	40,2	0	0,45	0,43	0	-
21.10.2022	0,852	0	26,433	0	0	25,82	0	0	24	0	0	0	72,1	39,1	0	0,45	0,43	0	-
22.10.2022	0,867	0	26,795	0	0	26,17	0	0	24	0	0	0	72,3	39,2	0	0,45	0,43	0	-
23.10.2022	0,867	0	27,318	0	0	26,68	0	0	24	0	0	0	72,3	39,8	0	0,45	0,43	0	-
Итого:	21,395	0	948,103	0	0	925,854	0	0	427,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,395																		

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 427,03

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	1865,617	88046,867	480	480	85911,359	476,471	455,048	39220,25	91,82	5594,92	652,2
23.10.2022	1887,016	88994,969	480	480	86837,219	476,471	455,048	39647,28	518,85	5623,88	681,17

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2022 11:01:25