

#5194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 5774
Порядковый номер 8913
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5138
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 1,89 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 67,625 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 45,6 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 1,804 | 0 | 69,86 | 0 | 0 | 68,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 45,2 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 1,768 | 0 | 69,065 | 0 | 0 | 67,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 44,8 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 1,826 | 0 | 71,29 | 0 | 0 | 69,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12288 | 32768 | 71,7 | 45,5 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 1,798 | 0 | 71,405 | 0 | 0 | 69,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 44,8 | 0 | 0,24 | 0,26 | 0 | 3 |
| 29.01.2022 | 1,796 | 0 | 70,78 | 0 | 0 | 69,182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 44,9 | 0 | 0,24 | 0,26 | 0 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 1,794 | 0 | 70,105 | 0 | 0 | 68,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 44,6 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 1,839 | 0 | 69,6 | 0 | 0 | 67,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 44,8 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 1,866 | 0 | 69,54 | 0 | 0 | 67,888 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 45,4 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 02.02.2022 | 1,904 | 0 | 70,105 | 0 | 0 | 68,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 45,8 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 03.02.2022 | 1,927 | 0 | 70,155 | 0 | 0 | 68,437 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 46 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 04.02.2022 | 1,873 | 0 | 70,805 | 0 | 0 | 69,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 45,8 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 05.02.2022 | 1,806 | 0 | 71,18 | 0 | 0 | 69,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 45,3 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | - |
| 06.02.2022 | 1,787 | 0 | 70,7 | 0 | 0 | 69,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 45,2 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 07.02.2022 | 1,777 | 0 | 70,4 | 0 | 0 | 68,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45,2 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 08.02.2022 | 1,784 | 0 | 70,37 | 0 | 0 | 68,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45,1 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 09.02.2022 | 1,765 | 0 | 71,36 | 0 | 0 | 69,772 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 45 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | - |
| 10.02.2022 | 1,751 | 0 | 71,29 | 0 | 0 | 69,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 45,1 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | - |
| 11.02.2022 | 1,758 | 0 | 70,605 | 0 | 0 | 69,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 45,1 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 12.02.2022 | 1,844 | 0 | 70,17 | 0 | 0 | 68,516 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 45,6 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | - |
| 13.02.2022 | 1,876 | 0 | 70,535 | 0 | 0 | 68,843 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 46 | 0 | 0,24 | 0,27 | 0 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 1,825 | 0 | 71,406 | 0 | 0 | 69,746 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 45,8 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | 4 |
| 15.02.2022 | 1,744 | 0 | 71,415 | 0 | 0 | 69,846 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 44,9 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 1,751 | 0 | 72,18 | 0 | 0 | 70,587 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45,2 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 1,716 | 0 | 71,811 | 0 | 0 | 70,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 45,2 | 0 | 0,25 | 0,27 | 0 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 1,826 | 0 | 75,216 | 0 | 0 | 73,521 | 0 | 0 | 23,92 | 0,08 | 0 | 32774 | 70,9 | 46 | 0 | 0,36 | 0,38 | 0 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 1,888 | 0 | 79,226 | 0 | 0 | 77,424 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 46,9 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 1,888 | 0 | 78,291 | 0 | 0 | 76,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 46,9 | 0 | 0,46 | 0,47 | 0 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 1,927 | 0 | 81,056 | 0 | 0 | 79,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 47,6 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 1,954 | 0 | 79,156 | 0 | 0 | 77,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,5 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 1,981 | 0 | 80,711 | 0 | 0 | 78,803 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,7 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | - |
| Итого: | 56,733 | 0 | 2239,088 | 0 | 0 | 2187,626 | 0 | 0 | 743,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 56,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,92

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.01.2022 | 2007,463 | 89703,859 | 480 | 480 | 87563,875 | 476,466 | 455,035 | 34097,17 | 768 | 4984,87 | 0 |
| 23.02.2022 | 2064,195 | 91942,953 | 480 | 480 | 89751,5 | 476,466 | 455,035 | 34841,08 | 1511,92 | 4984,95 | 0,08 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2022 7:56:23