

#5193#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 5774
Порядковый номер 8913
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5138
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 1,939 | 0 | 80,851 | 0 | 0 | 78,98 | 0 | 0 | 23,8 | 0,2 | 786433 | 32768 | 72 | 47,6 | 0 | 0,47 | 0,46 | 0 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 1,929 | 0 | 82,406 | 0 | 0 | 80,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 47,5 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 1,932 | 0 | 81,966 | 0 | 0 | 80,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 47,4 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 2,035 | 0 | 80,971 | 0 | 0 | 79,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 48,1 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 2,099 | 0 | 82,781 | 0 | 0 | 80,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 2,094 | 0 | 82,316 | 0 | 0 | 80,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 49 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 2,061 | 0 | 81,766 | 0 | 0 | 79,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 48,7 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 2,026 | 0 | 82,696 | 0 | 0 | 80,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 48,4 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 1,989 | 0 | 82,281 | 0 | 0 | 80,346 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 47,9 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 2,108 | 0 | 81,766 | 0 | 0 | 79,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 48,8 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 2,153 | 0 | 82,191 | 0 | 0 | 80,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49,1 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 2,108 | 0 | 82,011 | 0 | 0 | 79,965 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48,7 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 2,039 | 0 | 82,281 | 0 | 0 | 80,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 48,1 | 0 | 0,47 | 0,46 | 0 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 2,01 | 0 | 81,501 | 0 | 0 | 79,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 47,7 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 2,119 | 0 | 81,141 | 0 | 0 | 79,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 48,4 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 2,162 | 0 | 82,201 | 0 | 0 | 80,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 49,1 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 2,094 | 0 | 82,611 | 0 | 0 | 80,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 48,6 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 1,999 | 0 | 81,666 | 0 | 0 | 79,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 47,7 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 |
| 14.03.2022 | 1,948 | 0 | 81,401 | 0 | 0 | 79,526 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 47,3 | 0 | 0,46 | 0,46 | 0 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 1,914 | 0 | 81,436 | 0 | 0 | 79,587 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 47,2 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 1,921 | 0 | 81,641 | 0 | 0 | 79,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 47,2 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 1,952 | 0 | 83,091 | 0 | 0 | 81,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 47,7 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 1,936 | 0 | 82,936 | 0 | 0 | 81,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 47,6 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 1,574 | 0 | 84,345 | 0 | 0 | 82,749 | 0 | 0 | 20,65 | 3,35 | 786433 | 32774 | 63,9 | 42,6 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 2,814 | 0 | 174,221 | 0 | 0 | 170,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 55,8 | 0 | 0,43 | 0,45 | 0 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 2,775 | 0 | 177,936 | 0 | 0 | 173,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 56,8 | 0 | 0,44 | 0,45 | 0 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 2,73 | 0 | 180,13 | 0 | 0 | 175,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 57,2 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 2,705 | 0 | 180,13 | 0 | 0 | 175,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 57,2 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | - |
| Итого: | 59,165 | 0 | 2682,67 | 0 | 0 | 2619,103 | 0 | 0 | 668,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 59,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 668,45

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.02.2022 | 2064,195 | 91942,953 | 480 | 480 | 89751,5 | 476,466 | 455,035 | 34841,08 | 767,92 | 4984,95 | 0,08 |
| 23.03.2022 | 2123,363 | 94625,609 | 480 | 480 | 92370,602 | 476,466 | 455,035 | 35509,53 | 1436,37 | 4988,5 | 3,63 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:05:42