

# #116430#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774  
Адрес потребителя Комсомольская 14-14а, Калининград  
Номер абонента 5774  
Порядковый номер 9056  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20124593  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	7,63	0	74,148	0	0	72,37	0	0	24	0	0	0	73,3	48,1	0,31	0,24	-
25.01.2025	7,32	0	76,708	0	0	74,965	0	0	24	0	0	0	71	47,7	0,32	0,25	-
26.01.2025	6,828	0	75,217	0	0	73,609	0	0	24	0	0	0	68,8	46,6	0,31	0,24	-
27.01.2025	6,979	0	76,371	0	0	74,699	0	0	24	0	0	0	69,6	47,3	0,32	0,24	-
28.01.2025	6,844	0	77,288	0	0	75,615	0	0	24	0	0	0	69,2	47,6	0,32	0,24	-
29.01.2025	6,819	0	77,375	0	0	75,71	0	0	24	0	0	0	69	47,5	0,32	0,24	-
30.01.2025	6,876	0	77,139	0	0	75,469	0	0	24	0	0	0	69,2	47,5	0,32	0,24	-
31.01.2025	7,077	0	75,648	0	0	73,959	0	0	24	0	0	0	70,4	47,6	0,31	0,24	-
01.02.2025	7,484	0	75,023	0	0	73,259	0	0	24	0	0	0	72,4	48	0,31	0,24	-
02.02.2025	7,968	0	76,373	0	0	74,471	0	0	24	0	0	0	74,9	49,4	0,32	0,24	-
03.02.2025	7,991	0	75,078	0	0	73,185	0	0	24	0	0	0	75,3	49,3	0,31	0,24	-
04.02.2025	7,683	0	75,571	0	0	73,744	0	0	24	0	0	0	73,5	48,7	0,31	0,24	-
05.02.2025	7,714	0	74,805	0	0	73	0	0	24	0	0	0	73,5	48,3	0,31	0,24	-
06.02.2025	7,506	0	76,288	0	0	74,521	0	0	24	0	0	0	71,9	47,8	0,32	0,24	-
07.02.2025	7,957	0	75,355	0	0	73,485	0	0	24	0	0	0	74,7	48,8	0,31	0,24	-
08.02.2025	8,797	0	74,249	0	0	72,193	0	0	24	0	0	0	79,5	50,4	0,31	0,24	-
09.02.2025	9,079	0	73,623	0	0	71,494	0	0	24	0	0	0	81,5	51,2	0,31	0,24	-
10.02.2025	9,207	0	71,844	0	0	69,714	0	0	24	0	0	0	82,6	51,1	0,3	0,24	-
11.02.2025	9,132	0	69,571	0	0	67,521	0	0	24	0	0	0	82,3	50,1	0,3	0,24	-
12.02.2025	9,178	0	70,283	0	0	68,219	0	0	24	0	0	0	82,1	50	0,3	0,24	-
13.02.2025	9,129	0	72,363	0	0	70,269	0	0	24	0	0	0	81,4	50,4	0,31	0,24	-
14.02.2025	9,003	0	73,59	0	0	71,5	0	0	24	0	0	0	80,6	50,6	0,31	0,24	-
15.02.2025	9,019	0	73,814	0	0	71,713	0	0	24	0	0	0	80,7	50,7	0,31	0,24	-
16.02.2025	9,055	0	72,692	0	0	70,58	0	0	24	0	0	0	81,7	51,1	0,31	0,24	-
17.02.2025	8,896	0	72,53	0	0	70,481	0	0	24	0	0	0	80,4	50,3	0,31	0,24	-
18.02.2025	8,728	0	74,06	0	0	72,011	0	0	24	0	0	0	79,4	50,5	0,31	0,24	-
19.02.2025	8,711	0	74,451	0	0	72,396	0	0	24	0	0	0	79,3	50,6	0,31	0,24	-
20.02.2025	9,088	0	73,095	0	0	70,962	0	0	24	0	0	0	81,9	51,4	0,31	0,24	-
21.02.2025	8,805	0	73,105	0	0	71,049	0	0	24	0	0	0	80,2	50,6	0,31	0,24	-
22.02.2025	8,282	0	74,873	0	0	72,918	0	0	24	0	0	0	76,8	49,7	0,31	0,24	-
23.02.2025	7,905	0	72,877	0	0	71,053	0	0	24	0	0	0	75,1	48,5	0,31	0,24	-
Итого:	252,69	0	2305,407	0	0	2246,134	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,354																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	647,368	6548,002	0	0	6393,749	0	0	2074	437
23.02.2025	900,058	8853,411	0	0	8639,885	0	0	2818	437

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 8:33:44