

#5187#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Комсомольская 14-14а, Калининград
Номер абонента 5774
Порядковый номер 9056
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20124593
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 7,868 | 0 | 74,484 | 0 | 0 | 72,676 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 73,7 | 47,9 | 0,29 | 0,29 | 3,9 |
| 25.12.2022 | 8,008 | 0 | 74,701 | 0 | 0 | 72,853 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 74,6 | 48,3 | 0,29 | 0,29 | 0,5 |
| 26.12.2022 | 8,021 | 0 | 77,549 | 0 | 0 | 75,657 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32752 | 0 | 73,9 | 48,6 | 0,29 | 0,29 | -0,6 |
| 27.12.2022 | 7,741 | 0 | 76,749 | 0 | 0 | 74,94 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 72,5 | 47,9 | 0,29 | 0,29 | 2,3 |
| 28.12.2022 | 7,801 | 0 | 76,365 | 0 | 0 | 74,557 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 72,8 | 47,8 | 0,29 | 0,29 | 4,2 |
| 29.12.2022 | 7,562 | 0 | 79,448 | 0 | 0 | 77,631 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,4 | 48,1 | 0,3 | 0,29 | 2,1 |
| 30.12.2022 | 7,507 | 0 | 77,891 | 0 | 0 | 76,097 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,6 | 48 | 0,29 | 0,29 | 5,6 |
| 31.12.2022 | 7,427 | 0 | 78,964 | 0 | 0 | 77,172 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71 | 48,1 | 0,29 | 0,29 | 6,3 |
| 01.01.2023 | 7,336 | 0 | 82,396 | 0 | 0 | 80,549 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,6 | 48,9 | 0,3 | 0,29 | 6,1 |
| 02.01.2023 | 7,386 | 0 | 81,496 | 0 | 0 | 79,637 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,2 | 49,1 | 0,3 | 0,29 | - |
| 03.01.2023 | 7,111 | 0 | 77,327 | 0 | 0 | 75,609 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | 47,7 | 0,29 | 0,29 | - |
| 04.01.2023 | 7,246 | 0 | 75,752 | 0 | 0 | 74,03 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,1 | 47,7 | 0,29 | 0,29 | - |
| 05.01.2023 | 7,325 | 0 | 76,744 | 0 | 0 | 74,998 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,2 | 47,9 | 0,29 | 0,29 | - |
| 06.01.2023 | 8,411 | 0 | 71,149 | 0 | 0 | 69,259 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 77,6 | 48,6 | 0,28 | 0,29 | - |
| 07.01.2023 | 8,994 | 0 | 77,458 | 0 | 0 | 75,314 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 79,4 | 50,9 | 0,3 | 0,29 | - |
| 08.01.2023 | 8,739 | 0 | 78,344 | 0 | 0 | 76,241 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 78,1 | 50,8 | 0,3 | 0,29 | - |
| 09.01.2023 | 8,301 | 0 | 77,909 | 0 | 0 | 75,914 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 76 | 49,9 | 0,29 | 0,29 | - |
| 10.01.2023 | 8,011 | 0 | 79,522 | 0 | 0 | 77,588 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 73,9 | 49,3 | 0,3 | 0,29 | - |
| 11.01.2023 | 7,833 | 0 | 79,033 | 0 | 0 | 77,145 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 73,1 | 48,9 | 0,3 | 0,29 | - |
| 12.01.2023 | 7,687 | 0 | 79,713 | 0 | 0 | 77,847 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 72,3 | 48,7 | 0,3 | 0,29 | - |
| 13.01.2023 | 7,572 | 0 | 81,52 | 0 | 0 | 79,638 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,7 | 49 | 0,3 | 0,29 | - |
| 14.01.2023 | 7,539 | 0 | 80,334 | 0 | 0 | 78,479 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,8 | 48,9 | 0,3 | 0,29 | - |
| 15.01.2023 | 7,436 | 0 | 78,786 | 0 | 0 | 76,978 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,6 | 48,5 | 0,29 | 0,29 | - |
| 16.01.2023 | 7,502 | 0 | 77,088 | 0 | 0 | 75,298 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 71,9 | 48,1 | 0,29 | 0,29 | - |
| 17.01.2023 | 7,688 | 0 | 77,82 | 0 | 0 | 75,996 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 72,4 | 48,3 | 0,3 | 0,29 | - |
| 18.01.2023 | 8,162 | 0 | 77,063 | 0 | 0 | 75,118 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 75,4 | 49,5 | 0,3 | 0,29 | - |
| 19.01.2023 | 8,325 | 0 | 77,47 | 0 | 0 | 75,472 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 76,4 | 50,1 | 0,3 | 0,29 | - |
| 20.01.2023 | 8,706 | 0 | 77,962 | 0 | 0 | 75,876 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 77,9 | 50,5 | 0,3 | 0,29 | - |
| 21.01.2023 | 8,88 | 0 | 78,805 | 0 | 0 | 76,672 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 78,5 | 50,8 | 0,3 | 0,29 | - |
| 22.01.2023 | 8,924 | 0 | 78,772 | 0 | 0 | 76,626 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 78,8 | 51 | 0,3 | 0,29 | - |
| 23.01.2023 | 8,78 | 0 | 76,867 | 0 | 0 | 74,79 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 78,4 | 50,4 | 0,29 | 0,29 | - |
| Итого: | 245,829 | 0 | 2415,481 | 0 | 0 | 2356,657 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 58,715 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2022 | 3832,479 | 37474,394 | 0 | 0 | 36552,491 | 0 | 0 | 18961 | 33 |
| 23.01.2023 | 4078,308 | 39889,874 | 0 | 0 | 38909,15 | 0 | 0 | 19705 | 33 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 9:01:23