

#5139#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 8081  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 3713  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,234	0	245,191	0	0	239,338	0	0	24	0	0	0	73,1	59,5	0	0,36	0,22	0	8,2
25.02.2021	2,944	0	243,016	0	0	237,726	0	0	24	0	0	0	69,6	57,2	0	0,36	0,22	0	10,7
26.02.2021	3,014	0	232,865	0	0	227,712	0	0	24	0	0	0	70,2	57	0	0,35	0,23	0	4,9
27.02.2021	3,197	0	232,58	0	0	227,177	0	0	24	0	0	0	72,1	58	0	0,35	0,23	0	3,2
28.02.2021	3,266	0	233,016	0	0	227,429	0	0	24	0	0	0	73,3	58,9	0	0,35	0,23	0	3
01.03.2021	3,434	0	232,791	0	0	227,005	0	0	24	0	0	0	74,8	59,7	0	0,35	0,23	0	2,5
02.03.2021	3,323	0	232,465	0	0	226,857	0	0	24	0	0	0	73,6	59	0	0,35	0,23	0	3,2
03.03.2021	3,647	0	236,881	0	0	230,665	0	0	24	0	0	0	77,1	61,4	0	0,36	0,23	0	1,3
04.03.2021	3,545	0	234,241	0	0	228,142	0	0	24	0	0	0	76,8	61,2	0	0,36	0,23	0	1,3
05.03.2021	3,711	0	232,625	0	0	226,229	0	0	24	0	0	0	79,2	62,9	0	0,35	0,23	0	-0,7
06.03.2021	3,691	0	232,32	0	0	226,059	0	0	24	0	0	0	78,3	62	0	0,35	0,23	0	1,4
07.03.2021	3,671	0	235,621	0	0	229,377	0	0	24	0	0	0	77,6	61,6	0	0,36	0,23	0	1,7
08.03.2021	3,623	0	220,98	0	0	214,979	0	0	23,7	0,3	786433	32768	78,7	61,8	0	0,36	0,24	0	0
09.03.2021	3,93	0	232,69	0	0	225,963	0	0	24	0	0	0	81,5	64,2	0	0,35	0,23	0	-1,7
10.03.2021	3,859	0	235,441	0	0	228,772	0	0	24	0	0	0	80,6	63,8	0	0,36	0,23	0	-0,7
11.03.2021	3,872	0	234,511	0	0	227,878	0	0	24	0	0	0	80,5	63,6	0	0,36	0,23	0	-0,8
12.03.2021	3,462	0	239,876	0	0	233,676	0	0	24	0	0	0	76,5	61,6	0	0,36	0,23	0	4,6
13.03.2021	3,321	0	235,851	0	0	230,148	0	0	24	0	0	0	73,7	59,3	0	0,35	0,23	0	4,9
14.03.2021	3,218	0	228,95	0	0	223,583	0	0	24	0	0	0	72,4	58	0	0,35	0,23	0	3,7
15.03.2021	3,276	0	232,33	0	0	226,83	0	0	24	0	0	0	72,8	58,4	0	0,35	0,23	0	3,2
16.03.2021	3,299	0	237,971	0	0	232,202	0	0	24	0	0	0	73,8	59,5	0	0,35	0,22	0	2,5
17.03.2021	3,385	0	230,8	0	0	225,156	0	0	24	0	0	0	74,1	59,1	0	0,35	0,23	0	1,6
18.03.2021	3,433	0	229,565	0	0	223,801	0	0	24	0	0	0	75,2	59,9	0	0,35	0,23	0	1
19.03.2021	3,68	0	230,005	0	0	223,846	0	0	24	0	0	0	78	61,6	0	0,35	0,23	0	-1,1
20.03.2021	3,78	0	231,625	0	0	225,187	0	0	24	0	0	0	79,7	63	0	0,35	0,23	0	-1,1
21.03.2021	3,729	0	239,321	0	0	232,825	0	0	24	0	0	0	78,7	62,7	0	0,36	0,23	0	1,8
22.03.2021	3,549	0	238,691	0	0	232,45	0	0	24	0	0	0	77	61,8	0	0,35	0,22	0	-
Итого:	94,093	0	6322,219	0	0	6161,012	0	0	647,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,093																		

Общее время работы системы, ч 648  
 Период нормальной работы системы, ч 647,7

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2021	2926,945	208370,938	480	480	203424,797	480,674	480,674	33969,47	768	6005,87	0
22.03.2021	3021,039	214693,156	480	480	209585,812	480,674	480,674	34617,17	1415,7	6006,17	0,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.03.2021 9:18:32