

#121031#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)

4402

8081

ВКТ-9

3713

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,145	0	88,646	0	0	86,515	0	0	24	0	19456	0	73,6	48,9	70	0,6	0,24	0	-
25.02.2025	2,099	0	95,731	0	0	93,549	0	0	24	0	19456	0	71,5	49,1	70	0,58	0,24	0	-
26.02.2025	2,025	0	89,691	0	0	87,657	0	0	24	0	19456	0	71,3	48,2	70	0,6	0,24	0	-
27.02.2025	2,006	0	95,531	0	0	93,455	0	0	24	0	19456	0	69,7	48,2	70	0,59	0,24	0	-
28.02.2025	2,029	0	95,346	0	0	93,238	0	0	24	0	19456	0	70,3	48,5	70	0,58	0,24	0	-
01.03.2025	2,128	0	92,44	0	0	90,276	0	0	24	0	19456	0	72,6	49,1	70	0,6	0,24	0	-
02.03.2025	2,136	0	91,796	0	0	89,655	0	0	24	0	19456	0	72,4	48,7	70	0,6	0,24	0	-
03.03.2025	1,961	0	89,401	0	0	87,415	0	0	24	0	19456	0	70,5	48,1	70	0,59	0,24	0	-
04.03.2025	1,915	0	87,661	0	0,001	85,736	0	0,001	24	0	19456	0	70,1	47,7	70	0,59	0,24	0	-
05.03.2025	1,854	0	85,56	0	0	83,711	0	0	24	0	19456	0	69,5	47,3	70	0,59	0,24	0	-
06.03.2025	1,684	0	75,65	0	0	74,015	0	0	24	0	19456	0	69,5	46,6	70	0,6	0,24	0	-
07.03.2025	1,607	0	72,475	0	0	70,913	0	0	24	0	19456	0	69,4	46,5	70	0,6	0,24	0	-
08.03.2025	1,616	0	74,075	0	0	72,49	0	0	24	0	19456	0	69,1	46,6	70	0,6	0,24	0	-
09.03.2025	1,641	0	75,485	0	0	73,875	0	0	24	0	19456	0	69	46,6	70	0,6	0,24	0	-
10.03.2025	1,404	0	62,42	0	0	61,078	0	0	24	0	19456	0	69,3	46,2	70	0,61	0,23	0	-
11.03.2025	1,868	0	87,32	0	0	85,423	0	0	24	0	19456	0	69,7	47,4	70	0,6	0,23	0	-
12.03.2025	1,939	0	90,251	0	0	88,266	0	0	24	0	19456	0	70,2	48,2	70	0,62	0,23	0	-
13.03.2025	1,978	0	84,146	0	0	82,2	0	0	24	0	19456	0	72,1	48	70	0,6	0,23	0	-
14.03.2025	2,043	0	82,5	0	0	80,497	0	0	24	0	19456	0	74	48,7	70	0,6	0,24	0	-
15.03.2025	2,076	0	82,625	0	0	80,595	0	0	24	0	19456	0	74,5	48,6	70	0,6	0,24	0	-
16.03.2025	2,249	0	88,401	0	0	86,213	0	0	24	0	19456	0	74,8	48,8	70	0,6	0,24	0	-
17.03.2025	2,29	0	91,291	0	0	88,996	0	0	24	0	19456	0	75,5	49,8	70	0,59	0,24	0	-
18.03.2025	2,119	0	88,001	0	0	85,892	0	0	24	0	19456	0	73,5	48,9	70	0,6	0,24	0	-
19.03.2025	1,967	0	85,771	0	0	83,813	0	0	24	0	19456	0	71,6	48	70	0,59	0,24	0	-
20.03.2025	1,768	0	79,11	0	0	77,354	0	0	24	0	19456	0	70,5	47,4	70	0,59	0,24	0	-
21.03.2025	1,703	0	79,4	0	0	77,717	0	0	24	0	19456	0	68,8	46,5	70	0,59	0,24	0	-
22.03.2025	1,76	0	79,65	0	0	77,906	0	0	24	0	19456	0	70	47,2	70	0,6	0,24	0	-
23.03.2025	1,698	0	79,075	0	0	77,39	0	0	24	0	19456	0	69	46,8	70	0,59	0,24	0	-
Итого:	53,708	0	2369,449	0	0,001	2315,84	0	0,001	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,708																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	4991,647	381457,969	480	488,889	372440,344	480,674	489,443	67394,88	768	7644,5	0
23.03.2025	5045,357	383827,438	480	488,89	374756,188	480,674	489,444	68066,88	1440	7644,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:33:19