

#296630#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
4402
8081
ВКТ-9
3713
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,839	0,006	64,715	0	0,092	63,089	0	0,091	22,58	1,42	936960	32774	75,2	45,3	69,6	0,4	0,28	0	-
20.03.2026	1,724	0,979	38,48	0	15,336	37,53	0	15,128	23,42	0,58	150560	32768	74,6	50,4	69,8	0,44	0,29	0	-
21.03.2026	1,627	1,628	19,835	0	25,589	19,352	0	25,241	23,42	0,58	148480	32768	74	54	69,5	0,41	0,22	0	-
22.03.2026	1,592	1,618	18,625	0	25,328	18,171	0	24,981	23,4	0,6	148480	32768	74	54,2	69,8	0,41	0,21	0	-
23.03.2026	1,151	1,066	17,875	0	16,726	17,442	0	16,496	23,47	0,53	150528	32768	73,8	54,5	69,7	0,42	0,21	0	-
24.03.2026	0,924	0,04	35,235	0	0,625	34,355	0	0,619	23,43	0,57	150528	32768	75,1	51,7	70,4	0,42	0,21	0	-
25.03.2026	1,504	0	52,265	0	0	50,968	0	0	23,42	0,58	150528	32768	74,8	44,7	68,8	0,43	0,21	0	-
26.03.2026	1,938	0	71,4	0	0,004	69,624	0	0,004	23,53	0,47	150528	32768	74,9	46,8	70	0,4	0,21	0	-
27.03.2026	2	0	75,225	0	0,001	73,337	0	0,001	23,63	0,37	150528	32768	75,3	47,6	70	0,41	0,22	0	-
28.03.2026	1,963	0,002	74,065	0	0,031	72,201	0	0,031	23,5	0,5	150528	32768	75,4	47,8	70	0,38	0,2	0	-
29.03.2026	1,808	0	65,49	0	0	63,845	0	0	23,35	0,65	150528	32768	75,3	46,5	68,9	0,39	0,2	0	-
30.03.2026	1,73	0	62,51	0	0	60,941	0	0	23,62	0,38	150528	32768	75,3	46,5	69,5	0,4	0,21	0	-
31.03.2026	1,841	0	67,16	0	0,003	65,474	0	0,003	23,45	0,55	150528	32768	75,3	46,7	70	0,39	0,21	0	-
01.04.2026	1,832	0,001	68,295	0	0,009	66,595	0	0,009	23,37	0,63	150528	32768	74,9	47	69,5	0,38	0,21	0	-
02.04.2026	2,084	0,358	72,16	0	5,579	70,396	0	5,524	23,37	0,63	150528	32770	74,1	47	69,8	0,46	0,35	0	-
03.04.2026	2,112	0,24	73,505	0	3,752	71,69	0	3,714	23,4	0,6	150528	32768	74,6	46,9	69,6	0,43	0,29	0	-
04.04.2026	1,908	0,031	68,46	0	0,483	66,737	0	0,478	23,43	0,57	150528	32768	75,4	47	70	0,39	0,21	0	-
05.04.2026	1,761	0,025	63,62	0	0,39	62,023	0	0,386	23,6	0,4	150528	32768	75,2	46,8	69,7	0,39	0,21	0	-
06.04.2026	1,88	0,018	67,35	0	0,277	65,657	0	0,274	23,37	0,63	150528	32768	75,3	46,6	70	0,39	0,21	0	-
07.04.2026	1,998	0,013	73,835	0	0,203	71,993	0	0,201	23,57	0,43	150528	32768	75	47,2	68,4	0,36	0,21	0	-
08.04.2026	2,077	0,003	75,875	0	0,04	73,932	0	0,04	23,5	0,5	150528	32768	76,1	47,9	68,3	0,38	0,21	0	-
09.04.2026	2,141	0,003	81,54	0	0,052	79,482	0	0,051	23,45	0,55	150528	32768	75,4	48,3	70	0,38	0,22	0	-
10.04.2026	1,959	0,168	65,355	0	2,628	63,704	0	2,604	23,43	0,57	150528	32768	75,5	45,8	69,4	0,4	0,21	0	-
11.04.2026	1,763	0,306	51,74	0	4,758	50,451	0	4,717	23,47	0,53	148480	32768	74,9	43,3	69,9	0,4	0,21	0	-
12.04.2026	1,582	0,309	45,215	0	4,816	44,091	0	4,775	23,52	0,48	148480	32768	74,9	42,9	69,8	0,4	0,2	0	-
13.04.2026	1,571	0,309	45,615	0	4,81	44,489	0	4,769	23,58	0,42	148480	32768	74,6	43	69,8	0,4	0,2	0	-
14.04.2026	1,511	0,305	43,76	0	4,763	42,679	0	4,723	23,45	0,55	148480	32768	74,6	42,5	69,6	0,4	0,2	0	-
15.04.2026	1,63	0,3	46,81	0	4,682	45,649	0	4,644	23,48	0,52	150528	32768	74,7	41,9	69,6	0,38	0,19	0	-
16.04.2026	1,866	0,299	56,68	0	4,661	55,258	0	4,618	23,28	0,72	150528	32768	75,2	44,4	69,7	0,39	0,21	0	-
17.04.2026	1,903	0,303	57,22	0	4,719	55,78	0	4,676	23,38	0,62	150528	32768	75,4	44,2	69,8	0,39	0,21	0	-
18.04.2026	1,578	0,308	46,135	0	4,807	44,976	0	4,763	23,43	0,57	148480	32768	75,3	44,4	69,8	0,4	0,2	0	-
Итого:	54,797	0	1766,05	0	135,164	1721,911	0	133,561	726,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,797																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 726,3

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	5417,856	398431,062	480	489,764	388970,594	480,674	490,308	76538,37	680,32	7813,02	15,68
18.04.2026	5472,653	400197,125	480	624,927	390692,5	480,674	623,868	77264,67	1406,62	7830,72	33,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 9:13:23