

#5129#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,324	0	43,59	0	0	42,656	0	0	24	0	0	2	69,2	60	0	0,55	0,26	0	-
25.04.2023	0,317	0	49,535	0	0	48,458	0	0	24	0	0	2	69,8	63,2	0	0,65	0,35	0	-
26.04.2023	0,346	0	46,3	0	0	45,29	0	0	24	0	0	2	69,9	62,1	0	0,64	0,35	0	-
27.04.2023	0,379	0	45,21	0	0	44,228	0	0	24	0	0	2	69,8	61,2	0	0,64	0,35	0	-
09.05.2023	0,166	0	22,315	0	0	21,828	0	0	11,73	0	0	2	69,9	62,2	0	0,64	0,35	0	-
10.05.2023	0,247	0	24,91	0	0	24,371	0	0	13,15	0	19456	0	69,6	59,7	70	0,56	0,3	0	-
11.05.2023	0,367	0	47,29	0	0	46,264	0	0	24	0	19456	2	69,6	61,6	70	0,57	0,3	0	-
12.05.2023	0,349	0	48,565	0	0	47,517	0	0	24	0	19456	2	69,4	62	70	0,57	0,3	0	-
13.05.2023	0,403	0	50,305	0	0	49,217	0	0	24	0	19456	2	69,5	61,2	70	0,57	0,3	0	-
14.05.2023	0,463	0	50,43	0	0	49,336	0	0	24	0	19456	2	69,6	60,1	70	0,57	0,3	0	-
15.05.2023	0,366	0	50,36	0	0	49,269	0	0	24	0	19456	2	69,6	62,1	70	0,57	0,3	0	-
16.05.2023	0,37	0	48,445	0	0	47,404	0	0	24	0	19456	2	69,2	61,3	70	0,57	0,3	0	-
17.05.2023	0,352	0	41,055	0	0	40,179	0	0	24	0	19456	2	69	59	70	0,56	0,31	0	-
18.05.2023	0,378	0	42,265	0	0	41,377	0	0	24	0	19456	2	68,4	59,3	70	0,57	0,31	0	-
19.05.2023	0,404	0	45,105	0	0	44,136	0	0	24	0	19456	2	69,2	60	70	0,57	0,31	0	-
20.05.2023	0,434	0	46,99	0	0	45,975	0	0	24	0	19456	2	69,5	59,9	70	0,57	0,31	0	-
21.05.2023	0,375	0	46,485	0	0	45,486	0	0	24	0	19456	2	69,2	60,8	70	0,57	0,31	0	-
22.05.2023	0,398	0	48,95	0	0	47,891	0	0	24	0	19456	2	69,5	61,2	70	0,58	0,3	0	-
23.05.2023	0,305	0	45,44	0	0	44,461	0	0	24	0	806400	2	69,4	62,3	70	0,56	0,29	0	-
Итого:	6,743	0	843,545	0	0	825,343	0	0	432,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,743																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 432,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2023	4286,197	349801	480	480	341525,094	480,674	480,674	51355,2	764,55	7556,15	3,47
23.05.2023	4297,648	351178,281	480	480,001	342872,688	480,674	480,675	52074,88	1197,43	7556,5	3,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 8:05:33