

#130716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
4402
8081
ВКТ-9
3713
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,348	0	23,59	0	0	23,098	0	0	24	0	19968	0	68,1	55,2	70	0,54	0,32	0	-
25.04.2025	0,334	0	24,29	0	0	23,79	0	0	24	0	19968	0	67,6	55,2	70	0,53	0,32	0	-
26.04.2025	0,352	0	25,45	0	0	24,926	0	0	24	0	19456	0	67,6	55,2	70	0,53	0,32	0	-
27.04.2025	0,394	0	26,31	0	0	25,76	0	0	24	0	19456	0	68,2	54,9	70	0,53	0,32	0	-
28.04.2025	0,302	0	21,765	0	0	21,314	0	0	24	0	19456	0	67,8	55,5	70	0,53	0,32	0	-
29.04.2025	0,36	0	23,375	0	0	22,878	0	0	24	0	19456	0	68,8	54,9	70	0,53	0,32	0	-
30.04.2025	0,317	0	19,495	0	0	19,071	0	0	24	0	19456	0	69,7	55	70	0,54	0,32	0	-
01.05.2025	0,349	0	21,735	0	0	21,266	0	0	24	0	19456	0	69,4	54,8	70	0,54	0,32	0	-
02.05.2025	0,3	0	18,68	0	0	18,274	0	0	24	0	19456	0	69,6	55,1	70	0,54	0,32	0	-
03.05.2025	0,243	0	14,045	0	0	13,756	0	0	24	0	806400	0	67,5	50,5	70	0,52	0,3	0	-
04.05.2025	0,327	0	13,135	0	0	12,853	0	0	24	0	19968	0	69,2	45,4	70	0,54	0,31	0	-
05.05.2025	0,276	0	10,39	0	0	10,17	0	0	24	0	19968	0	68,6	42,5	70	0,53	0,31	0	-
06.05.2025	0,253	0	12,04	0	0	11,785	0	0	24	0	19456	0	68,7	46,8	70	0,59	0,34	0	-
07.05.2025	0,246	0	11,475	0	0	11,225	0	0	24	0	19456	0	69,8	47,6	70	0,63	0,36	0	-
08.05.2025	0,281	0	13,28	0	0	12,987	0	0	24	0	19456	0	70,3	48,5	70	0,63	0,36	0	-
09.05.2025	0,248	0	12,135	0	0	11,868	0	0	24	0	19968	0	70,2	49,8	70	0,63	0,36	0	-
10.05.2025	0,229	0	10,945	0	0	10,706	0	0	24	0	19968	0	70	48,1	70	0,63	0,36	0	-
11.05.2025	0,289	0	14,435	0	0	14,117	0	0	24	0	19968	0	70,2	49,7	70	0,63	0,36	0	-
12.05.2025	0,249	0	13	0	0	12,713	0	0	24	0	19968	0	70,3	50,6	70	0,63	0,36	0	-
13.05.2025	0,248	0	13,03	0	0	12,743	0	0	24	0	19968	0	70,2	50,7	70	0,63	0,36	0	-
14.05.2025	0,261	0	13,055	0	0	12,771	0	0	24	0	19456	0	69,7	48,9	70	0,62	0,36	0	-
15.05.2025	0,236	0	12,765	0	0	12,493	0	0	24	0	806400	0	69	50,1	70	0,61	0,36	0	-
16.05.2025	0,261	0	13,89	0	0	13,59	0	0	24	0	19968	0	69,4	49,6	70	0,62	0,36	0	-
17.05.2025	0,246	0	12,855	0	0	12,576	0	0	24	0	19968	0	69,7	49,4	70	0,62	0,36	0	-
18.05.2025	0,288	0	15,215	0	0	14,882	0	0	24	0	19968	0	70	50,5	70	0,62	0,36	0	-
19.05.2025	0,252	0	13,165	0	0	12,882	0	0	24	0	19968	0	69,2	49,7	70	0,62	0,36	0	-
20.05.2025	0,21	0	10,29	0	0	10,069	0	0	24	0	19968	0	69,2	47,4	70	0,62	0,36	0	-
21.05.2025	0,218	0	8,89	0	0	8,701	0	0	24	0	19968	0	69	43	70	0,61	0,36	0	-
22.05.2025	0,219	0	9,35	0	0	9,15	0	0	24	0	19968	0	69,1	44,9	70	0,61	0,36	0	-
23.05.2025	0,219	0	9,205	0	0	9,01	0	0	24	0	19968	0	68,8	43,8	70	0,61	0,36	0	-
Итого:	8,355	0	461,28	0	0	451,424	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,355																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	5085,688	385703,969	480	488,89	376591,75	480,674	489,444	68810,88	768	7644,5	0
23.05.2025	5094,04	386165,25	480	488,89	377043,188	480,674	489,444	69530,88	1488	7644,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:56:17