

#5132#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8081
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3713
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,485	0	163,846	0	0	160,431	0	0	24	0	0	2	67,9	64,9	0	0,4	0,34	0	16
25.05.2021	0,448	0	164,651	0	0	161,207	0	0	24	0	0	2	68	65,2	0	0,4	0,34	0	-
26.05.2021	0,382	0	164,736	0	0	161,31	0	0	24	0	0	2	67,8	65,5	0	0,4	0,34	0	-
27.05.2021	0,403	0	164,661	0	0	161,227	0	0	24	0	0	2	67,9	65,4	0	0,4	0,34	0	-
28.05.2021	0,432	0	165,271	0	0	161,849	0	0	24	0	0	2	67,7	65	0	0,4	0,34	0	11
29.05.2021	0,408	0	174,466	0	0	170,731	0	0	24	0	0	2	69	66,5	0	0,41	0,34	0	12,3
30.05.2021	0,494	0	180,42	0	0	176,349	0	0	24	0	0	2	71	68,2	0	0,41	0,34	0	-
31.05.2021	0,384	0	176,651	0	0	172,688	0	0	24	0	0	2	70,8	68,5	0	0,41	0,34	0	16
01.06.2021	0,416	0	152,191	0	0	148,835	0	0	23,48	0,52	0	32774	70,1	66,9	0	0,37	0,32	0	-
02.06.2021	0,444	0	126,026	0	0	123,302	0	0	23,78	0,22	0	32774	69,3	65,6	0	0,33	0,3	0	-
03.06.2021	0,412	0	140,376	0	0	137,315	0	0	24	0	0	2	69,6	66,6	0	0,33	0,29	0	15
04.06.2021	0,404	0	132,546	0	0	129,657	0	0	24	0	0	2	69,6	66,4	0	0,33	0,3	0	-
05.06.2021	0,443	0	127,906	0	0	125,159	0	0	24	0	0	2	69	65,3	0	0,33	0,3	0	13,4
06.06.2021	0,394	0	129,951	0	0	127,119	0	0	24	0	0	2	69,6	66,4	0	0,33	0,29	0	22
07.06.2021	0,401	0	129,046	0	0	126,272	0	0	24	0	0	2	69	65,8	0	0,33	0,29	0	-
08.06.2021	0,412	0	133,771	0	0	130,853	0	0	24	0	0	2	69,6	66,4	0	0,33	0,29	0	18,8
09.06.2021	0,38	0	133,501	0	0	130,596	0	0	24	0	0	2	69,5	66,6	0	0,33	0,29	0	21
10.06.2021	0,395	0	134,971	0	0	132,04	0	0	24	0	0	2	69,5	66,4	0	0,33	0,29	0	-
11.06.2021	0,41	0	136,411	0	0	133,445	0	0	24	0	0	2	69,5	66,4	0	0,33	0,29	0	-
12.06.2021	0,376	0	135,311	0	0	132,369	0	0	24	0	0	2	69,5	66,6	0	0,33	0,29	0	-
13.06.2021	0,416	0	135,421	0	0	132,49	0	0	24	0	0	2	69,3	66,1	0	0,34	0,3	0	-
14.06.2021	0,426	0	135,896	0	0	132,944	0	0	24	0	0	2	69,5	66,2	0	0,34	0,3	0	-
15.06.2021	0,383	0	136,456	0	0	133,481	0	0	24	0	0	2	69,6	66,7	0	0,34	0,3	0	-
16.06.2021	0,398	0	137,376	0	0	134,373	0	0	24	0	0	2	69,7	66,7	0	0,34	0,3	0	-
17.06.2021	0,395	0	138,821	0	0	135,777	0	0	24	0	0	2	69,8	66,9	0	0,34	0,3	0	-
18.06.2021	0,388	0	133,781	0	0	130,872	0	0	24	0	0	2	69,5	66,5	0	0,34	0,3	0	-
19.06.2021	0,391	0	139,236	0	0	136,206	0	0	24	0	0	2	69,5	66,6	0	0,34	0,3	0	-
20.06.2021	0,367	0	139,141	0	0	136,122	0	0	24	0	0	2	69,4	66,7	0	0,34	0,3	0	-
21.06.2021	0,348	0	139,956	0	0	136,925	0	0	24	0	0	2	69,4	66,8	0	0,34	0,3	0	-
22.06.2021	0,35	0	141,986	0	0	138,889	0	0	24	0	0	2	69,6	67,1	0	0,34	0,3	0	-
23.06.2021	0,362	0	141,386	0	0	138,298	0	0	24	0	0	2	69,7	67,1	0	0,34	0,3	0	-
Итого:	12,547	0	4486,165	0	0	4389,131	0	0	743,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,547																		

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,26

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2021	3150,242	226716,109	480	480	221343,547	480,674	480,674	36075,7	714,53	6035,63	29,47
23.06.2021	3162,792	231202,266	480	480	225732,672	480,674	480,674	36818,97	1457,8	6036,37	30,2

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 11:20:24