

#88234#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,23	0	16,095	0	0	15,757	0	0	24	0	19968	0	68,4	54,4	70	0,57	0,32	0	-
25.05.2024	0,254	0	17,625	0	0	17,255	0	0	24	0	19456	0	68,3	55,2	70	0,57	0,32	0	-
26.05.2024	0,311	0	20,455	0	0	20,023	0	0	24	0	19456	0	68,6	54,9	70	0,57	0,32	0	-
27.05.2024	0,248	0	17,075	0	0	16,716	0	0	24	0	19456	0	68,4	55,2	70	0,57	0,32	0	-
28.05.2024	0,237	0	16,205	0	0	15,863	0	0	24	0	19456	0	68,5	55,3	70	0,57	0,32	0	-
29.05.2024	0,225	0	15,695	0	0	15,366	0	0	24	0	19968	0	68,3	55,4	70	0,57	0,32	0	-
30.05.2024	0,19	0	15,265	0	0	14,96	0	0	19	5	19968	32774	66,5	51,9	70	0,52	0,29	0	-
31.05.2024	0,263	0	17,355	0	0	16,987	0	0	24	0	19968	0	68,8	55	70	0,56	0,32	0	-
01.06.2024	0,276	0	18,095	0	0	17,71	0	0	24	0	19968	0	68,9	54,8	70	0,57	0,32	0	-
02.06.2024	0,302	0	20,925	0	0	20,49	0	0	24	0	19456	0	67,9	54,9	70	0,56	0,32	0	-
03.06.2024	0,226	0	15,36	0	0	15,036	0	0	24	0	19968	0	68,6	55,4	70	0,56	0,32	0	-
04.06.2024	0,236	0	15,71	0	0	15,375	0	0	24	0	19456	0	68,9	55,2	70	0,56	0,32	0	-
05.06.2024	0,238	0	16,775	0	0	16,425	0	0	24	0	19456	0	68,1	55,4	70	0,56	0,32	0	-
06.06.2024	0,276	0	18,43	0	0	18,041	0	0	24	0	19456	0	68,5	55,2	70	0,56	0,32	0	-
07.06.2024	0,272	0	20,595	0	0	20,176	0	0	24	0	19456	0	67,2	55,1	70	0,56	0,32	0	-
08.06.2024	0,293	0	19,475	0	0	19,065	0	0	24	0	19456	0	68,5	54,9	70	0,56	0,32	0	-
09.06.2024	0,295	0	18,955	0	0	18,552	0	0	24	0	19456	0	68,9	54,8	70	0,56	0,32	0	-
10.06.2024	0,231	0	16,11	0	0	15,773	0	0	24	0	19456	0	68,3	55,5	70	0,56	0,32	0	-
11.06.2024	0,226	0	15,605	0	0	15,278	0	0	24	0	19456	0	68,3	55,3	70	0,56	0,32	0	-
12.06.2024	0,291	0	19,705	0	0	19,291	0	0	24	0	19968	0	68,4	55	70	0,56	0,32	0	-
13.06.2024	0,244	0	17,425	0	0	17,062	0	0	24	0	19456	0	68	55,2	70	0,56	0,32	0	-
14.06.2024	0,259	0	17,615	0	0	17,245	0	0	24	0	19456	0	68,4	55,2	70	0,56	0,32	0	-
15.06.2024	0,291	0	19,4	0	0	18,991	0	0	24	0	19456	0	68,5	55	70	0,56	0,32	0	-
16.06.2024	0,285	0	18,59	0	0	18,195	0	0	24	0	19968	0	68,8	55	70	0,56	0,32	0	-
17.06.2024	0,227	0	16,475	0	0	16,132	0	0	24	0	19456	0	68,1	55,5	70	0,56	0,32	0	-
18.06.2024	0,228	0	15,6	0	0	15,272	0	0	24	0	19968	0	68,5	55,5	70	0,57	0,32	0	-
19.06.2024	0,27	0	17,72	0	0	17,343	0	0	24	0	19968	0	68,9	55	70	0,57	0,32	0	-
20.06.2024	0,253	0	17,19	0	0	16,827	0	0	24	0	19968	0	68,5	55,1	70	0,57	0,32	0	-
21.06.2024	0,25	0	17,78	0	0	17,41	0	0	24	0	19968	0	68,1	55,1	70	0,57	0,32	0	-
22.06.2024	0,235	0	17,255	0	0	16,899	0	0	24	0	19456	0	67,7	55,4	70	0,57	0,32	0	-
23.06.2024	0,259	0	17,47	0	0	17,102	0	0	24	0	19968	0	68,5	55,2	70	0,57	0,32	0	-
Итого:	7,921	0	544,03	0	0	532,617	0	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,921																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2024	4700,042	368305,719	480	487,213	359595,656	480,674	487,79	60829,88	744	7585,5	0
23.06.2024	4707,963	368849,75	480	487,213	360128,281	480,674	487,79	61568,88	1483	7590,5	5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 12:40:50