

#133746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
4402
8081
ВКТ-9
3713
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,232	0	9,825	0	0	9,614	0	0	24	0	19968	0	69,3	45	70	0,61	0,36	0	-
25.05.2025	0,234	0	9,725	0	0	9,517	0	0	24	0	19968	0	69,1	43,9	70	0,62	0,36	0	-
26.05.2025	0,227	0	9,945	0	0	9,732	0	0	24	0	19968	0	69,2	45,2	70	0,61	0,36	0	-
27.05.2025	0,187	0	8,095	0	0	7,925	0	0	24	0	19968	0	68,4	44,8	70	0,63	0,37	0	-
28.05.2025	0,173	0	7,36	0	0	7,204	0	0	24	0	19968	0	68,9	44,6	70	0,64	0,37	0	-
29.05.2025	0,168	0	8,65	0	0	8,468	0	0	23	1	544256	32774	68,2	42,8	70	0,5	0,3	0	-
30.05.2025	0,146	0	8,925	0	0	8,747	0	0	16	8	544256	32774	65,8	31,6	70	0,29	0,22	0	-
31.05.2025	0,296	0	20,785	0	0	20,362	0	0	24	0	19968	2	67,2	53,6	70	0,63	0,37	0	-
01.06.2025	0,304	0	16,76	0	0	16,396	0	0	24	0	19456	0	69,8	53,5	70	0,64	0,37	0	-
02.06.2025	0,314	0	17,155	0	0	16,781	0	0	24	0	19456	0	69,9	53,3	70	0,65	0,37	0	-
03.06.2025	0,284	0	16,05	0	0	15,704	0	0	24	0	19456	0	69,4	53,4	70	0,65	0,37	0	-
04.06.2025	0,161	0	10,51	0	0	10,295	0	0	15	9	543744	32774	67,3	47,2	70	0,46	0,28	0	-
05.06.2025	0,259	0	14,985	0	0	14,673	0	0	24	0	543744	0	67,9	51,8	70	0,6	0,34	0	-
06.06.2025	0,25	0	13,515	0	0	13,222	0	0	24	0	19456	0	69,7	53,2	70	0,65	0,37	0	-
07.06.2025	0,293	0	15,33	0	0	14,997	0	0	24	0	19456	0	69,8	52,5	70	0,66	0,37	0	-
08.06.2025	0,321	0	16,825	0	0	16,462	0	0	24	0	19456	0	69,5	52,4	70	0,66	0,37	0	-
09.06.2025	0,322	0	16,6	0	0	16,241	0	0	24	0	19456	0	69,6	52,1	70	0,65	0,37	0	-
10.06.2025	0,292	0	15,625	0	0	15,291	0	0	24	0	19456	0	69,1	52,6	70	0,65	0,37	0	-
11.06.2025	0,282	0	15,255	0	0	14,93	0	0	24	0	19456	0	69	52,4	70	0,65	0,37	0	-
12.06.2025	0,281	0	14,81	0	0	14,493	0	0	24	0	19456	0	69,2	52,3	70	0,65	0,37	0	-
13.06.2025	0,276	0	14,19	0	0	13,883	0	0	24	0	19456	0	69,5	52,2	70	0,65	0,37	0	-
14.06.2025	0,263	0	13,93	0	0	13,632	0	0	24	0	19456	0	69,1	52,3	70	0,66	0,38	0	-
15.06.2025	0,28	0	14,475	0	0	14,165	0	0	24	0	19456	0	69,3	52,3	70	0,66	0,38	0	-
16.06.2025	0,255	0	13,94	0	0	13,645	0	0	24	0	19456	0	68,8	52,4	70	0,66	0,38	0	-
17.06.2025	0,265	0	13,82	0	0	13,524	0	0	24	0	19456	0	69,2	52,3	70	0,66	0,38	0	-
18.06.2025	0,27	0	14,165	0	0	13,863	0	0	24	0	19456	0	69,1	52,3	70	0,66	0,38	0	-
19.06.2025	0,273	0	22,905	0	0	22,471	0	0	24	0	19456	2	64,7	52,9	70	0,65	0,38	0	-
20.06.2025	0,235	0	12,35	0	0	12,084	0	0	24	0	19456	0	69,4	52,4	70	0,66	0,39	0	-
21.06.2025	0,255	0	12,775	0	0	12,497	0	0	24	0	19456	0	69,8	51,8	70	0,66	0,38	0	-
22.06.2025	0,348	0	16,455	0	0	16,095	0	0	24	0	19456	0	70	51	70	0,66	0,38	0	-
23.06.2025	0,259	0	13,22	0	0	12,934	0	0	24	0	19456	0	69,6	51,9	70	0,66	0,39	0	-
Итого:	8,005	0	428,955	0	0	419,847	0	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,005																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч726

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2025	5094,04	386165,25	480	488,89	377043,188	480,674	489,444	69530,88	744	7644,5	0
23.06.2025	5102,048	386594,219	480	488,89	377463,031	480,674	489,444	70256,88	1470	7662,5	18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:36:10