

#5135#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,357	0	139,516	0	0	136,468	0	0	24	0	0	2	69,7	67,1	0	0,34	0,3	0	-
25.06.2021	0,365	0	139,411	0	0	136,406	0	0	24	0	0	2	69,2	66,5	0	0,34	0,3	0	-
26.06.2021	0,387	0	140,686	0	0	137,62	0	0	24	0	0	2	69,6	66,8	0	0,34	0,3	0	-
27.06.2021	0,392	0	137,471	0	0	134,477	0	0	24	0	0	2	69,6	66,6	0	0,34	0,3	0	-
28.06.2021	0,365	0	138,576	0	0	135,585	0	0	24	0	0	2	69,2	66,4	0	0,34	0,3	0	-
29.06.2021	0,289	0	147,095	0	0	144,078	0	0	23,48	0,52	0	32774	67,3	63,1	0	0,37	0,32	0	-
30.06.2021	0,292	0	161,62	0	0	158,54	0	0	23,65	0,35	0	32774	64,5	61,4	0	0,4	0,34	0	-
01.07.2021	0,301	0	194,835	0	0	190,612	0	0	24	0	0	2	69,4	67,9	0	0,42	0,34	0	-
02.07.2021	0,319	0	189,89	0	0	185,791	0	0	24	0	0	2	69,3	67,6	0	0,41	0,33	0	-
03.07.2021	0,305	0	189,305	0	0	185,232	0	0	24	0	0	2	69,2	67,5	0	0,41	0,33	0	-
04.07.2021	0,346	0	188,86	0	0	184,809	0	0	24	0	0	2	69	67,2	0	0,41	0,33	0	-
05.07.2021	0,32	0	188,48	0	0	184,446	0	0	24	0	0	2	69	67,2	0	0,41	0,33	0	-
06.07.2021	0,341	0	187,855	0	0	183,891	0	0	24	0	0	2	68,4	66,6	0	0,41	0,33	0	-
07.07.2021	0,308	0	189,18	0	0	185,197	0	0	24	0	0	2	68,3	66,7	0	0,41	0,33	0	-
08.07.2021	0,304	0	187,645	0	0	183,705	0	0	24	0	0	2	68,2	66,6	0	0,41	0,33	0	-
09.07.2021	0,339	0	188,195	0	0	184,28	0	0	24	0	0	2	67,9	66	0	0,41	0,33	0	-
10.07.2021	0,32	0	189,19	0	0	185,215	0	0	24	0	0	2	68,2	66,5	0	0,41	0,33	0	-
11.07.2021	0,29	0	186,14	0	0	182,276	0	0	24	0	0	2	67,8	66,2	0	0,41	0,34	0	-
12.07.2021	0,32	0	185,34	0	0	181,416	0	0	24	0	0	2	68,5	66,8	0	0,41	0,33	0	-
13.07.2021	0,378	0	185,23	0	0	181,347	0	0	24	0	0	2	68,2	66,1	0	0,41	0,33	0	-
14.07.2021	0,297	0	187,16	0	0	183,216	0	0	24	0	0	2	68,4	66,8	0	0,41	0,33	0	-
15.07.2021	0,266	0	188,375	0	0	184,446	0	0	24	0	0	2	68	66,5	0	0,41	0,34	0	-
16.07.2021	0,284	0	190,08	0	0	186,116	0	0	24	0	0	2	68	66,5	0	0,41	0,33	0	-
17.07.2021	0,289	0	176,86	0	0	173,318	0	0	23,85	0,15	0	32774	66,4	64,3	0	0,41	0,34	0	-
18.07.2021	0,309	0	184,59	0	0	180,746	0	0	24	0	0	2	67,9	66,2	0	0,41	0,34	0	-
19.07.2021	0,296	0	182,42	0	0	178,636	0	0	24	0	0	2	67,8	66,1	0	0,41	0,34	0	-
20.07.2021	0,287	0	186,32	0	0	182,413	0	0	24	0	0	2	68,2	66,6	0	0,41	0,34	0	-
21.07.2021	0,294	0	190,855	0	0	186,877	0	0	24	0	0	2	67,9	66,4	0	0,41	0,34	0	-
22.07.2021	0,276	0	192,91	0	0	188,874	0	0	24	0	0	2	68,1	66,6	0	0,42	0,34	0	-
23.07.2021	0,298	0	190,54	0	0	186,576	0	0	24	0	0	2	67,9	66,3	0	0,41	0,34	0	-
Итого:	9,534	0	5324,63	0	0	5212,609	0	0	718,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,534																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	3162,792	231202,266	480	480	225732,672	480,674	480,674	36818,97	767,27	6036,37	0,73
23.07.2021	3172,324	236526,906	480	480	230945,281	480,674	480,674	37537,95	1486,25	6037,38	1,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 15:09:59