

#145068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
4402
8081
ВКТ-9
3713
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,221	0	11,615	0	0	11,368	0	0	24	0	19456	0	68,9	52	70	0,66	0,38	0	-
25.07.2025	0,214	0	11,065	0	0	10,826	0	0	24	0	19456	0	69,5	51,9	70	0,66	0,38	0	-
26.07.2025	0,186	0	10,355	0	0	10,138	0	0	24	0	19456	0	68,4	52,6	70	0,66	0,38	0	-
27.07.2025	0,191	0	10,435	0	0	10,214	0	0	24	0	19456	0	68,8	52,2	70	0,66	0,38	0	-
28.07.2025	0,193	0	10,59	0	0	10,366	0	0	24	0	19456	0	68,6	52,5	70	0,65	0,38	0	-
29.07.2025	0,116	0	9,14	0	0	8,971	0	0	20	4	544256	32774	63,4	51	70	0,5	0,3	0	-
30.07.2025	0,194	0	10,09	0	0	9,875	0	0	24	0	19968	0	68,9	51,8	70	0,55	0,31	0	-
31.07.2025	0,151	0	8,145	0	0	7,971	0	0	24	0	19456	0	68,9	52,6	70	0,56	0,31	0	-
01.08.2025	0,112	0	8,125	0	0	7,97	0	0	21	3	544256	32774	64,4	46,2	70	0,44	0,26	0	-
02.08.2025	0,193	0	10,43	0	0	10,209	0	0	24	0	19456	0	68,9	51,9	70	0,67	0,37	0	-
03.08.2025	0,266	0	13,76	0	0	13,468	0	0	24	0	19456	0	68,8	51,1	70	0,67	0,37	0	-
04.08.2025	0,235	0	12,065	0	0	11,805	0	0	24	0	19456	0	69,4	51,6	70	0,67	0,37	0	-
05.08.2025	0,197	0	10,36	0	0	10,138	0	0	24	0	19456	0	69,2	51,8	70	0,67	0,37	0	-
06.08.2025	0,134	0	8,245	0	0	8,079	0	0	16	8	543744	32774	66,7	47,3	70	0,51	0,3	0	-
07.08.2025	0,206	0	10,66	0	0	10,434	0	0	24	0	19968	0	68,7	51	70	0,61	0,34	0	-
08.08.2025	0,189	0	9,405	0	0	9,206	0	0	24	0	19456	0	68,7	51	70	0,56	0,32	0	-
09.08.2025	0,22	0	10,83	0	0	10,601	0	0	24	0	19456	0	68,7	50,6	70	0,56	0,32	0	-
10.08.2025	0,221	0	10,615	0	0	10,389	0	0	24	0	19456	0	68,9	50,7	70	0,56	0,32	0	-
11.08.2025	0,227	0	11,03	0	0	10,796	0	0	24	0	19968	0	68,8	50,4	70	0,56	0,32	0	-
12.08.2025	0,225	0	10,805	0	0	10,574	0	0	24	0	19456	0	69,1	50,6	70	0,56	0,32	0	-
13.08.2025	0,21	0	9,98	0	0	9,765	0	0	24	0	19968	0	69,3	50,6	70	0,57	0,32	0	-
14.08.2025	0,239	0	10,82	0	0	10,585	0	0	24	0	19456	0	69,7	49,8	70	0,56	0,33	0	-
15.08.2025	0,182	0	8,82	0	0	8,63	0	0	24	0	19968	0	69,2	51,2	70	0,55	0,33	0	-
16.08.2025	0,184	0	8,73	0	0	8,541	0	0	24	0	19456	0	69,5	51,2	70	0,55	0,33	0	-
17.08.2025	0,263	0	11,93	0	0	11,672	0	0	24	0	19968	0	69,5	50	70	0,55	0,33	0	-
18.08.2025	0,201	0	9,565	0	0	9,358	0	0	24	0	19456	0	69,6	50,4	70	0,55	0,33	0	-
19.08.2025	0,191	0	10,12	0	0	9,903	0	0	24	0	806400	0	69,1	52,4	70	0,53	0,31	0	-
20.08.2025	0,216	0	11,595	0	0	11,342	0	0	24	0	19968	0	69,8	53,5	70	0,54	0,32	0	-
21.08.2025	0,197	0	10,77	0	0	10,536	0	0	24	0	19456	0	69,6	53,6	70	0,54	0,33	0	-
22.08.2025	0,198	0	10,67	0	0	10,437	0	0	24	0	19968	0	69,8	53,3	70	0,55	0,33	0	-
23.08.2025	0,199	0	10,975	0	0	10,738	0	0	24	0	19456	0	69,4	53,4	70	0,54	0,33	0	-
Итого:	6,171	0	321,74	0	0	314,905	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,171																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч729

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	5109,216	386971,719	480	488,89	377832,5	480,674	489,444	70976,88	744	7662,5	0
23.08.2025	5115,39	387293,438	480	488,89	378147,406	480,674	489,444	71705,88	1473	7677,5	15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:02:00