

#34581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,201	0	12,58	0	0	12,307	0	0	24	0	19456	0	69,6	55,1	70	0,58	0,31	0	-
25.08.2023	0,245	0	14,765	0	0	14,442	0	0	24	0	19968	0	70	54,7	70	0,58	0,31	0	-
26.08.2023	0,234	0	14,175	0	0	13,866	0	0	24	0	19968	0	69,8	54,9	70	0,58	0,31	0	-
27.08.2023	0,213	0	12,715	0	0	12,435	0	0	24	0	19968	0	70,2	55,1	70	0,58	0,3	0	-
28.08.2023	0,214	0	13,815	0	0	13,52	0	0	24	0	19968	0	69	55,1	70	0,58	0,31	0	-
29.08.2023	0,245	0	15,74	0	0	15,404	0	0	24	0	19968	0	69	54,8	70	0,57	0,31	0	-
30.08.2023	0,191	0	14,96	0	0	14,657	0	0	24	0	19968	0	67	55,6	70	0,56	0,3	0	-
31.08.2023	0,198	0	14,295	0	0	13,999	0	0	24	0	19968	0	67,8	55,4	70	0,57	0,31	0	-
01.09.2023	0,195	0	14,005	0	0	13,716	0	0	24	0	19456	0	67,8	55,5	70	0,57	0,31	0	-
02.09.2023	0,218	0	14,59	0	0	14,282	0	0	24	0	19968	0	68,5	55,2	70	0,58	0,31	0	-
03.09.2023	0,24	0	15,54	0	0	15,21	0	0	24	0	19968	0	68,8	54,9	70	0,58	0,31	0	-
04.09.2023	0,187	0	13,665	0	0	13,383	0	0	24	0	19968	0	67,8	55,6	70	0,58	0,31	0	-
05.09.2023	0,155	0	10,475	0	0	10,255	0	0	24	0	806400	0	68,3	56,4	70	0,53	0,26	0	-
06.09.2023	0,166	0	11,13	0	0	10,894	0	0	24	0	806400	0	68,7	53,6	70	0,54	0,27	0	-
07.09.2023	0,216	0	14,32	0	0	14,015	0	0	24	0	19968	0	68,9	55,4	70	0,58	0,31	0	-
08.09.2023	0,192	0	13,485	0	0	13,202	0	0	24	0	19968	0	68,4	55,8	70	0,58	0,31	0	-
09.09.2023	0,212	0	14,18	0	0	13,879	0	0	24	0	19968	0	68,8	55,6	70	0,58	0,31	0	-
10.09.2023	0,245	0	16,09	0	0	15,748	0	0	24	0	19968	0	68,9	55,3	70	0,58	0,31	0	-
11.09.2023	0,19	0	13,21	0	0	12,931	0	0	24	0	19968	0	68,6	55,8	70	0,58	0,31	0	-
12.09.2023	0,207	0	13,765	0	0	13,47	0	0	24	0	19968	0	69,1	55,5	70	0,58	0,31	0	-
13.09.2023	0,187	0	13,07	0	0	12,794	0	0	24	0	19968	0	68,6	55,7	70	0,58	0,31	0	-
14.09.2023	0,189	0	13,78	0	0	13,494	0	0	24	0	19968	0	67,9	55,9	70	0,57	0,31	0	-
15.09.2023	0,2	0	13,75	0	0	13,46	0	0	24	0	19456	0	68,6	55,7	70	0,57	0,31	0	-
16.09.2023	0,21	0	13,635	0	0	13,342	0	0	24	0	19968	0	69,2	55,5	70	0,58	0,31	0	-
17.09.2023	0,249	0	15,635	0	0	15,299	0	0	24	0	19968	0	69,3	55,2	70	0,57	0,31	0	-
18.09.2023	0,207	0	13,885	0	0	13,588	0	0	24	0	19968	0	69	55,5	70	0,58	0,31	0	-
19.09.2023	0,12	0	16,185	0	0	15,933	0	0	17	7	544256	32774	57,8	53	70	0,45	0,22	0	-
20.09.2023	0,204	0	14,87	0	0	14,56	0	0	24	0	19968	2	68	55,5	70	0,59	0,31	0	-
21.09.2023	0,203	0	13,175	0	0	12,89	0	0	24	0	19968	0	69,4	55,2	70	0,59	0,31	0	-
22.09.2023	0,211	0	13,025	0	0	12,74	0	0	24	0	19968	0	69,9	55,3	70	0,58	0,31	0	-
23.09.2023	0,225	0	14,495	0	0	14,183	0	0	24	0	19968	0	69,3	55,4	70	0,58	0,31	0	-
Итого:	6,369	0	433,005	0	0	423,898	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,369																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2023	4321,581	352729,031	480	480,25	344390,594	480,674	480,922	54263,88	768	7575,5	0
23.09.2023	4327,95	353162,031	480	480,25	344814,469	480,674	480,922	55000,88	1505	7582,5	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:07:17