

#95039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,269	0	18,755	0	0	18,358	0	0	24	0	19968	0	68,6	55,9	70	0,57	0,32	0	-
25.08.2024	0,274	0	19,485	0	0	19,074	0	0	24	0	19456	0	68,5	55,8	70	0,57	0,32	0	-
26.08.2024	0,225	0	16,65	0	0	16,301	0	0	24	0	19968	0	68,3	56,1	70	0,56	0,32	0	-
27.08.2024	0,239	0	16,9	0	0	16,541	0	0	24	0	19968	0	68,8	56	70	0,57	0,32	0	-
28.08.2024	0,262	0	18,06	0	0	17,677	0	0	24	0	19968	0	68,8	56	70	0,57	0,32	0	-
29.08.2024	0,253	0	18,27	0	0	17,884	0	0	24	0	19456	0	68,6	56	70	0,57	0,32	0	-
30.08.2024	0,219	0	15,225	0	0	14,9	0	0	24	0	19968	0	69	56,2	70	0,57	0,32	0	-
31.08.2024	0,223	0	15,49	0	0	15,159	0	0	24	0	19968	0	69,1	56	70	0,56	0,32	0	-
01.09.2024	0,246	0	17,105	0	0	16,742	0	0	24	0	19968	0	68,8	56	70	0,56	0,32	0	-
02.09.2024	0,156	0	12,57	0	0	12,313	0	0	24	0	806400	0	67,4	56,4	70	0,53	0,28	0	-
03.09.2024	0,191	0	13,635	0	0	13,347	0	0	24	0	806400	0	68,5	55,8	70	0,5	0,25	0	-
04.09.2024	0,204	0	14,285	0	0	13,981	0	0	24	0	19968	0	68,9	56,1	70	0,58	0,32	0	-
05.09.2024	0,212	0	15,995	0	0	15,663	0	0	24	0	19968	0	68	56,1	70	0,57	0,32	0	-
06.09.2024	0,225	0	16,525	0	0	16,178	0	0	24	0	19968	0	68,3	56,1	70	0,57	0,32	0	-
07.09.2024	0,237	0	16,78	0	0	16,424	0	0	24	0	19968	0	68,8	55,9	70	0,57	0,32	0	-
08.09.2024	0,261	0	18,56	0	0	18,171	0	0	24	0	19456	0	68,3	55,8	70	0,57	0,32	0	-
09.09.2024	0,235	0	17,46	0	0	17,095	0	0	24	0	19456	0	68,2	56,1	70	0,57	0,33	0	-
10.09.2024	0,281	0	19,425	0	0	19,013	0	0	24	0	19968	0	68,8	55,8	70	0,57	0,33	0	-
11.09.2024	0,29	0	20,345	0	0	19,915	0	0	24	0	19456	0	68,6	55,7	70	0,57	0,33	0	-
12.09.2024	0,226	0	17,19	0	0	16,833	0	0	24	0	19968	0	68	56,2	70	0,56	0,33	0	-
13.09.2024	0,226	0	16,35	0	0	16,005	0	0	24	0	19456	0	68,5	56,2	70	0,57	0,33	0	-
14.09.2024	0,258	0	18,485	0	0	18,095	0	0	24	0	19456	0	68,6	55,9	70	0,57	0,33	0	-
15.09.2024	0,294	0	20,235	0	0	19,807	0	0	24	0	19456	0	68,6	55,8	70	0,57	0,33	0	-
16.09.2024	0,235	0	17,16	0	0	16,799	0	0	24	0	19456	0	68,4	56,2	70	0,57	0,33	0	-
17.09.2024	0,221	0	15,68	0	0	15,348	0	0	24	0	19456	0	68,7	56,2	70	0,57	0,33	0	-
18.09.2024	0,239	0	16,66	0	0	16,306	0	0	24	0	19968	0	68,8	56	70	0,57	0,33	0	-
19.09.2024	0,275	0	18,925	0	0	18,523	0	0	24	0	19968	0	68,8	55,8	70	0,56	0,33	0	-
20.09.2024	0,284	0	19,475	0	0	19,061	0	0	24	0	19968	0	68,8	55,6	70	0,57	0,33	0	-
21.09.2024	0,255	0	18,235	0	0	17,852	0	0	24	0	19968	0	68,4	56	70	0,56	0,33	0	-
22.09.2024	0,279	0	19,545	0	0	19,132	0	0	24	0	19968	0	68,6	55,9	70	0,57	0,33	0	-
23.09.2024	0,271	0	18,455	0	0	18,062	0	0	24	0	19968	0	68,9	55,8	70	0,56	0,33	0	-
Итого:	7,565	0	537,915	0	0	526,559	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,565																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	4716,448	369480,875	480	487,583	360746,25	480,674	488,155	63014,88	768	7608,5	0
23.09.2024	4724,014	370018,781	480	487,583	361272,781	480,674	488,155	63758,88	1512	7608,5	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:59:57