

#148504#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)

4402

8081

ВКТ-9

3713

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,246	0	12,92	0	0	12,639	0	0	24	0	19456	0	69,7	52,6	70	0,54	0,33	0	-
25.08.2025	0,197	0	11,005	0	0	10,768	0	0	24	0	19456	0	69,2	53,4	70	0,54	0,33	0	-
26.08.2025	0,226	0	11,605	0	0	11,35	0	0	24	0	19456	0	70,1	52,8	70	0,54	0,33	0	-
27.08.2025	0,239	0	12,825	0	0	12,548	0	0	24	0	19968	0	69,4	52,8	70	0,54	0,33	0	-
28.08.2025	0,21	0	11,315	0	0	11,071	0	0	24	0	19456	0	69,4	53,2	70	0,54	0,33	0	-
29.08.2025	0,228	0	12	0	0	11,74	0	0	24	0	19968	0	69,5	53	70	0,54	0,33	0	-
30.08.2025	0,231	0	11,775	0	0	11,518	0	0	24	0	19456	0	69,9	52,7	70	0,54	0,33	0	-
31.08.2025	0,244	0	12,425	0	0	12,155	0	0	24	0	19968	0	69,6	52,2	70	0,54	0,33	0	-
01.09.2025	0,206	0	10,825	0	0	10,59	0	0	24	0	19968	0	69,6	52,9	70	0,54	0,33	0	-
02.09.2025	0,208	0	11,25	0	0	11,008	0	0	24	0	19456	0	69,3	52,7	70	0,54	0,33	0	-
03.09.2025	0,214	0	11,12	0	0	10,878	0	0	24	0	19456	0	69,8	52,8	70	0,55	0,33	0	-
04.09.2025	0,203	0	10,655	0	0	10,424	0	0	24	0	19968	0	69,6	52,9	70	0,56	0,32	0	-
05.09.2025	0,18	0	10,17	0	0	9,953	0	0	24	0	19456	0	69	53,4	70	0,56	0,32	0	-
06.09.2025	0,194	0	10,935	0	0	10,703	0	0	24	0	19456	0	68,8	53,1	70	0,56	0,32	0	-
07.09.2025	0,249	0	13,015	0	0	12,735	0	0	24	0	19456	0	69,3	52,3	70	0,56	0,32	0	-
08.09.2025	0,105	0	8,29	0	0	8,133	0	0	15	9	544256	32774	64,4	47,5	70	0,38	0,24	0	-
09.09.2025	0,209	0	12,355	0	0	12,099	0	0	24	0	19456	0	67,8	52,8	70	0,55	0,31	0	-
10.09.2025	0,179	0	11,4	0	0	11,168	0	0	24	0	19456	0	67,2	53,3	70	0,55	0,32	0	-
11.09.2025	0,243	0	14,525	0	0	14,226	0	0	24	0	19968	0	67,6	52,9	70	0,55	0,32	0	-
12.09.2025	0,201	0	12,245	0	0	11,993	0	0	24	0	19456	0	67,6	53,1	70	0,56	0,32	0	-
13.09.2025	0,183	0	11,15	0	0	10,92	0	0	24	0	19456	0	67,6	53,3	70	0,56	0,32	0	-
14.09.2025	0,217	0	13,605	0	0	13,328	0	0	24	0	19456	0	67,2	53,1	70	0,55	0,32	0	-
15.09.2025	0,208	0	12,61	0	0	12,35	0	0	24	0	19456	0	67,6	53,2	70	0,56	0,32	0	-
16.09.2025	0,221	0	13,57	0	0	13,292	0	0	24	0	19456	0	67,5	53	70	0,56	0,32	0	-
17.09.2025	0,225	0	13,96	0	0	13,676	0	0	24	0	19456	0	67,2	52,9	70	0,56	0,32	0	-
18.09.2025	0,067	0	4,695	0	0	4,602	0	0	22	2	544256	32774	66,2	37	70	0,31	0,22	0	-
19.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	544256	2	21,5	21,1	70	0,14	0,15	0	-
20.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	544256	2	21	20,6	70	0,15	0,15	0	-
21.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	544256	2	20,9	20,5	70	0,15	0,15	0	-
22.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	544256	2	20,2	19,8	70	0,15	0,15	0	-
23.09.2025	0,09	0	3,905	0	0	3,819	0	0	23	1	806400	32774	69,9	24,3	70	0,27	0,19	0	-
Итого:	5,423	0	306,15	0	0	299,686	0	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,423																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч732

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	5115,39	387293,438	480	488,89	378147,406	480,674	489,444	71705,88	753	7677,5	15
23.09.2025	5120,812	387599,594	480	488,89	378447,094	480,674	489,444	72437,88	1485	7689,5	27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 8:42:54