

#5147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,347 | 0 | 75,23 | 0 | 0 | 73,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,6 | 65,7 | 0 | 0,33 | 0,54 | 0 | - |
| 25.09.2022 | 0,404 | 0 | 75,08 | 0 | 0 | 73,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,7 | 64,9 | 0 | 0,33 | 0,54 | 0 | - |
| 26.09.2022 | 0,363 | 0 | 72,72 | 0 | 0 | 71,102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,4 | 65,2 | 0 | 0,33 | 0,54 | 0 | - |
| 27.09.2022 | 0,383 | 0 | 71,375 | 0 | 0 | 69,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 70,5 | 64,8 | 0 | 0,33 | 0,54 | 0 | - |
| 28.09.2022 | 0,366 | 0 | 66,325 | 0 | 0 | 64,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 69,7 | 63,7 | 0 | 0,32 | 0,54 | 0 | - |
| 29.09.2022 | 0,461 | 0 | 103,34 | 0 | 0 | 101,078 | 0 | 0 | 23,6 | 0,4 | 0 | 32774 | 69,6 | 63,6 | 0 | 0,27 | 0,45 | 0 | - |
| 30.09.2022 | 0,599 | 0 | 153,976 | 0 | 0 | 150,586 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 69,8 | 65,5 | 0 | 0,22 | 0,37 | 0 | - |
| 01.10.2022 | 0,635 | 0 | 164,356 | 0 | 0 | 160,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 71,8 | 67,7 | 0 | 0,22 | 0,38 | 0 | - |
| 02.10.2022 | 0,636 | 0 | 155,431 | 0 | 0 | 152,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 69,5 | 65,2 | 0 | 0,22 | 0,37 | 0 | - |
| 03.10.2022 | 0,587 | 0 | 177,126 | 0 | 0 | 173,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 68,2 | 64,7 | 0 | 0,24 | 0,38 | 0 | - |
| 04.10.2022 | 1,229 | 0 | 222,7 | 0 | 0 | 217,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 69,1 | 63,6 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 | - |
| 05.10.2022 | 2,105 | 0 | 227,82 | 0 | 0 | 222,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 61,2 | 0 | 0,31 | 0,41 | 0 | - |
| 06.10.2022 | 2,133 | 0 | 205,97 | 0 | 0 | 201,613 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 57,8 | 0 | 0,3 | 0,42 | 0 | - |
| 07.10.2022 | 2,244 | 0 | 202,895 | 0 | 0 | 198,511 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 57,9 | 0 | 0,3 | 0,42 | 0 | - |
| 08.10.2022 | 2,393 | 0 | 204,93 | 0 | 0 | 200,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 57,8 | 0 | 0,31 | 0,42 | 0 | - |
| 09.10.2022 | 2,333 | 0 | 202,8 | 0 | 0 | 198,386 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 57,7 | 0 | 0,3 | 0,42 | 0 | - |
| 10.10.2022 | 2,506 | 0 | 207,35 | 0 | 0 | 202,818 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 57,3 | 0 | 0,31 | 0,43 | 0 | - |
| 11.10.2022 | 2,493 | 0 | 224,955 | 0 | 0 | 220,033 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 58,4 | 0 | 0,34 | 0,44 | 0 | - |
| 12.10.2022 | 2,518 | 0 | 220,15 | 0 | 0 | 215,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 58,1 | 0 | 0,34 | 0,45 | 0 | - |
| 13.10.2022 | 2,561 | 0 | 233,466 | 0 | 0 | 228,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 58,9 | 0 | 0,34 | 0,44 | 0 | - |
| 14.10.2022 | 2,492 | 0 | 235,776 | 0 | 0 | 230,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 58,9 | 0 | 0,35 | 0,44 | 0 | - |
| 15.10.2022 | 2,475 | 0 | 237,091 | 0 | 0 | 231,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 58,9 | 0 | 0,35 | 0,44 | 0 | - |
| 16.10.2022 | 2,458 | 0 | 239,001 | 0 | 0 | 233,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 58,9 | 0 | 0,35 | 0,44 | 0 | - |
| 17.10.2022 | 2,441 | 0 | 240,886 | 0 | 0 | 235,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 59,3 | 0 | 0,35 | 0,44 | 0 | - |
| 18.10.2022 | 2,425 | 0 | 242,951 | 0 | 0 | 237,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 59,2 | 0 | 0,35 | 0,44 | 0 | - |
| 19.10.2022 | 2,508 | 0 | 230,556 | 0 | 0 | 225,592 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 57,9 | 0 | 0,34 | 0,44 | 0 | - |
| 20.10.2022 | 2,556 | 0 | 219,24 | 0 | 0 | 214,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 57,8 | 0 | 0,32 | 0,43 | 0 | - |
| 21.10.2022 | 2,528 | 0 | 225,46 | 0 | 0 | 220,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 57,7 | 0 | 0,34 | 0,44 | 0 | - |
| 22.10.2022 | 2,522 | 0 | 233,836 | 0 | 0 | 228,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 58,6 | 0 | 0,35 | 0,44 | 0 | - |
| 23.10.2022 | 2,579 | 0 | 239,541 | 0 | 0 | 234,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 59,2 | 0 | 0,35 | 0,44 | 0 | - |
| Итого: | 52,28 | 0 | 5612,333 | 0 | 0 | 5489,651 | 0 | 0 | 719,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 52,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,6

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.09.2022 | 3695,228 | 303304 | 480 | 480 | 296167,844 | 480,674 | 480,674 | 46292,27 | 767,9 | 7531,07 | 0,1 |
| 23.10.2022 | 3747,509 | 308916,312 | 480 | 480 | 301657,5 | 480,674 | 480,674 | 47011,87 | 1487,5 | 7531,47 | 0,5 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 13:32:35