

#63759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 1,94 | 0 | 73,28 | 0 | 0 | 71,501 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 74,1 | 46,9 | 70 | 0,64 | 0,23 | 0 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 2,168 | 0 | 78,345 | 0 | 0 | 76,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 77,2 | 48,8 | 70 | 0,64 | 0,23 | 0 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 2,228 | 0 | 77,08 | 0 | 0 | 74,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 806400 | 2 | 79,4 | 51,1 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 2,434 | 0 | 83,326 | 0 | 0 | 80,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 81,8 | 51,8 | 70 | 0,64 | 0,23 | 0 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 2,588 | 0 | 88,596 | 0 | 0 | 85,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 83 | 53,1 | 70 | 0,62 | 0,23 | 0 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 2,63 | 0 | 91,306 | 0 | 0 | 88,587 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 83,1 | 53,5 | 70 | 0,64 | 0,24 | 0 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 2,532 | 0 | 87,821 | 0 | 0 | 85,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 82,2 | 52,7 | 70 | 0,65 | 0,23 | 0 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 2,383 | 0 | 85,296 | 0 | 0 | 82,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 80 | 51,4 | 70 | 0,64 | 0,24 | 0 | - |
| 02.12.2023 | 2,399 | 0 | 85,981 | 0 | 0 | 83,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 78,9 | 50,4 | 70 | 0,65 | 0,24 | 0 | - |
| 03.12.2023 | 2,321 | 0 | 82,456 | 0 | 0 | 80,236 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 78,5 | 49,7 | 70 | 0,64 | 0,23 | 0 | - |
| 04.12.2023 | 2,294 | 0 | 83,986 | 0 | 0 | 81,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 78,2 | 50,2 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | - |
| 05.12.2023 | 2,362 | 0 | 81,811 | 0 | 0 | 79,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 80,4 | 50,8 | 70 | 0,64 | 0,23 | 0 | - |
| 06.12.2023 | 2,624 | 0 | 89,056 | 0 | 0 | 86,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 83,2 | 53 | 70 | 0,63 | 0,24 | 0 | - |
| 07.12.2023 | 2,414 | 0 | 83,521 | 0 | 0 | 81,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 80,9 | 51,3 | 70 | 0,64 | 0,23 | 0 | - |
| 08.12.2023 | 2,546 | 0 | 84,706 | 0 | 0 | 82,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 83,1 | 52,2 | 70 | 0,64 | 0,23 | 0 | - |
| 09.12.2023 | 2,568 | 0 | 87,336 | 0 | 0 | 84,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 82,6 | 52,4 | 70 | 0,64 | 0,24 | 0 | - |
| 10.12.2023 | 2,321 | 0 | 81,64 | 0 | 0 | 79,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 806400 | 0 | 79,7 | 51,7 | 70 | 0,62 | 0,23 | 0 | - |
| 11.12.2023 | 2,212 | 0 | 80,991 | 0 | 0 | 78,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 77 | 49,1 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | - |
| 12.12.2023 | 2,138 | 0 | 80,655 | 0 | 0 | 78,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 75,1 | 48 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | - |
| 13.12.2023 | 2,099 | 0 | 78,135 | 0 | 0 | 76,166 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 75,6 | 48,1 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | - |
| 14.12.2023 | 2,271 | 0 | 81,851 | 0 | 0 | 79,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 78,4 | 49,9 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | - |
| 15.12.2023 | 2,091 | 0 | 77,3 | 0 | 0 | 75,328 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 76,1 | 48,5 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | - |
| 16.12.2023 | 1,836 | 0 | 76,925 | 0 | 0 | 75,202 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 70,9 | 46,5 | 70 | 0,62 | 0,23 | 0 | - |
| 17.12.2023 | 1,683 | 0 | 72,715 | 0 | 0 | 71,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 69,3 | 45,5 | 70 | 0,62 | 0,23 | 0 | - |
| 18.12.2023 | 1,648 | 0 | 73,195 | 0 | 0 | 71,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 68,7 | 45,5 | 70 | 0,62 | 0,23 | 0 | - |
| 19.12.2023 | 1,724 | 0 | 75,28 | 0 | 0 | 73,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 69,4 | 45,8 | 70 | 0,62 | 0,23 | 0 | - |
| 20.12.2023 | 1,818 | 0 | 79,625 | 0 | 0 | 77,879 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 70,1 | 46,6 | 70 | 0,62 | 0,23 | 0 | - |
| 21.12.2023 | 1,901 | 0 | 79,095 | 0 | 0 | 77,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 71,8 | 47,3 | 70 | 0,63 | 0,23 | 0 | - |
| 22.12.2023 | 2,039 | 0 | 78,975 | 0 | 0 | 77,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 74,3 | 47,8 | 70 | 0,63 | 0,24 | 0 | - |
| 23.12.2023 | 2,208 | 0 | 83,131 | 0 | 0 | 80,998 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19456 | 0 | 76,4 | 49,2 | 70 | 0,64 | 0,24 | 0 | - |
| Итого: | 66,42 | 0 | 2443,416 | 0 | 0 | 2378,955 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 66,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|---------|------------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|
| 23.11.2023 | 4397,57 | 356159,438 | 480 | 487,049 | 347745 | 480,674 | 487,628 | 56464,88 | 768 | 7582,5 | 0 |
| 23.12.2023 | 4463,991 | 358602,844 | 480 | 487,049 | 350123,938 | 480,674 | 487,628 | 57184,88 | 1488 | 7582,5 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 12:06:42