

#5097#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
 Адрес потребителя Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград  
 Номер абонента 4776  
 Порядковый номер 6340  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00262667  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 3,588    | -0,084    | 156,62  | 156,62  | 152,63  | 154,66  | -2,03  | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 51,6   | 24,16 | 0,6     | 0,4     | 0,2         |
| 25.01.2022 | 3,534    | -0,08     | 163,56  | 163,56  | 159,57  | 161,56  | -1,99  | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 51,5   | 22,76 | 0,6     | 0,4     | 3,1         |
| 26.01.2022 | 3,517    | -0,079    | 162,4   | 162,39  | 158,48  | 160,4   | -1,92  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 51     | 22,8  | 0,6     | 0,4     | 1,6         |
| 27.01.2022 | 3,449    | -0,078    | 161,13  | 161,14  | 157,24  | 159,17  | -1,93  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 51,2   | 22,54 | 0,6     | 0,4     | 3,8         |
| 28.01.2022 | 3,421    | -0,073    | 154,46  | 154,45  | 150,71  | 152,57  | -1,86  | 24       | 0       | 0      | 74     | 50,7   | 23,3  | 0,6     | 0,4     | 3           |
| 29.01.2022 | 3,596    | -0,081    | 156,74  | 156,75  | 152,88  | 154,9   | -2,02  | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 50,5   | 24,16 | 0,6     | 0,4     | 0,7         |
| 30.01.2022 | 3,573    | -0,079    | 158,44  | 158,44  | 154,53  | 156,5   | -1,97  | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 50,8   | 23,73 | 0,6     | 0,4     | 3,4         |
| 31.01.2022 | 3,549    | -0,082    | 153,63  | 153,63  | 149,82  | 151,78  | -1,96  | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 50,6   | 24,31 | 0,6     | 0,4     | 0,9         |
| 01.02.2022 | 3,623    | -0,085    | 151,01  | 151     | 147,11  | 149,1   | -1,99  | 24       | 0       | 0      | 76,6   | 51,3   | 25,28 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.02.2022 | 3,637    | -0,084    | 150,95  | 150,96  | 147,01  | 149,04  | -2,03  | 24       | 0       | 0      | 77     | 51,6   | 25,42 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.02.2022 | 3,68     | -0,085    | 151,44  | 151,43  | 147,46  | 149,54  | -2,08  | 24       | 0       | 0      | 77,3   | 51,6   | 25,67 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.02.2022 | 3,601    | -0,082    | 156,32  | 156,33  | 152,38  | 154,38  | -2     | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 51,3   | 24,29 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.02.2022 | 3,492    | -0,074    | 159,45  | 159,44  | 155,6   | 157,48  | -1,88  | 24       | 0       | 0      | 74     | 50,9   | 23,04 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.02.2022 | 3,567    | -0,081    | 163,42  | 163,42  | 159,45  | 161,45  | -2     | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 50,7   | 22,98 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.02.2022 | 3,418    | -0,075    | 155,85  | 155,85  | 152,11  | 153,95  | -1,84  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 50,6   | 23,06 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.02.2022 | 3,458    | -0,074    | 155,73  | 155,73  | 151,96  | 153,87  | -1,91  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 50,5   | 23,37 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.02.2022 | 3,434    | -0,074    | 160,57  | 160,58  | 156,7   | 158,61  | -1,91  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 51     | 22,52 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.02.2022 | 3,377    | -0,074    | 157,37  | 157,37  | 153,6   | 155,44  | -1,84  | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 50,8   | 22,56 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.02.2022 | 3,503    | -0,076    | 159,22  | 159,22  | 155,4   | 157,3   | -1,9   | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 50,5   | 23,14 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.02.2022 | 3,745    | -0,088    | 159,04  | 159,03  | 155,01  | 157,13  | -2,12  | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 50,9   | 24,83 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.02.2022 | 3,819    | -0,088    | 159,97  | 159,97  | 155,84  | 157,97  | -2,13  | 24       | 0       | 0      | 76,4   | 51,2   | 25,17 | 0,6     | 0,4     | 3,3         |
| 14.02.2022 | 3,656    | -0,083    | 162,06  | 162,06  | 158,04  | 160,07  | -2,03  | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 51     | 23,77 | 0,6     | 0,4     | 4           |
| 15.02.2022 | 3,472    | -0,078    | 162,2   | 162,2   | 158,24  | 160,15  | -1,91  | 24       | 0       | 0      | 74     | 51,4   | 22,54 | 0,6     | 0,4     | 3,4         |
| 16.02.2022 | 3,471    | -0,081    | 161,43  | 161,44  | 157,54  | 159,46  | -1,92  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 51     | 22,63 | 0,6     | 0,4     | 5,5         |
| 17.02.2022 | 3,44     | -0,08     | 161,81  | 161,81  | 157,91  | 159,83  | -1,92  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 51,3   | 22,37 | 0,6     | 0,4     | 5,8         |
| 18.02.2022 | 3,431    | -0,076    | 159,06  | 159,05  | 155,21  | 157,11  | -1,9   | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 50,9   | 22,7  | 0,6     | 0,4     | 4,6         |
| 19.02.2022 | 3,465    | -0,075    | 158,82  | 158,82  | 155,01  | 156,91  | -1,9   | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 50,4   | 22,94 | 0,6     | 0,4     | 4,5         |
| 20.02.2022 | 3,513    | -0,072    | 158,52  | 158,52  | 154,75  | 156,64  | -1,89  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 50,2   | 23,29 | 0,6     | 0,4     | 2,8         |
| 21.02.2022 | 3,442    | -0,077    | 157,68  | 157,68  | 153,85  | 155,76  | -1,91  | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 50,9   | 22,98 | 0,6     | 0,4     | 5,8         |
| 22.02.2022 | 3,486    | -0,078    | 150,91  | 150,91  | 147,15  | 149,07  | -1,92  | 24       | 0       | 0      | 75,1   | 50,8   | 24,32 | 0,6     | 0,4     | 1,2         |
| 23.02.2022 | 3,533    | -0,081    | 152,89  | 152,9   | 149,05  | 151,02  | -1,97  | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 50,9   | 24,35 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 109,49   | 0         | 4892,7  | 4892,7  | 4772,24 | 4832,82 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 109,49   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2022 | 1242,466 | 57514,48 | 57497,44 | 56091,78 | 56759,96 |
| 23.02.2022 | 1351,956 | 62407,18 | 62390,14 | 60864,02 | 61592,78 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.02.2022 7:41:13