

# #116427#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя: Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград  
Номер абонента: 4776  
Порядковый номер: 6340  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00262667  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,553	-0,073	184,79	184,44	180,44	180,96	-0,52	24	0	1	72,6	64	8,67	0,6	0,4	-
25.01.2025	0,79	-0,974	315,52	329,78	308,21	323,11	-14,9	24	0	1	72,1	66,5	5,66	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,79	-0,323	155,33	160,65	151,78	158,71	-6,93	24	0	1	71,1	50,4	20,65	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,774	-0,32	155,94	161,11	152,39	159,16	-6,77	24	0	1	71,1	50,7	20,43	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,742	-0,318	155,39	160,54	151,87	158,6	-6,73	24	0	1	71,2	50,9	20,3	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,698	-0,328	156,03	161,22	152,46	159,26	-6,8	24	0	1	71,3	51,3	19,95	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,153	0,221	47,87	41,68	46,82	41,21	5,61	24	0	1	68,7	50	18,65	0,6	0,4	-
31.01.2025	1,006	0,108	95,29	92,39	93,08	90,72	2,36	24	0	1	71,8	62,6	9,15	0,6	0,4	-
01.02.2025	1,14	-1,428	441,11	461,76	430,69	452,39	-21,7	24	0	1	72,9	66,9	5,97	0,6	0,4	-
02.02.2025	1,327	-1,436	433,82	453,95	423,01	444,3	-21,29	24	0	1	75,1	68,5	6,55	0,6	0,4	-
03.02.2025	1,415	-1,441	436,26	456,2	425,17	446,39	-21,22	24	0	1	75,8	69,1	6,73	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,157	-0,924	308,96	322,31	301,43	316,26	-14,83	24	0	1	74	63,8	10,21	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,997	-0,336	153,33	158,65	149,65	156,7	-7,05	24	0	1	73,6	51,2	22,4	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,809	-0,337	154,47	160	150,95	158,09	-7,14	24	0	1	71,4	50,4	20,98	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,05	-0,35	153,52	158,93	149,73	156,93	-7,2	24	0	1	74,7	51,9	22,82	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,397	-0,363	153,11	158,22	148,92	156,07	-7,15	24	0	1	79,4	54,1	25,36	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,486	-0,36	150,46	155,27	146,12	153,08	-6,96	24	0	1	81,2	54,8	26,43	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,572	-0,349	146,3	150,92	141,96	148,76	-6,8	24	0	1	82,8	55	27,73	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,56	-0,351	144,97	149,58	140,67	147,44	-6,77	24	0	1	82,7	54,8	27,88	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,492	-0,337	143,94	148,47	139,73	146,41	-6,68	24	0	1	81,8	54,2	27,53	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,378	-0,348	145,83	150,64	141,73	148,57	-6,84	24	0	1	80,5	54,1	26,41	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,444	-0,34	147,23	151,85	143,02	149,7	-6,68	24	0	1	81,1	54,5	26,59	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,486	-0,335	144,69	149,17	140,51	147,11	-6,6	24	0	1	81,7	54,4	27,33	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,385	-0,338	146,06	150,66	141,96	148,58	-6,62	24	0	1	80,5	54,1	26,35	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,299	-0,341	148,12	152,88	144,06	150,8	-6,74	24	0	1	79,3	53,9	25,4	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,32	-0,344	148,19	152,98	144,13	150,95	-6,82	24	0	1	79,2	53,7	25,53	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,447	-0,339	144,44	148,99	140,26	146,91	-6,65	24	0	1	81,6	54,5	27,11	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,383	-0,338	146,61	151,34	142,55	149,31	-6,76	24	0	1	79,9	53,7	26,25	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,188	-0,344	150,19	155,23	146,29	153,25	-6,96	24	0	1	76,9	52,6	24,27	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,073	-0,33	148,52	153,57	144,79	151,62	-6,83	24	0	1	75,4	51,8	23,65	0,6	0,4	-
Итого:	81,311	0	5556,29	5743,38	5414,38	5651,35	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,311															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	350,74	18277,23	18748,39	17849,28	18519,87
23.02.2025	432,051	23833,52	24491,77	23263,66	24171,22

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.02.2025 8:51:45