

#121030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
4776
6340
ВКТ-7
00262667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,896	-0,329	150,58	155,8	147,01	153,91	-6,9	24	0	1	73,1	51	22,08	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,796	-0,32	150,38	155,7	146,96	153,82	-6,86	24	0	1	71,6	50,2	21,33	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,789	-0,327	152,15	157,58	148,71	155,71	-7	24	0	1	71,3	50,2	21,1	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,754	-0,333	153,31	158,81	149,84	156,92	-7,08	24	0	1	71,2	50,4	20,75	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,76	-0,321	148,27	153,66	144,95	151,89	-6,94	24	0	1	71	49,6	21,41	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,886	-0,326	148,4	153,72	144,89	151,84	-6,95	24	0	1	72,8	50,4	22,33	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,846	-0,32	148,79	154,03	145,35	152,22	-6,87	24	0	1	72	50	21,94	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,748	-0,323	149,91	155,33	146,56	153,52	-6,96	24	0	1	70,7	49,6	21,07	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,781	-0,343	154,33	160	150,85	158,14	-7,29	24	0	1	71	50,2	20,86	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,771	-0,349	157,55	163,31	154	161,37	-7,37	24	0	1	71	50,6	20,41	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,758	-0,344	157,13	162,84	153,57	160,86	-7,29	24	0	1	71	50,7	20,34	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,69	-0,344	155,4	161,06	151,88	159,07	-7,19	24	0	1	71,1	51	20,11	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,659	-0,338	154,43	160,03	150,96	158,06	-7,1	24	0	1	71,1	51,1	19,99	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,694	-0,353	157,74	163,53	154,16	161,5	-7,34	24	0	1	71,2	51,2	19,9	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,638	-0,359	160,59	166,43	156,94	164,32	-7,38	24	0	1	71,2	51,9	19,24	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,672	-0,332	153,87	159,35	150,44	157,41	-6,97	24	0	1	70,8	50,7	20,1	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,745	-0,334	155,48	161,07	152,02	159,14	-7,12	24	0	1	70,6	50,2	20,41	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,837	-0,355	154,21	159,96	150,6	158,02	-7,42	24	0	1	72,3	50,9	21,34	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,904	-0,35	151,76	157,2	148,08	155,25	-7,17	24	0	1	73,9	51,8	22,09	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,998	-0,334	147,92	153,12	144,22	151,18	-6,96	24	0	1	75	51,7	23,27	0,6	0,4	-
16.03.2025	3	-0,338	148,2	153,41	144,53	151,5	-6,97	24	0	1	74,8	51,6	23,21	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,031	-0,349	147,66	153,05	143,93	151,12	-7,19	24	0	1	75,4	51,8	23,63	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,895	-0,34	150,91	156,32	147,29	154,43	-7,14	24	0	1	73,2	51,1	22,11	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,799	-0,329	151,35	156,81	147,89	154,93	-7,04	24	0	1	71,6	50,3	21,32	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,227	-0,167	117,48	119,58	114,94	118,23	-3,29	24	0	1	69,4	48,7	20,76	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,708	-0,364	153,96	160,07	150,49	158,16	-7,67	24	0	1	71	50,5	20,54	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,751	-0,385	159,97	166,36	156,35	164,32	-7,97	24	0	1	71,2	51,1	20,18	0,6	0,4	-
Итого:	75,033	0	4091,73	4238,13	3997,41	4186,84	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,033															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	432,051	23833,52	24491,77	23263,66	24171,22
22.03.2025	507,084	27925,25	28729,9	27261,07	28358,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 15:48:54