

#296629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 6340
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,812	-0,223	216,31	219,1	211,42	215,78	-4,36	24	0	0	71,3	56,8	14,44	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,912	-0,235	227,07	229,95	221,93	226,47	-4,54	24	0	0	71,3	57	14,27	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,91	-0,236	225,89	228,77	220,75	225,28	-4,53	24	0	0	71,5	57,2	14,32	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,891	-0,237	227,1	229,98	221,94	226,49	-4,55	24	0	0	71,3	57,2	14,15	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,894	-0,246	235,09	238,12	229,76	234,46	-4,7	24	0	0	71,2	57,5	13,74	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,839	-0,242	232,53	235,54	227,28	231,91	-4,63	24	0	0	71,2	57,6	13,63	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,76	-0,243	233,5	236,53	228,22	232,83	-4,61	24	0	0	71,3	58	13,23	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,806	-0,232	224,2	227,08	219,15	223,63	-4,48	24	0	0	71,1	57,1	13,94	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,814	-0,225	220,23	223,04	215,25	219,65	-4,4	24	0	0	71,3	57,1	14,21	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,965	-0,236	224,59	227,4	219,41	223,94	-4,53	24	0	0	71,7	57	14,66	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,837	-0,241	229,18	232,17	224	228,62	-4,62	24	0	0	71,2	57,4	13,81	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,801	-0,244	229,61	232,57	224,39	228,98	-4,59	24	0	0	71,3	57,6	13,63	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,839	-0,234	225,6	228,48	220,52	225,03	-4,51	24	0	0	71,1	57,1	14,01	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,84	-0,237	224,2	227,04	219,07	223,58	-4,51	24	0	0	71,4	57,2	14,11	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,919	-0,248	231,52	234,45	226,09	230,73	-4,64	24	0	0	72,4	58,4	14,06	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,913	-0,245	232,67	235,63	227,3	231,95	-4,65	24	0	0	72	58	13,97	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,9	-0,245	234,27	237,28	228,95	233,64	-4,69	24	0	0	71,2	57,3	13,81	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,876	-0,243	233,76	236,74	228,46	233,1	-4,64	24	0	0	71,2	57,5	13,72	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,815	-0,248	233,22	236,21	227,9	232,55	-4,65	24	0	0	71,3	57,8	13,49	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,891	-0,242	230,65	233,58	225,39	230,02	-4,63	24	0	0	71,3	57,3	13,97	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,823	-0,232	222,93	225,79	217,86	222,35	-4,49	24	0	0	71,2	57	14,11	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,962	-0,224	220,96	223,71	215,97	220,37	-4,4	24	0	0	71,1	56,3	14,83	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,86	-0,244	229,82	232,81	224,59	229,25	-4,66	24	0	0	71,2	57,3	13,9	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,865	-0,249	236,04	239,12	230,71	235,43	-4,72	24	0	0	71,3	57,7	13,57	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,85	-0,238	228,93	231,88	223,76	228,34	-4,58	24	0	0	71,2	57,3	13,88	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,884	-0,238	229,72	232,65	224,51	229,07	-4,56	24	0	0	71,2	57,2	13,97	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,742	-0,249	236,64	239,76	231,29	235,98	-4,69	24	0	0	71,2	58,2	13	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,621	-0,225	221,57	224,48	216,65	221,04	-4,39	24	0	0	70,4	57,2	13,23	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,777	-0,232	222,09	224,87	217,04	221,46	-4,42	24	0	0	71,3	57,3	13,93	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,775	-0,227	222,41	225,18	217,37	221,72	-4,35	24	0	0	71,2	57,4	13,88	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,741	-0,245	229,46	232,47	224,25	228,87	-4,62	24	0	0	71,2	57,8	13,37	0,6	0,4	-
Итого:	88,134	0	7071,76	7162,38	6911,18	7052,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,134															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1682,518	88447,65	84029,79	86262,12	82732,57
18.04.2026	1770,652	95519,41	91192,17	93173,3	89785,09

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:40:54