

#124919#

Отчет за период с 22.03.25 по 23.04.25

Адрес потребителя
 Номер абонента
 Порядковый Номер
 Тип теплосчетчика
 Заводской номер
 Номер системы
 Отчет сформирован

Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
 4776
 6340
 ВКТ-7
 00262667
 1
 28.04.25 11:48:54

Ведомость регистрации параметров

Дата	Q	Qname	Q_Гкал	Q_Гкал Name	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar	Tmin	Tmax	Tdt	Tun	TehErr	TekErr	t1, градC	t2, градC	p1, МПа	p2, МПа	TempNar
23.03.2025	2.732	dQ, Гкал	2.732	Гкал	159.630	165.980	156.050	163.960	0	24	0	0	0	0	0	1	71	51	0.6	0.4	6.8
24.03.2025	2.647	dQ, Гкал	2.647	Гкал	147.960	153.670	144.610	151.860	0	24	0	0	0	0	0	1	71	50.2	0.6	0.4	5.5
25.03.2025	2.658	dQ, Гкал	2.658	Гкал	146.280	151.800	142.990	150.010	0	24	0	0	0	0	0	1	71	50	0.6	0.4	4.4
26.03.2025	2.715	dQ, Гкал	2.715	Гкал	155.070	160.900	151.550	158.980	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	50.7	0.6	0.4	6.9
27.03.2025	2.747	dQ, Гкал	2.747	Гкал	154.500	160.300	151.030	158.430	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	50.4	0.6	0.4	5.7
28.03.2025	2.688	dQ, Гкал	2.688	Гкал	157.640	163.620	154.110	161.590	0	24	0	0	0	0	0	1	71.2	51.3	0.6	0.4	8.9
29.03.2025	2.653	dQ, Гкал	2.653	Гкал	159.890	165.970	156.280	163.910	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	51.6	0.6	0.4	9.9
30.03.2025	2.665	dQ, Гкал	2.665	Гкал	154.760	160.560	151.240	158.590	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	51	0.6	0.4	6.8
31.03.2025	2.675	dQ, Гкал	2.675	Гкал	154.280	160.260	150.810	158.310	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	50.9	0.6	0.4	5.9
01.04.2025	2.702	dQ, Гкал	2.702	Гкал	155.070	161.240	151.600	159.310	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	50.7	0.6	0.4	0
02.04.2025	2.677	dQ, Гкал	2.677	Гкал	158.270	164.620	154.700	162.590	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	51.2	0.6	0.4	0
03.04.2025	2.608	dQ, Гкал	2.608	Гкал	158.910	165.200	155.330	163.100	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	51.7	0.6	0.4	0
04.04.2025	2.644	dQ, Гкал	2.644	Гкал	156.570	162.730	153.030	160.740	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	51.2	0.6	0.4	0
05.04.2025	3.752	dQ, Гкал	3.752	Гкал	167.480	160.790	163.610	158.870	0	24	0	0	0	0	0	1	72.4	50.9	0.6	0.4	0
06.04.2025	4.400	dQ, Гкал	4.400	Гкал	170.330	156.830	166.180	154.870	0	24	0	0	0	0	0	1	74.2	51.2	0.6	0.4	0
07.04.2025	2.856	dQ, Гкал	2.856	Гкал	154.420	160.470	150.720	158.480	0	24	0	0	0	0	0	1	73.2	51.6	0.6	0.4	0
08.04.2025	3.323	dQ, Гкал	3.323	Гкал	164.120	162.390	160.380	160.450	0	24	0	0	0	0	0	1	71.3	50.6	0.6	0.4	0
09.04.2025	2.762	dQ, Гкал	2.762	Гкал	154.980	161.450	151.470	159.530	0	24	0	0	0	0	0	1	71.2	50.3	0.6	0.4	0
10.04.2025	2.958	dQ, Гкал	2.958	Гкал	158.360	164.870	154.710	162.970	0	24	0	0	0	0	0	1	71.6	49.8	0.6	0.4	0
11.04.2025	2.731	dQ, Гкал	2.731	Гкал	156.530	162.720	153.010	160.740	0	24	0	0	0	0	0	1	71.2	50.8	0.6	0.4	0
12.04.2025	2.767	dQ, Гкал	2.767	Гкал	156.620	162.580	153.080	160.590	0	24	0	0	0	0	0	1	71.2	50.6	0.6	0.4	0
13.04.2025	2.631	dQ, Гкал	2.631	Гкал	159.400	165.500	155.830	163.440	0	24	0	0	0	0	0	1	71.1	51.7	0.6	0.4	0
14.04.2025	2.501	dQ, Гкал	2.501	Гкал	156.100	162.070	152.590	159.990	0	24	0	0	0	0	0	1	71	52.1	0.6	0.4	0
15.04.2025	2.470	dQ, Гкал	2.470	Гкал	151.640	157.420	148.250	155.470	0	24	0	0	0	0	0	1	71	51.8	0.6	0.4	0
16.04.2025	1.685	dQ, Гкал	1.685	Гкал	103.490	107.300	101.160	105.990	0	24	0	0	0	0	0	1	70.6	51.5	0.6	0.4	0
17.04.2025	0.503	dQ, Гкал	0.503	Гкал	24.470	25.140	23.980	24.900	0	24	0	0	0	0	0	1	68.6	45.8	0.6	0.4	0
18.04.2025	0.535	dQ, Гкал	0.535	Гкал	24.610	25.250	24.130	25.010	0	24	0	0	0	0	0	1	69.5	45.7	0.6	0.4	0
19.04.2025	0.519	dQ, Гкал	0.519	Гкал	25.010	25.680	24.530	25.440	0	24	0	0	0	0	0	1	69.5	46.7	0.6	0.4	0
20.04.2025	0.520	dQ, Гкал	0.520	Гкал	25.440	26.130	24.940	25.890	0	24	0	0	0	0	0	1	69.3	46.8	0.6	0.4	0
21.04.2025	0.508	dQ, Гкал	0.508	Гкал	23.360	24.010	22.880	23.790	0	24	0	0	0	0	0	1	69.2	45.2	0.6	0.4	0
22.04.2025	0.507	dQ, Гкал	0.507	Гкал	22.900	23.480	22.420	23.240	0	24	0	0	0	0	0	1	69.2	45	0.6	0.4	0
23.04.2025	0.503	dQ, Гкал	0.503	Гкал	23.400	24.060	22.920	23.820	0	24	0	0	0	0	0	1	69.3	45.6	0.6	0.4	0
Итого:	73.242		73.242		4041.49	4154.99	3950.12	4104.86	0	768	0	0	0	0	--	--	70.90	49.86	0.60	0.40	



Общее время работы системы
 Период нормальной работы системы

768 час.
 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q	Q_ЕдИзм	Q_Гкал	Q_Гкал, Ед	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar	Tun
22.03.25	507.084	dQ, Гкал	507.084	Гкал	27925.25	28729.9	27261.07	28358.06	24	0
23.04.25	580.326	dQ, Гкал	580.326	Гкал	31966.74	32884.89	31211.19	32462.92	24	0

