

# #5109#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя: Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград  
Номер абонента: 4776  
Порядковый номер: 6340  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00262667  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,146	-0,057	133,83	133,83	130,74	132,43	-1,69	24	0	0	72,2	47,5	24,66	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,092	-0,051	131,15	131,15	128,12	129,76	-1,64	24	0	0	72	47,3	24,72	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	3,048	-0,055	127,31	127,32	124,33	125,98	-1,65	24	0	0	72,2	47,1	25,11	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,086	-0,051	130,58	130,58	127,58	129,21	-1,63	24	0	0	71,8	47	24,78	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,041	-0,053	132,49	132,48	129,44	131,08	-1,64	24	0	0	71,8	47,7	24,08	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	3,065	-0,053	134,64	134,65	131,54	133,19	-1,65	24	0	0	71,9	48	23,88	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	2,694	-0,038	114,89	114,89	112,36	113,74	-1,38	24	0	0	70,1	45,6	24,52	0,6	0,4	7
01.05.2021	3,162	-0,051	135,3	135,3	132,18	133,83	-1,65	24	0	0	72,3	47,8	24,49	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	3,114	-0,053	133,21	133,2	130,08	131,73	-1,65	24	0	0	72,5	48	24,53	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	3,129	-0,054	130,78	130,78	127,7	129,38	-1,68	24	0	0	72,5	47,4	25,11	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	2,993	-0,048	128,81	128,81	125,85	127,42	-1,57	24	0	0	72	47,7	24,36	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	1,454	-0,018	128	128,01	125,03	125,79	-0,76	24	0	0	72,4	60,5	11,92	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,646	-0,007	115,34	115,34	112,64	113,04	-0,4	24	0	0	72,1	66,2	5,93	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,649	-0,002	117,52	117,51	114,8	115,17	-0,37	24	0	0	72,3	66,4	5,82	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,682	-0,003	123,48	123,48	120,57	120,97	-0,4	24	0	0	72,8	67	5,84	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,665	-0,006	126,29	126,3	123,35	123,73	-0,38	24	0	0	72,6	67,1	5,55	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,712	-0,004	128,36	128,36	125,37	125,75	-0,38	24	0	0	72,3	66,4	5,84	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,614	-0,004	129,5	129,49	126,46	126,84	-0,38	24	0	0	72,4	67,3	5,03	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,56	-0,003	130,62	130,62	127,55	127,91	-0,36	24	0	0	72,5	67,9	4,56	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,589	-0,001	132,46	132,47	129,37	129,7	-0,33	24	0	0	72,5	67,9	4,67	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,615	-0,005	134,67	134,67	131,52	131,85	-0,33	24	0	0	72,5	67,7	4,8	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,62	-0,005	134,09	134,09	130,97	131,35	-0,38	24	0	0	72,2	67,3	4,9	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,661	-0,003	134,45	134,45	131,32	131,69	-0,37	24	0	0	72,5	67,4	5,18	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,603	-0,002	132,93	132,92	129,84	130,15	-0,31	24	0	0	72,5	67,7	4,76	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,582	0	135,21	135,22	132,09	132,38	-0,29	24	0	0	72,4	67,9	4,5	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,571	-0,003	133,1	133,1	129,99	130,37	-0,38	24	0	0	72,2	67,7	4,54	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,598	-0,001	133,48	133,48	130,39	130,69	-0,3	24	0	0	72,5	67,8	4,67	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,55	-0,003	133,01	133	129,89	130,19	-0,3	24	0	0	72,6	68,2	4,35	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,61	-0,002	135,54	135,54	132,42	132,71	-0,29	24	0	0	72,4	67,6	4,71	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,65	-0,002	135,95	135,96	132,79	133,16	-0,37	24	0	0	72,3	67,3	5,04	0,6	0,4	-
Итого:	46,201	0	3906,99	3907	3816,28	3841,19	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,201															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	755,808	30011,33	29994,28	29256,87	29656,97
23.05.2021	802,009	33918,32	33901,28	33073,15	33498,16

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 7:37:28