

#130715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
4776
6340
ВКТ-7
00262667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,596	0,034	23,47	22,89	22,96	22,65	0,31	24	0	1	68,7	43,3	25,44	0,6	0,4	-
25.04.2025	2,525	1,159	52,55	23,58	51,43	23,35	28,08	24	0	1	68,9	43,6	25,27	0,6	0,4	-
26.04.2025	2,188	0,892	46,74	23,37	45,75	23,13	22,62	24	0	1	68,9	41,8	27,15	0,6	0,4	-
27.04.2025	1,718	0,636	39,88	23,07	39,03	22,85	16,18	24	0	1	68,7	42,3	26,46	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,508	-0,027	21,67	22,6	21,19	22,37	-1,18	24	0	1	68,9	42,6	26,27	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,523	-0,027	23,3	24,28	22,82	24,04	-1,22	24	0	1	69,2	44	25,28	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,504	-0,029	22,23	23,15	21,75	22,92	-1,17	24	0	1	69,1	43,6	25,52	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,533	-0,032	23,19	24,15	22,71	23,92	-1,21	24	0	1	69,3	43,5	25,81	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,478	-0,03	22,19	23,1	21,71	22,86	-1,15	24	0	1	69	44,6	24,41	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,577	0,018	22,68	21,95	22,21	21,74	0,47	24	0	1	67,6	42,5	25,16	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,503	-0,024	21,56	22,37	21,08	22,14	-1,06	24	0	1	69	43	25,98	0,6	0,4	-
05.05.2025	1,453	0,526	36,98	24,17	36,18	23,93	12,25	24	0	1	69,3	44,1	25,22	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,633	0,025	24,88	24,26	24,37	24,03	0,34	24	0	1	69,2	43,8	25,4	0,6	0,4	-
07.05.2025	1,909	0,826	43,44	23,69	42,51	23,45	19,06	24	0	1	69,1	43,8	25,33	0,6	0,4	-
08.05.2025	1,784	0,686	40,83	23,14	39,95	22,9	17,05	24	0	1	69	42,6	26,42	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,523	-0,025	23,03	23,86	22,55	23,62	-1,07	24	0	1	69,2	43,9	25,33	0,6	0,4	-
10.05.2025	2,172	0,898	46,97	23,65	45,98	23,41	22,57	24	0	1	69	42,7	26,25	0,6	0,4	-
11.05.2025	1	0,234	30,3	24,74	29,67	24,51	5,16	24	0	1	69,2	43	26,12	0,6	0,4	-
12.05.2025	1,549	0,545	37,67	23,65	36,86	23,44	13,42	24	0	1	68,8	42,1	26,71	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,545	-0,023	23,03	23,77	22,55	23,54	-0,99	24	0	1	69,3	43,1	26,2	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,739	0,087	26,61	24,42	26,07	24,18	1,89	24	0	1	69,3	44,3	25,04	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,634	0,048	25,22	24,14	24,71	23,9	0,81	24	0	1	68,3	44,1	24,26	0,6	0,4	-
16.05.2025	3,473	1,767	66,51	23,39	65,13	23,16	41,97	24	0	1	68,2	41,9	26,32	0,6	0,4	-
17.05.2025	1,717	0,623	40,18	23,48	39,33	23,26	16,07	24	0	1	68,7	42,4	26,24	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,555	-0,016	22,73	23,37	22,25	23,15	-0,9	24	0	1	69,1	42,6	26,58	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,55	-0,015	23,23	23,89	22,75	23,65	-0,9	24	0	1	69,1	43,2	25,84	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,46	-0,02	24,61	25,3	24,13	25,03	-0,9	24	0	1	69,4	48,6	20,79	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,538	-0,009	22,31	22,84	21,83	22,6	-0,77	24	0	1	69,6	43,4	26,16	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,51	-0,013	22,95	23,52	22,47	23,28	-0,81	24	0	1	69	44,7	24,32	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,516	-0,01	22,25	22,77	21,77	22,53	-0,76	24	0	1	68,9	43,7	25,21	0,6	0,4	-
Итого:	31,913	0	923,19	706,56	903,7	699,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,913															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	580,326	31966,74	32884,89	31211,19	32462,92
23.05.2025	612,239	32889,93	33591,45	32114,89	33162,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 10:13:40