

#5113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя: Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
Номер абонента: 4776
Порядковый номер: 6340
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00262667
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,596	-0,004	134,48	134,48	131,34	131,69	-0,35	24	0	0	72,3	67,6	4,68	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,592	-0,002	134,49	134,48	131,38	131,69	-0,31	24	0	0	72,2	67,6	4,62	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,573	-0,001	100,53	100,53	98,39	98,66	-0,27	24	0	0	68,8	62,9	5,95	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,175	0,001	29,98	29,99	29,42	29,5	-0,08	24	0	1	64,9	59	5,94	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,242	-0,002	24,43	24,42	23,98	24,11	-0,13	24	0	1	62,3	52	10,35	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,579	-0,002	69,59	69,59	68,15	68,45	-0,3	24	0	0	67,6	58,9	8,69	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,637	-0,003	73,49	73,49	71,91	72,23	-0,32	24	0	0	69,7	60,6	9,08	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,581	-0,001	71,4	71,4	69,88	70,17	-0,29	24	0	0	69,5	60,9	8,55	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,57	0	70,38	70,39	68,87	69,19	-0,32	24	0	0	69,2	60,7	8,51	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,623	-0,003	73	72,99	71,38	71,74	-0,36	24	0	0	69,8	60,8	9	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,443	-0,002	56,83	56,84	55,62	55,86	-0,24	24	0	1	69	60,8	8,17	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,598	-0,003	73,78	73,78	72,15	72,54	-0,39	24	0	0	69,7	61,1	8,57	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,312	-0,001	42,29	42,28	41,38	41,53	-0,15	14	10	1	69,6	62	7,69	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70	64,5	5,56	0,6	0,4	22
07.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,6	64,3	5,31	0,6	0,4	-
08.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,4	64,9	4,49	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,34	-0,002	55,19	55,2	53,89	54,09	-0,2	13	11	1	72,9	66,4	6,48	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,51	-0,001	118,39	118,38	115,66	115,97	-0,31	24	0	0	71,6	67,1	4,54	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,514	-0,001	136,86	136,87	133,7	133,96	-0,26	24	0	0	72,3	68,4	3,94	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,542	-0,002	136,81	136,81	133,64	133,9	-0,26	24	0	0	72,2	68,1	4,13	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,524	-0,002	133,11	133,1	130,01	130,33	-0,32	24	0	0	72,1	68	4,14	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,548	-0,002	131,76	131,77	128,68	129,03	-0,35	24	0	0	72,2	67,8	4,41	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,552	-0,002	132,43	132,42	129,34	129,65	-0,31	24	0	0	72,1	67,7	4,37	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,521	-0,003	131,12	131,12	128,04	128,37	-0,33	24	0	0	72,3	68,1	4,19	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,511	-0,001	132,36	132,37	129,25	129,58	-0,33	24	0	0	72,4	68,3	4,09	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,489	0	132,93	132,93	129,82	130,1	-0,28	24	0	0	72,3	68,4	3,88	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,518	-0,003	135,72	135,72	132,59	132,85	-0,26	24	0	0	72,2	68,2	4,01	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,461	0	134,27	134,26	131,15	131,39	-0,24	24	0	0	72,2	68,6	3,59	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,515	-0,003	137,17	137,17	133,98	134,3	-0,32	24	0	0	72,3	68,3	3,98	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,455	0,001	136,15	136,16	133,01	133,25	-0,24	24	0	0	72,2	68,7	3,49	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,477	-0,002	136,94	136,93	133,77	134,01	-0,24	24	0	0	72,3	68,7	3,64	0,6	0,4	-
Итого:	13,998	0	2875,88	2875,87	2810,38	2818,14	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,998															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 651

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	802,009	33918,32	33901,28	33073,15	33498,16
23.06.2021	816,007	36794,2	36777,15	35883,53	36316,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:53:37