

# #5104#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя: Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград  
Номер абонента: 4776  
Порядковый номер: 6340  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00262667  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,647	-0,003	41,3	41,31	40,41	40,79	-0,38	24	0	0	69,2	52,7	16,48	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,642	-0,003	44,57	44,57	43,65	44	-0,35	24	0	0	68,3	53,2	15,15	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,631	-0,004	44,21	44,21	43,27	43,64	-0,37	24	0	0	68,5	53,5	14,99	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,706	-0,005	49,7	49,7	48,65	49,06	-0,41	24	0	0	68,5	53,6	14,91	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,636	-0,003	44,9	44,89	43,94	44,32	-0,38	24	0	0	68,5	53,6	14,92	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,687	-0,003	48,65	48,66	47,65	48	-0,35	24	0	0	68,5	53,6	14,81	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,649	-0,002	44,88	44,87	43,94	44,27	-0,33	24	0	0	68,6	53,4	15,12	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,654	-0,002	45,22	45,23	44,27	44,62	-0,35	24	0	0	68,5	53,3	15,14	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,701	-0,004	49,07	49,07	48,06	48,42	-0,36	24	0	0	68,6	53,7	14,93	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,677	-0,005	48,48	48,48	47,48	47,84	-0,36	24	0	0	68,3	53,6	14,7	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,648	0	46,02	46,01	45,06	45,41	-0,35	24	0	0	68,5	53,7	14,8	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,707	-0,005	50,91	50,91	49,84	50,23	-0,39	24	0	0	68,4	53,9	14,59	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,668	-0,002	46,39	46,39	45,42	45,78	-0,36	24	0	0	68,4	53,3	15,13	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,686	-0,003	47,18	47,18	46,2	46,57	-0,37	24	0	0	68	52,7	15,22	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,631	-0,004	52,18	52,19	51,16	51,51	-0,35	24	0	0	65,7	53,1	12,65	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,607	-0,002	32,34	32,34	31,59	31,94	-0,35	24	0	0	71,4	51,7	19,75	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,63	-0,002	33,95	33,95	33,19	33,53	-0,34	24	0	0	71,3	51,8	19,49	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,593	-0,001	31,79	31,78	31,07	31,36	-0,29	24	0	0	71,3	51,7	19,58	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,621	-0,004	33,35	33,36	32,58	32,93	-0,35	24	0	0	71,3	51,7	19,62	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,67	-0,004	36,51	36,5	35,66	36,05	-0,39	24	0	0	71,4	52,1	19,28	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,622	-0,003	32,92	32,92	32,16	32,49	-0,33	24	0	0	71,4	51,5	19,86	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,612	-0,001	32,34	32,34	31,62	31,9	-0,28	24	0	0	71,4	51,7	19,73	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,629	-0,004	34,66	34,67	33,85	34,23	-0,38	24	0	0	71,2	52	19,23	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,623	0	33,19	33,18	32,46	32,74	-0,28	24	0	0	71,4	51,8	19,64	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,591	-0,001	31,62	31,62	30,91	31,19	-0,28	24	0	0	71,4	51,9	19,53	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,619	-0,001	33,32	33,32	32,56	32,9	-0,34	24	0	0	71,5	51,9	19,54	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,599	-0,003	32,31	32,31	31,56	31,92	-0,36	24	0	0	71,4	51,8	19,55	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,61	-0,001	32,68	32,68	31,94	32,26	-0,32	24	0	0	71,4	51,9	19,53	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,562	-0,001	30,24	30,24	29,54	29,87	-0,33	24	0	0	71,4	51,8	19,62	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,548	-0,001	29,57	29,58	28,87	29,19	-0,32	24	0	0	71,4	51,8	19,59	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,537	0	35,61	35,6	34,85	35,13	-0,28	24	0	0	68,4	52,6	15,77	0,6	0,4	-
Итого:	19,643	0	1230,06	1230,06	1203,41	1214,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,643															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	2350,096	108017,7	108000,65	105352,42	106637,21
23.06.2023	2369,739	109247,76	109230,71	106555,83	107851,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 8:10:37