

#133745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
4776
6340
ВКТ-7
00262667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,526	-0,01	21,52	22,03	21,04	21,8	-0,76	24	0	1	68,9	42,5	26,39	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,524	-0,007	21,05	21,53	20,57	21,33	-0,76	24	0	1	69	42	26,96	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,505	-0,007	21,68	22,15	21,2	21,91	-0,71	24	0	1	69,4	44,1	25,36	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,505	-0,008	21,97	22,46	21,49	22,24	-0,75	24	0	1	69,1	44	25,05	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,455	-0,026	29,12	29,72	28,51	29,38	-0,87	24	0	1	67,8	50,3	17,44	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,569	-0,043	45,45	46,31	44,51	45,71	-1,2	24	0	0	67,8	53,6	14,21	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,549	-0,036	42,35	43,14	41,5	42,58	-1,08	24	0	0	67,5	53	14,55	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,553	-0,052	48,45	49,55	47,5	48,93	-1,43	24	0	0	65,7	52,5	13,24	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,577	-0,05	44,88	45,83	43,94	45,27	-1,33	24	0	0	67,7	52,9	14,75	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,554	-0,043	44,02	44,94	43,12	44,35	-1,23	24	0	0	67,9	53,6	14,31	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,735	0,554	37,63	14,17	37,26	13,97	23,29	24	0	1	40,2	54,5	-14,36	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,948	0,38	64,88	51,79	63,78	51,08	12,7	24	0	1	58,8	54,8	4,02	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,48	-0,116	55,68	57,87	54,51	57	-2,49	24	0	1	68	56,6	11,38	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,447	-0,156	65,99	68,85	64,65	67,73	-3,08	24	0	1	68,1	58,5	9,62	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,42	-0,186	73,61	76,91	72,1	75,63	-3,53	24	0	1	68,3	59,5	8,72	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,44	-0,17	72,2	75,24	70,7	74,01	-3,31	24	0	1	67,8	58,9	8,97	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,745	0,251	69,25	61,15	68,07	60,22	7,85	24	0	1	61,2	56,8	4,35	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,309	-0,369	116,57	122,41	113,99	120,09	-6,1	24	0	1	70,4	64,2	6,12	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,366	-0,276	100,74	105,16	98,5	103,19	-4,69	24	0	1	70,6	63,9	6,71	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,375	-0,303	106,12	110,96	103,76	108,91	-5,15	24	0	1	70,2	63,4	6,74	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,344	-0,314	108,87	113,91	106,47	111,8	-5,33	24	0	1	70,1	63,7	6,36	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,349	-0,32	105,25	110,43	102,93	108,4	-5,47	24	0	1	70,2	63,5	6,73	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,321	-0,329	107,45	112,69	105,09	110,6	-5,51	24	0	1	70,2	63,8	6,36	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,295	-0,326	108,25	113,43	105,83	111,29	-5,46	24	0	1	70,2	64,2	6,05	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,322	-0,324	108,64	113,81	106,24	111,69	-5,45	24	0	1	70	63,8	6,24	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,317	-0,339	109,84	115,2	107,38	113,02	-5,64	24	0	1	70,2	64	6,27	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,289	-0,336	109,19	114,5	106,74	112,33	-5,59	24	0	1	70,2	64,1	6,04	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,327	-0,334	109,46	114,75	107	112,58	-5,58	24	0	1	70,2	63,9	6,34	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,304	-0,327	109,81	115,01	107,36	112,85	-5,49	24	0	1	70,2	64,2	6,04	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,324	-0,325	109,39	114,54	106,94	112,4	-5,46	24	0	1	70,2	64	6,24	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,351	-0,305	109,01	113,94	106,59	111,8	-5,21	24	0	1	70,1	63,8	6,35	0,6	0,4	-
Итого:	14,125	0	2298,32	2344,38	2249,27	2304,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,125															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	612,239	32889,93	33591,45	32114,89	33162,46
23.06.2025	626,364	35188,25	35935,83	34364,16	35466,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 13:33:27