

#5112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
4776
6340
ВКТ-7
00262667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,446	0,002	136,75	136,76	133,59	133,82	-0,23	24	0	0	72,4	68,9	3,43	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,48	-0,002	138,42	138,41	135,2	135,46	-0,26	24	0	0	72,2	68,6	3,63	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,483	-0,001	138,26	138,27	135,06	135,33	-0,27	24	0	0	72,2	68,6	3,69	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,503	0,001	136,12	136,12	132,98	133,2	-0,22	24	0	0	72,4	68,5	3,86	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,502	-0,002	136,77	136,77	133,58	133,84	-0,26	24	0	0	72,5	68,6	3,87	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,493	-0,001	136,47	136,47	133,28	133,56	-0,28	24	0	0	72,4	68,6	3,81	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,49	0,001	137,09	137,09	133,9	134,17	-0,27	24	0	0	72,5	68,8	3,76	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,476	0,001	137,76	137,75	134,51	134,78	-0,27	24	0	0	72,6	69	3,63	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,448	0,002	135,47	135,47	132,32	132,52	-0,2	24	0	0	72,6	69,2	3,43	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,486	0	138	138	134,76	135,04	-0,28	24	0	0	72,6	68,9	3,72	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,505	0	137,57	137,57	134,33	134,63	-0,3	24	0	0	72,6	68,7	3,85	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,469	0,001	136,29	136,29	133,14	133,35	-0,21	24	0	0	72,4	68,8	3,59	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,477	0,001	132,12	132,12	129,04	129,27	-0,23	24	0	0	72,5	68,8	3,79	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,478	-0,001	137,19	137,2	133,97	134,26	-0,29	24	0	0	72,3	68,6	3,68	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,437	-0,001	143,41	143,4	140,03	140,28	-0,25	24	0	0	72,7	69,5	3,21	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,46	-0,002	144,38	144,38	140,99	141,23	-0,24	24	0	0	72,7	69,3	3,35	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,419	0	142,46	142,46	139,1	139,34	-0,24	24	0	0	72,7	69,6	3,08	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,475	-0,001	143,18	143,18	139,82	140,12	-0,3	24	0	0	72,3	68,8	3,5	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,453	-0,002	142,74	142,75	139,37	139,7	-0,33	24	0	0	72,5	69,1	3,39	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,463	0	144,2	144,2	140,83	141,07	-0,24	24	0	0	72,6	69,2	3,35	0,6	0,4	-
Итого:	9,443	0	2774,65	2774,66	2709,8	2714,97	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,443															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	816,007	36794,2	36777,15	35883,53	36316,3
13.07.2021	825,45	39568,85	39551,81	38593,33	39031,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:24:54