

#5092#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя: Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
Номер абонента: 4776
Порядковый номер: 6340
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00262667
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 0,605 | 0 | 27,92 | 27,92 | 27,25 | 27,57 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 49,7 | 22,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.06.2022 | 0,613 | -0,001 | 28,75 | 28,74 | 28,07 | 28,4 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50 | 22,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.06.2022 | 0,578 | -0,001 | 28,47 | 28,47 | 27,81 | 28,14 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 50,4 | 21,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.06.2022 | 0,561 | 0 | 27,43 | 27,43 | 26,82 | 27,09 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,3 | 21,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.06.2022 | 0,521 | -0,002 | 35,24 | 35,25 | 34,49 | 34,8 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 51,6 | 15,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.06.2022 | 0,534 | 0 | 26,65 | 26,65 | 26,04 | 26,35 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,4 | 21,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.06.2022 | 0,539 | -0,001 | 26,56 | 26,56 | 25,94 | 26,24 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,2 | 21,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.07.2022 | 0,548 | -0,003 | 27,11 | 27,11 | 26,48 | 26,79 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,4 | 21,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.07.2022 | 0,567 | -0,003 | 28,22 | 28,21 | 27,56 | 27,87 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 50,4 | 21,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.07.2022 | 0,536 | -0,002 | 26,83 | 26,84 | 26,2 | 26,52 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,5 | 21,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.07.2022 | 0,532 | -0,002 | 26,46 | 26,46 | 25,83 | 26,17 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,3 | 21,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.07.2022 | 0,554 | -0,003 | 27,83 | 27,83 | 27,18 | 27,51 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 50,4 | 20,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.07.2022 | 0,55 | -0,001 | 26,89 | 26,89 | 26,25 | 26,6 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 50,3 | 21,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.07.2022 | 0,573 | 0 | 28,21 | 28,21 | 27,56 | 27,86 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 50,5 | 21,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.07.2022 | 0,56 | 0 | 28,28 | 28,27 | 27,63 | 27,93 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 50,5 | 20,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.07.2022 | 0,583 | -0,001 | 29,32 | 29,33 | 28,63 | 28,96 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 50,5 | 20,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.07.2022 | 0,612 | -0,001 | 30,27 | 30,27 | 29,58 | 29,87 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,5 | 21,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.07.2022 | 0,593 | 0 | 29,45 | 29,44 | 28,78 | 29,07 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 50,4 | 21,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.07.2022 | 0,611 | -0,001 | 30,41 | 30,41 | 29,72 | 30,02 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 50,4 | 20,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.07.2022 | 0,591 | 0 | 29,58 | 29,59 | 28,92 | 29,21 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 50,4 | 20,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.07.2022 | 0,567 | -0,003 | 28,01 | 28 | 27,36 | 27,69 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 50,1 | 21,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.07.2022 | 0,588 | -0,001 | 29,32 | 29,33 | 28,63 | 28,97 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,5 | 21,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.07.2022 | 0,629 | -0,001 | 31,02 | 31,01 | 30,29 | 30,61 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 50,4 | 21,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.07.2022 | 0,639 | -0,002 | 31,8 | 31,8 | 31,07 | 31,41 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 50,5 | 21,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.07.2022 | 0,631 | -0,001 | 31,67 | 31,67 | 30,95 | 31,28 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 50,5 | 20,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.07.2022 | 0,631 | -0,002 | 31,34 | 31,34 | 30,62 | 30,95 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,4 | 21,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.07.2022 | 0,64 | -0,002 | 32,25 | 32,25 | 31,51 | 31,84 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,8 | 20,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.07.2022 | 0,629 | -0,003 | 31,24 | 31,24 | 30,5 | 30,88 | -0,38 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,4 | 21,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.07.2022 | 0,582 | -0,001 | 29,15 | 29,16 | 28,5 | 28,81 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 50,5 | 21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.07.2022 | 0,561 | -0,001 | 27,99 | 27,99 | 27,35 | 27,64 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,6 | 21,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 17,458 | 0 | 873,67 | 873,67 | 853,52 | 863,05 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,458 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2022 | 1602,384 | 74022,42 | 74005,38 | 72196,6 | 73064,25 |
| 23.07.2022 | 1619,842 | 74896,09 | 74879,05 | 73050,12 | 73927,3 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:23:59