

#5110#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 6340
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,451	0	17,88	17,88	17,49	17,69	-0,2	24	0	1	70,8	44,4	26,41	0,6	0,4	-
25.07.2021	0,436	0	17,3	17,3	16,9	17,12	-0,22	24	0	1	70,8	44,4	26,41	0,6	0,4	-
26.07.2021	0,442	0	17,31	17,31	16,91	17,09	-0,18	24	0	0	70,9	44,4	26,52	0,6	0,4	-
27.07.2021	0,418	0	16,75	16,75	16,36	16,57	-0,21	24	0	1	70,7	44,6	26,16	0,6	0,4	-
28.07.2021	0,406	0	16,08	16,07	15,71	15,87	-0,16	24	0	1	70,7	44,5	26,24	0,6	0,4	-
29.07.2021	0,426	0	16,95	16,95	16,59	16,76	-0,17	24	0	1	70,8	44,7	26,13	0,6	0,4	-
30.07.2021	0,425	0	16,9	16,9	16,52	16,71	-0,19	24	0	1	70,9	44,7	26,24	0,6	0,4	-
31.07.2021	0,444	0	17,91	17,92	17,53	17,72	-0,19	24	0	1	70,8	45	25,81	0,6	0,4	-
01.08.2021	0,456	0	18,19	18,19	17,78	18	-0,22	24	0	1	70,8	44,6	26,22	0,6	0,4	-
02.08.2021	0,466	0	18,49	18,49	18,08	18,3	-0,22	24	0	1	71	44,7	26,27	0,6	0,4	-
03.08.2021	0,458	0	18,29	18,29	17,91	18,08	-0,17	24	0	1	70,6	44,6	26,01	0,6	0,4	-
04.08.2021	0,488	0	19,48	19,48	19,04	19,26	-0,22	24	0	1	70,9	44,8	26,05	0,6	0,4	-
05.08.2021	0,464	0	18,7	18,7	18,26	18,5	-0,24	24	0	1	70,5	44,5	26,05	0,6	0,4	-
06.08.2021	0,491	0	19,74	19,73	19,31	19,52	-0,21	24	0	1	70,5	44,6	25,94	0,6	0,4	-
07.08.2021	0,477	0	19,03	19,04	18,62	18,85	-0,23	24	0	1	70,4	44,4	26,06	0,6	0,4	-
08.08.2021	0,5	0	20,14	20,13	19,71	19,93	-0,22	24	0	1	70,7	44,8	25,93	0,6	0,4	-
09.08.2021	0,473	0	19,03	19,03	18,58	18,83	-0,25	24	0	1	70,7	44,5	26,16	0,6	0,4	-
10.08.2021	0,483	0	19,46	19,47	19,01	19,28	-0,27	24	0	1	70,7	44,6	26,13	0,6	0,4	-
11.08.2021	0,493	0	20,49	20,49	20,03	20,29	-0,26	24	0	1	70	44,8	25,16	0,6	0,4	-
12.08.2021	0,497	0	19,99	19,98	19,55	19,78	-0,23	24	0	1	70,6	44,6	26,02	0,6	0,4	-
13.08.2021	0,487	0	21,98	21,98	21,51	21,76	-0,25	24	0	1	69,2	46	23,16	0,6	0,4	-
14.08.2021	0,472	0	18,76	18,77	18,34	18,58	-0,24	24	0	1	70,7	44,4	26,29	0,6	0,4	-
15.08.2021	0,448	0	18	17,99	17,58	17,81	-0,23	24	0	1	70,5	44,5	26	0,6	0,4	-
16.08.2021	0,486	0	19,36	19,37	18,91	19,18	-0,27	24	0	1	70,8	44,5	26,32	0,6	0,4	-
17.08.2021	0,525	0	21,11	21,11	20,63	20,91	-0,28	24	0	1	71	45	25,93	0,6	0,4	-
18.08.2021	0,521	0	20,62	20,62	20,17	20,42	-0,25	24	0	1	70,8	44,5	26,3	0,6	0,4	-
19.08.2021	0,517	0	20,33	20,33	19,9	20,15	-0,25	24	0	1	70,7	44,2	26,47	0,6	0,4	-
20.08.2021	0,535	0	21,19	21,19	20,72	20,98	-0,26	24	0	1	70,7	44,4	26,22	0,6	0,4	-
21.08.2021	0,492	0	19,34	19,33	18,93	19,14	-0,21	24	0	1	70,7	44,3	26,43	0,6	0,4	-
22.08.2021	0,546	0	22,16	22,17	21,69	21,98	-0,29	24	0	1	70,6	44,8	25,71	0,6	0,4	-
23.08.2021	0,515	0	20,77	20,76	20,28	20,54	-0,26	24	0	1	70,7	44,9	25,82	0,6	0,4	-
Итого:	14,738	0	591,73	591,72	578,55	585,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,738															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	829,819	39799,44	39782,4	38818,58	39258,57
23.08.2021	844,557	40391,17	40374,12	39397,13	39844,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 7:38:45