

#28560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
4776
6340
ВКТ-7
00262667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,587	0	32,22	32,23	31,49	31,83	-0,34	24	0	0	71,6	52,3	19,24	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,575	-0,002	31,43	31,42	30,7	31,02	-0,32	24	0	0	71,4	52,2	19,28	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,581	0	31,43	31,43	30,7	31,02	-0,32	24	0	0	71,6	52,3	19,37	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,365	-0,004	20,86	20,87	20,38	20,6	-0,22	18	6	1	70,8	52,4	18,44	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,587	-0,002	33,88	33,88	33,13	33,44	-0,31	24	0	0	70,4	52,2	18,2	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,585	-0,003	31,37	31,37	30,66	30,97	-0,31	24	0	0	71,6	52	19,63	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,583	-0,001	31,64	31,63	30,91	31,21	-0,3	24	0	0	71,4	52	19,32	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,547	0	29,2	29,21	28,54	28,86	-0,32	24	0	0	71,4	51,6	19,72	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,577	-0,001	34,72	34,71	33,95	34,23	-0,28	24	0	1	70	52,5	17,44	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,574	-0,003	30,87	30,87	30,18	30,48	-0,3	24	0	0	71,4	51,8	19,52	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,553	-0,002	29,99	30	29,3	29,59	-0,29	23	1	1	71,4	52	19,41	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,582	-0,002	31,39	31,38	30,67	30,95	-0,28	24	0	0	71,4	52	19,39	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,595	-0,002	31,82	31,83	31,08	31,43	-0,35	24	0	0	71,6	52	19,64	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,573	-0,002	31,3	31,29	30,58	30,88	-0,3	24	0	0	71,2	52	19,24	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,558	-0,003	30,05	30,06	29,34	29,67	-0,33	24	0	0	71,4	51,9	19,51	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,584	-0,005	31,01	31,01	30,28	30,62	-0,34	24	0	0	71,6	51,7	19,86	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,597	-0,002	32,51	32,5	31,77	32,11	-0,34	24	0	0	71,4	52	19,42	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,529	-0,001	25,45	25,46	24,86	25,2	-0,34	22	2	1	71,3	49,4	21,9	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,567	-0,001	27,04	27,03	26,38	26,79	-0,41	24	0	0	71,4	49,2	22,18	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,556	-0,001	26,27	26,27	25,62	26,03	-0,41	24	0	0	71,2	48,7	22,57	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,578	0	26,26	26,26	25,61	26,02	-0,41	24	0	0	71,2	47,8	23,38	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,561	0	25,88	25,89	25,27	25,65	-0,38	24	0	0	71,2	48,3	22,92	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,523	-0,001	26,32	26,32	25,7	26,06	-0,36	24	0	0	71,2	50,1	21,05	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,524	-0,001	26,33	26,33	25,69	26,09	-0,4	24	0	0	71,2	50,1	21,09	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,517	0	25,55	25,54	24,94	25,3	-0,36	24	0	0	71,3	50	21,31	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,503	-0,002	24,78	24,78	24,19	24,54	-0,35	22	2	1	71,3	49,8	21,48	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,527	0	26,17	26,17	25,55	25,93	-0,38	24	0	0	71,3	50	21,39	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,503	0	25,39	25,39	24,82	25,15	-0,33	24	0	0	71,3	50,6	20,74	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,537	0	26,5	26,5	25,87	26,25	-0,38	24	0	0	71,4	50	21,46	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,522	0	26,24	26,25	25,61	26,01	-0,4	24	0	0	71,4	50,2	21,19	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,525	-0,003	26,42	26,41	25,79	26,15	-0,36	24	0	0	71,4	50,4	20,95	0,6	0,4	-
Итого:	17,075	0	890,29	890,29	869,56	880,08	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,075															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2386,886	110180,81	110163,76	107467,48	108772,5
23.08.2023	2403,961	111071,1	111054,05	108337,04	109652,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 12:24:29