

#145067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК

Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград

4776

6340

ВКТ-7

00262667

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,26	-0,307	108,17	113,12	105,77	110,96	-5,19	24	0	1	70,2	64,6	5,58	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,212	-0,297	105,62	110,39	103,34	108,27	-4,93	24	0	1	69,9	64,8	5,07	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,256	-0,297	105,99	110,71	103,67	108,61	-4,94	24	0	1	70	64,5	5,49	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,241	-0,298	106,36	111,12	104,01	108,99	-4,98	24	0	1	70	64,6	5,38	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,265	-0,292	105,7	110,34	103,39	108,24	-4,85	24	0	1	70	64,5	5,54	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,273	-0,303	108,9	113,79	106,56	111,66	-5,1	24	0	1	69,6	64	5,6	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,085	-0,339	112,23	117,57	109,73	115,23	-5,5	24	0	1	70,2	66,2	3,97	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,231	-0,324	113,03	118,18	110,53	115,9	-5,37	24	0	1	70,1	64,9	5,2	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,21	-0,367	115,55	121,34	112,99	119,01	-6,02	24	0	1	70,1	64,9	5,25	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,232	-0,329	116,97	122,2	114,41	119,82	-5,41	24	0	1	70,2	65,2	5,06	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,234	-0,311	114,94	119,85	112,41	117,56	-5,15	24	0	1	70	65	5,02	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,242	-0,304	116,47	121,36	113,95	119	-5,05	24	0	1	70,1	65,1	4,98	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,268	-0,315	119,02	124	116,4	121,62	-5,22	24	0	1	70,1	65	5,16	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,755	0,152	116,98	114,29	114,4	112,08	2,32	24	0	0	70,1	64,8	5,27	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,773	0,176	115,62	112,58	113,08	110,37	2,71	24	0	0	70,2	64,9	5,26	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,491	-0,081	114,32	115,52	111,83	113,32	-1,49	24	0	1	70,1	64,9	5,21	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,283	-0,31	116,9	121,82	114,31	119,48	-5,17	24	0	1	70,2	64,8	5,36	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,3	-0,308	116,23	121,12	113,68	118,79	-5,11	24	0	1	70,2	64,7	5,49	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,301	-0,295	112,16	116,83	109,65	114,6	-4,95	24	0	1	70,2	64,6	5,63	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,3	-0,29	109,31	113,96	106,94	111,82	-4,88	24	0	1	70	64,3	5,67	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,274	-0,317	109,1	114,15	106,67	111,98	-5,31	24	0	1	70,1	64,4	5,71	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,434	-0,148	100,86	103,17	98,64	101,22	-2,58	24	0	1	70,2	64,1	6,03	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,586	0,027	106,2	105,5	103,79	103,48	0,31	24	0	1	70,3	64,9	5,42	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,225	-0,31	105,62	110,51	103,26	108,41	-5,15	24	0	1	70,2	64,8	5,36	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,252	-0,308	105,06	110,01	102,74	107,91	-5,17	24	0	1	70,1	64,4	5,65	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,278	-0,312	105,35	110,31	103	108,23	-5,23	24	0	1	70,3	64,4	5,92	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,243	-0,31	105,55	110,51	103,2	108,37	-5,17	24	0	1	70,4	64,8	5,54	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,293	-0,301	103,94	108,79	101,69	106,74	-5,05	24	0	1	70,2	64,1	6,02	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,277	-0,298	103,84	108,65	101,57	106,57	-5	24	0	1	70,2	64,3	5,85	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,315	-0,296	103,33	108,12	101,1	106,12	-5,02	24	0	1	70,1	63,9	6,24	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,299	-0,296	102,84	107,57	100,6	105,55	-4,95	24	0	1	70,1	64	6,09	0,6	0,4	-
Итого:	9,688	0	3402,16	3527,38	3327,31	3459,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,688															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	636,133	38335,56	39219,63	37442,1	38688,71
23.08.2025	645,821	41737,72	42747,01	40769,41	42148,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 13:40:01