

#5108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
 Адрес потребителя Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
 Номер абонента 4776
 Порядковый номер 6340
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262667
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,514	0	19,56	19,57	19,15	19,38	-0,23	24	0	1	70,8	43,6	27,27	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,519	0	20,39	20,38	19,94	20,18	-0,24	24	0	1	71	44,4	26,61	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,537	0	21,06	21,06	20,59	20,88	-0,29	24	0	1	70,7	44	26,71	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,51	0	20,71	20,72	20,26	20,51	-0,25	24	0	1	70,2	44,5	25,69	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,542	0	21,17	21,17	20,7	20,97	-0,27	24	0	1	71,1	44,3	26,75	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,544	0	21,63	21,62	21,14	21,43	-0,29	24	0	1	70,9	44,4	26,43	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,514	0	19,99	19,99	19,55	19,8	-0,25	24	0	1	70,7	43,9	26,78	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,559	0	23,18	23,18	22,67	22,97	-0,3	24	0	1	70,4	45,1	25,27	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,545	0	20,87	20,88	20,41	20,69	-0,28	24	0	1	71,2	43,9	27,36	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,559	0	21,43	21,43	20,96	21,23	-0,27	24	0	1	70,9	43,7	27,21	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,539	0	21,04	21,03	20,58	20,84	-0,26	24	0	1	70,7	44	26,78	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,546	0	20,82	20,83	20,36	20,64	-0,28	24	0	1	71	43,7	27,31	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,578	0	22,34	22,33	21,82	22,12	-0,3	24	0	1	71,1	44,2	26,93	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,57	0	22,38	22,38	21,9	22,18	-0,28	24	0	1	71	44,5	26,56	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,56	0	21,44	21,45	20,94	21,26	-0,32	24	0	1	70,8	43,5	27,38	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,523	0	20,28	20,28	19,82	20,09	-0,27	24	0	1	70,5	43,6	26,92	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,533	0	24,41	24,41	23,91	24,2	-0,29	24	0	1	68,5	45,7	22,82	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,521	0	19,9	19,9	19,44	19,71	-0,27	24	0	1	70,7	43,2	27,46	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,531	0	20,59	20,59	20,15	20,41	-0,26	24	0	1	70,8	43,9	26,91	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,559	0	21,97	21,96	21,5	21,74	-0,24	24	0	1	70,9	44,4	26,59	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,535	0	21,14	21,14	20,68	20,95	-0,27	24	0	1	70,8	44,4	26,39	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,554	0	21,66	21,67	21,17	21,46	-0,29	24	0	1	71	44,4	26,68	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,51	0	19,92	19,91	19,49	19,73	-0,24	24	0	1	70,8	43,9	26,83	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,533	0	20,68	20,69	20,23	20,51	-0,28	24	0	1	70,7	43,6	27,09	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,554	0	21,13	21,12	20,65	20,93	-0,28	24	0	1	70,8	43,4	27,4	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,587	0	22,14	22,15	21,68	21,95	-0,27	24	0	1	70,7	43,2	27,49	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,577	0	22,66	22,66	22,15	22,47	-0,32	24	0	1	70,4	43,7	26,65	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,597	0	22,79	22,79	22,29	22,59	-0,3	24	0	1	70,8	43,4	27,31	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,599	0	22,99	22,99	22,47	22,79	-0,32	24	0	1	70,7	43,6	27,16	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,596	0	23,33	23,32	22,82	23,1	-0,28	24	0	1	70,5	43,8	26,75	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,552	0	19,92	19,93	19,49	19,77	-0,28	24	0	1	70,5	41,6	28,86	0,6	0,4	-
Итого:	16,997	0	663,52	663,53	648,91	657,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,997															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	844,557	40391,17	40374,12	39397,13	39844,17
23.09.2021	861,554	41054,69	41037,65	40046,04	40501,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 19:58:36