

#148503#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
4776
6340
ВКТ-7
00262667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,325	-0,292	101,64	106,37	99,41	104,41	-5	24	0	1	70	63,6	6,43	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,311	-0,286	100,09	104,81	97,93	102,85	-4,92	24	0	1	69,6	63,3	6,31	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,299	-0,314	106,14	111,16	103,78	109,12	-5,34	24	0	1	69,9	63,7	6,14	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,285	-0,337	110,83	116,17	108,38	113,99	-5,61	24	0	1	70,3	64,4	5,91	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,242	-0,386	115,11	121,2	112,58	118,89	-6,31	24	0	1	70,2	64,5	5,73	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,267	-0,333	112,59	117,88	110,09	115,63	-5,54	24	0	1	70,1	64,5	5,6	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,551	-0,046	111,31	111,82	108,83	109,7	-0,87	24	0	1	70,2	64,7	5,54	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,791	0,146	110,03	107,31	107,59	105,27	2,32	24	0	0	70,2	64,3	5,92	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,719	0,144	112,09	109,48	109,58	107,37	2,21	24	0	0	70,2	65	5,2	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,606	0,015	116,41	115,89	113,83	113,64	0,19	24	0	0	70,2	65	5,17	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,447	-0,113	108,8	110,47	106,37	108,35	-1,98	24	0	1	70,3	65	5,33	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,244	-0,329	111,23	116,45	108,78	114,21	-5,43	24	0	1	70,2	64,8	5,44	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,251	-0,293	106,76	111,45	104,42	109,33	-4,91	24	0	1	69,8	64,4	5,4	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,251	-0,292	107,52	112,15	105,15	110,02	-4,87	24	0	1	70	64,7	5,36	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,311	-0,287	107,2	111,79	104,85	109,7	-4,85	24	0	1	70	64,1	5,89	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,291	-0,275	105,72	110,06	103,4	108,01	-4,61	24	0	1	69,3	63,7	5,62	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,25	-0,309	110,79	115,66	108,36	113,5	-5,14	24	0	1	70	64,7	5,33	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,253	-0,287	109	113,54	106,59	111,38	-4,79	24	0	1	70	64,7	5,26	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,253	-0,299	108,26	113,02	105,84	110,84	-5	24	0	1	70,2	64,7	5,41	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,277	-0,301	108,74	113,51	106,32	111,32	-5	24	0	1	70,1	64,5	5,62	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,306	-0,292	107,7	112,33	105,32	110,24	-4,92	24	0	1	69,9	64	5,86	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,312	-0,291	107,09	111,77	104,75	109,68	-4,93	24	0	1	70	64	5,96	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,338	-0,234	91,95	95,75	89,96	94,05	-4,09	24	0	1	69,3	62,8	6,57	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,674	0,091	83,2	81,6	81,45	80,17	1,28	24	0	1	68,6	61,3	7,26	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,826	0,189	92,75	89,17	90,78	87,62	3,16	24	0	1	68,4	61,5	6,91	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,354	-0,245	106,87	110,73	104,5	108,64	-4,14	24	0	1	70	64,2	5,88	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,497	-0,111	109,19	110,84	106,79	108,74	-1,95	24	0	1	70,1	64,3	5,8	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,294	-0,306	110,97	115,87	108,51	113,65	-5,14	24	0	1	70,2	64,5	5,72	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,277	-0,304	108,64	113,54	106,25	111,37	-5,12	24	0	1	70	64,3	5,67	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,241	-0,305	107,61	112,43	105,21	110,26	-5,05	24	0	1	70,2	64,8	5,35	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,622	-0,014	113,45	113,48	110,95	111,36	-0,41	24	0	1	69,7	63,9	5,81	0,6	0,4	-
Итого:	11,965	0	3319,68	3417,7	3246,55	3353,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,965															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	645,821	41737,72	42747,01	40769,41	42148,62
23.09.2025	657,786	45057,4	46164,71	44015,96	45501,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:10:12