

#5101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 6340
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,532	0	17,96	17,95	17,53	17,82	-0,29	24	0	1	70,8	40	30,89	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,516	0	16,81	16,82	16,43	16,72	-0,29	24	0	1	70,9	39	31,95	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,538	0	18,81	18,81	18,36	18,68	-0,32	24	0	1	70,8	40,8	29,95	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,529	0	18,13	18,13	17,71	18,01	-0,3	24	0	1	70,5	40	30,53	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,389	0	18,29	18,29	17,92	18,13	-0,21	24	0	1	65	42,8	22,26	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,601	0	20,62	20,62	20,18	20,46	-0,28	24	0	1	70,7	40,4	30,31	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,526	0	17,38	17,38	16,99	17,3	-0,31	24	0	1	71	39,4	31,59	0,6	0,4	-
Итого:	3,631	0	128	128	125,12	127,12	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,631															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	861,554	41054,69	41037,65	40046,04	40501,65
30.09.2021	865,185	41182,69	41165,65	40171,16	40628,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.10.2021 16:48:58
