

#5099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 6340
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 3,885 | -0,094 | 142,94 | 142,94 | 138,8 | 141,02 | -2,22 | 24 | 0 | 0 | 81,7 | 52,9 | 28,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.12.2021 | 3,952 | -0,098 | 149,56 | 149,57 | 145,25 | 147,56 | -2,31 | 24 | 0 | 0 | 81,3 | 53,3 | 28,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.12.2021 | 3,965 | -0,096 | 153,29 | 153,29 | 148,94 | 151,2 | -2,26 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 53,5 | 27,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.12.2021 | 4,08 | -0,109 | 144,27 | 144,26 | 139,87 | 142,34 | -2,47 | 24 | 0 | 0 | 83,9 | 53,9 | 30,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.12.2021 | 4,119 | -0,108 | 140,76 | 140,77 | 136,39 | 138,87 | -2,48 | 24 | 0 | 0 | 84,8 | 53,6 | 31,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.12.2021 | 3,969 | -0,095 | 145,46 | 145,45 | 141,22 | 143,53 | -2,31 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 53,2 | 28,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.12.2021 | 3,828 | -0,094 | 154,29 | 154,3 | 150,13 | 152,37 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 52 | 26,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.12.2021 | 3,776 | -0,087 | 167,31 | 167,31 | 163,16 | 165,25 | -2,09 | 24 | 0 | 0 | 75 | 51,3 | 23,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.01.2022 | 3,462 | -0,077 | 156,69 | 156,68 | 152,82 | 154,73 | -1,91 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 51,5 | 23,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.01.2022 | 3,537 | -0,084 | 159,57 | 159,58 | 155,6 | 157,59 | -1,99 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 51,4 | 23,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.01.2022 | 3,47 | -0,081 | 158,92 | 158,91 | 154,97 | 156,94 | -1,97 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 51,7 | 23,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.01.2022 | 3,472 | -0,077 | 156,79 | 156,8 | 152,91 | 154,85 | -1,94 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 51,5 | 23,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.01.2022 | 3,478 | -0,079 | 154,94 | 154,94 | 151,08 | 153,01 | -1,93 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 51,2 | 23,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.01.2022 | 3,556 | -0,079 | 150,96 | 150,95 | 147,11 | 149,04 | -1,93 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 51,3 | 24,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.01.2022 | 3,693 | -0,086 | 148,42 | 148,43 | 144,46 | 146,54 | -2,08 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 51,9 | 26,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.01.2022 | 3,767 | -0,087 | 150,14 | 150,13 | 146,08 | 148,2 | -2,12 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 52,2 | 26,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.01.2022 | 3,886 | -0,094 | 150,92 | 150,92 | 146,74 | 148,97 | -2,23 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 52,7 | 27,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.01.2022 | 3,955 | -0,104 | 148,21 | 148,21 | 143,85 | 146,21 | -2,36 | 24 | 0 | 0 | 82,1 | 53,7 | 28,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.01.2022 | 3,866 | -0,096 | 149,37 | 149,38 | 145,14 | 147,41 | -2,27 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 53,4 | 27,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.01.2022 | 3,878 | -0,095 | 150,04 | 150,04 | 145,85 | 148,11 | -2,26 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 52,7 | 27,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.01.2022 | 3,601 | -0,086 | 156,82 | 156,82 | 152,8 | 154,85 | -2,05 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 51,9 | 24,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.01.2022 | 3,359 | -0,074 | 159,67 | 159,67 | 155,89 | 157,72 | -1,83 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 50,6 | 22,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.01.2022 | 3,404 | -0,07 | 156,84 | 156,83 | 153,12 | 154,97 | -1,85 | 24 | 0 | 0 | 73 | 50,2 | 22,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.01.2022 | 3,65 | -0,082 | 153,35 | 153,36 | 149,38 | 151,42 | -2,04 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 51,5 | 25,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.01.2022 | 3,609 | -0,082 | 160,04 | 160,03 | 156,02 | 158,04 | -2,02 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 51,6 | 23,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.01.2022 | 3,469 | -0,078 | 156,09 | 156,09 | 152,22 | 154,15 | -1,93 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 51,4 | 23,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.01.2022 | 3,548 | -0,081 | 158,98 | 158,98 | 155,06 | 157,03 | -1,97 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 51,2 | 23,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.01.2022 | 3,572 | -0,082 | 153,41 | 153,41 | 149,47 | 151,46 | -1,99 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 51,8 | 24,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.01.2022 | 3,668 | -0,09 | 155,05 | 155,06 | 151 | 153,12 | -2,12 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 52,1 | 25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.01.2022 | 3,674 | -0,087 | 156,14 | 156,14 | 152,09 | 154,19 | -2,1 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 51,9 | 24,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.01.2022 | 3,733 | -0,086 | 159 | 159 | 154,88 | 156,99 | -2,11 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 51,8 | 24,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 114,881 | 0 | 4758,24 | 4758,25 | 4632,3 | 4697,68 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 114,881 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 1127,585 | 52756,24 | 52739,19 | 51459,48 | 52062,28 |
| 23.01.2022 | 1242,466 | 57514,48 | 57497,44 | 56091,78 | 56759,96 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2022 7:29:24