

#112317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград
4776
6340
ВКТ-7
00262667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,153	-0,312	154,96	159,62	151,14	157,59	-6,45	24	0	1	74,9	51,9	23,05	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	3,061	-0,306	154	158,65	150,28	156,74	-6,46	24	0	1	73,5	51	22,51	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,888	-0,297	153,97	158,75	150,44	156,86	-6,42	24	0	1	71,3	50	21,31	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,864	-0,303	156,53	161,41	152,97	159,49	-6,52	24	0	1	71,2	50,4	20,85	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,868	-0,3	155,23	160,05	151,69	158,14	-6,45	24	0	1	71,3	50,2	21,04	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,897	-0,293	153,74	158,52	150,26	156,64	-6,38	24	0	1	71	49,7	21,37	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,924	-0,29	151,1	155,92	147,73	154,16	-6,43	24	0	1	70,8	48,9	21,91	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,988	-0,296	153,04	157,92	149,59	156,12	-6,53	24	0	1	71,2	49,1	22,11	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,903	-0,312	155,16	160,24	151,61	158,34	-6,73	24	0	1	71,2	49,9	21,33	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	3,016	-0,307	152,95	157,77	149,32	155,89	-6,57	24	0	1	72,9	50,5	22,41	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,359	-0,309	150,61	154,93	146,62	152,94	-6,32	24	0	1	77,7	52,6	25,14	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,453	-0,314	150,66	154,96	146,53	152,9	-6,37	24	0	1	79	53,2	25,85	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,505	-0,304	151,26	155,33	147,05	153,17	-6,12	24	0	1	79,6	53,6	26,03	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,427	-0,304	151,73	155,93	147,7	153,98	-6,28	24	0	1	77,6	52,2	25,38	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,929	-0,289	153,58	158,25	150,13	156,4	-6,27	24	0	1	71,2	49,6	21,55	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,114	-0,29	152,56	157,07	148,91	155,16	-6,25	24	0	1	73,3	50,3	23	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,193	-0,3	152,89	157,33	149,07	155,37	-6,3	24	0	1	75,2	51,7	23,57	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,176	-0,303	153,67	158,22	149,89	156,23	-6,34	24	0	1	74,5	51,2	23,32	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,284	-0,305	150,88	155,17	146,93	153,24	-6,31	24	0	1	76,9	52,3	24,58	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,38	-0,314	150,9	155,36	146,94	153,42	-6,48	24	0	1	77,3	52,1	25,27	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,313	-0,295	148,13	152,29	144,22	150,33	-6,11	24	0	1	77,5	52,4	25,15	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,293	-0,297	149,35	153,62	145,51	151,72	-6,21	24	0	1	76,4	51,6	24,8	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,929	-0,282	150,06	154,6	146,61	152,79	-6,18	24	0	1	71,8	49,7	22,04	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,91	-0,281	149,88	154,39	146,46	152,61	-6,15	24	0	1	71,5	49,6	21,93	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,905	-0,289	152,5	157,16	149,02	155,31	-6,29	24	0	1	71,3	49,7	21,57	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,896	-0,287	152,42	157,07	148,97	155,19	-6,22	24	0	1	71,2	49,7	21,5	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,974	-0,283	150,54	155,04	147,07	153,22	-6,15	24	0	1	72	49,7	22,29	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,161	-0,292	149,72	154,03	145,96	152,11	-6,15	24	0	1	75,2	51,4	23,81	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,294	-0,296	151,62	155,72	147,65	153,74	-6,09	24	0	1	77,1	52,6	24,45	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,29	-0,288	150,78	154,74	146,8	152,75	-5,95	24	0	1	77,3	52,8	24,52	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,295	-0,286	150,55	154,53	146,64	152,6	-5,96	24	0	1	76,7	52,1	24,56	0,6	0,4	-
Итого:	96,642	0	4714,97	4854,59	4599,71	4795,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,642															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	250,684	13418,35	13745,33	13109,83	13578,3
23.01.2025	347,326	18133,32	18599,92	17709,54	18373,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 7:57:46