

# #5053#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Смирнова Е. А., ИП  
Адрес потребителя Тельмана 39, Калининград  
Номер абонента 7313  
Порядковый номер 6214  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205793  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,1	20,4	0,7	0,14	0,15	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	19,9	0,68	0,14	0,14	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	19,8	0,67	0,12	0,12	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,1	0,56	0,11	0,11	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,3	0,64	0,2	0,2	-
26.08.2022	0	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	0	19,9	20,3	-0,44	0,33	0,34	-
27.08.2022	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	0	20,8	20,1	0,75	0,33	0,34	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	19,8	0,75	0,35	0,35	-
29.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20	0,65	0,44	0,45	-
30.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20	19,3	0,62	0,44	0,44	-
31.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,1	0,68	0,41	0,42	-
01.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	16,9	0,64	0,43	0,43	-
02.09.2022	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	0	17	16,1	0,86	0,43	0,43	-
03.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,2	0,57	0,43	0,44	-
04.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15	14,5	0,54	0,44	0,44	-
05.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,8	14,2	0,52	0,44	0,44	-
06.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,2	13,7	0,52	0,43	0,43	-
07.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,7	13,2	0,52	0,43	0,43	-
08.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,6	13,1	0,5	0,44	0,44	-
09.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,5	12,9	0,55	0,43	0,43	-
10.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,5	13	0,52	0,43	0,43	-
11.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,7	13,2	0,51	0,44	0,44	-
12.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,8	13,3	0,52	0,43	0,43	-
13.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,6	13,1	0,54	0,44	0,44	-
14.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14	13,6	0,49	0,45	0,45	-
15.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,2	13,8	0,37	0,43	0,43	-
16.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14	13,5	0,48	0,43	0,43	-
17.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,9	13,4	0,52	0,43	0,43	-
18.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,9	13,4	0,52	0,43	0,43	-
19.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,7	13,2	0,55	0,43	0,43	-
20.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,5	13	0,54	0,43	0,43	-
Итого:	0	0,04	0	0,04	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2022	195,806	6801,87	0	6660,85	0
20.09.2022	195,806	6801,91	0	6660,89	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2022 8:29:12