

#5025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель ТИС - Диалог, ООО
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 29, Калининград (ТИС-Диалог)
Номер абонента
Порядковый номер 9132
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112658
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,474	0	26,36	0	0	25,997	0	0	24	0	54,5	50,1	0,41	0,38	-1,1
22.03.2021	0,451	0	26,297	0	0	25,955	0	0	24	0	52,9	48,8	0,41	0,38	1,8
23.03.2021	0,411	0	26,195	0	0	25,884	0	0	24	0	50,5	46,8	0,41	0,38	2,6
24.03.2021	0,407	0	26,13	0	0	25,824	0	0	24	0	50,2	46,4	0,41	0,38	3,9
25.03.2021	0,385	0	26,116	0	0	25,821	0	0	24	0	49,4	45,8	0,41	0,38	4,8
26.03.2021	0,388	0	26,14	0	0	25,839	0	0	24	0	49,8	46,2	0,41	0,38	6,9
27.03.2021	0,376	0	26,075	0	0	25,777	0	0	24	0	49,5	46	0,41	0,38	5,1
28.03.2021	0,385	0	26,036	0	0	25,736	0	0	24	0	49,8	46,2	0,41	0,38	8,7
29.03.2021	0,374	0	25,957	0	0	25,663	0	0	24	0	49,4	45,9	0,41	0,38	5,8
30.03.2021	0,36	0	25,809	0	0	25,524	0	0	24	0	48,8	45,5	0,41	0,38	7,8
31.03.2021	0,355	0	25,773	0	0	25,486	0	0	24	0	48,9	45,6	0,41	0,38	9,8
01.04.2021	0,379	0	25,93	0	0	25,632	0	0	24	0	49,9	46,4	0,41	0,38	8,7
02.04.2021	0,41	0	25,971	0	0	25,654	0	0	24	0	51,3	47,5	0,41	0,39	4,7
03.04.2021	0,414	0	25,944	0	0	25,631	0	0	24	0	51	47,2	0,42	0,39	3,8
04.04.2021	0,421	0	25,947	0	0	25,625	0	0	24	0	51,7	47,8	0,42	0,39	3,8
05.04.2021	0,438	0	25,976	0	0	25,647	0	0	24	0	52,2	48,1	0,43	0,4	4,2
06.04.2021	0,453	0	25,958	0	0	25,613	0	0	24	0	53,5	49,3	0,43	0,4	2,7
07.04.2021	0,444	0	25,936	0	0	25,597	0	0	24	0	53	48,9	0,42	0,39	2,6
08.04.2021	0,425	0	25,865	0	0	25,544	0	0	24	0	51,6	47,7	0,43	0,4	2,8
09.04.2021	0,4	0	25,726	0	0	25,425	0	0	24	0	50,2	46,4	0,41	0,39	4,3
10.04.2021	0,386	0	25,713	0	0	25,42	0	0	24	0	49,6	46	0,41	0,38	7,2
11.04.2021	0,376	0	25,693	0	0	25,405	0	0	24	0	49,2	45,7	0,41	0,38	4,9
12.04.2021	0,364	0	25,783	0	0	25,496	0	0	24	0	49,1	45,7	0,41	0,38	10,3
13.04.2021	0,375	0	25,747	0	0	25,452	0	0	24	0	49,6	46,1	0,41	0,38	7,7
14.04.2021	0,386	0	25,709	0	0	25,411	0	0	24	0	49,9	46,3	0,41	0,39	4,7
15.04.2021	0,385	0	25,714	0	0	25,418	0	0	24	0	49,7	46,1	0,41	0,38	4,1
16.04.2021	0,377	0	25,656	0	0	25,368	0	0	24	0	49,2	45,7	0,41	0,38	5,8
17.04.2021	0,371	0	25,597	0	0	25,313	0	0	24	0	48,9	45,4	0,41	0,38	5,6
18.04.2021	0,359	0	25,702	0	0	25,418	0	0	24	0	48,8	45,4	0,41	0,38	8,3
19.04.2021	0,351	0	25,808	0	0	25,524	0	0	24	0	48,8	45,5	0,41	0,38	10,4
20.04.2021	0,313	0	24,867	0	0	24,61	0	0	24	0	47,1	44,1	0,42	0,39	11
Итого:	12,193	0	802,13	0	0	792,709	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,912														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	21,566	1113,798	0	0	1096,909	0	0	971	1
20.04.2021	33,76	1915,924	0	0	1889,617	0	0	1715	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2021 14:03:00