

#51774#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ТИС - Диалог, ООО  
Бульвар Л. Шевцовой 29, Калининград (ТИС-Диалог)  
6665

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20112658	20.12.2023	20.11.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	246,539	229,895	16.644	3.975

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#51773#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 20.12.2023.

Номер абонента 6665  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112658  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.12.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	1	0,57	0	25,254	0	0	24,835	0	0	24	0	60,1	54,6	0,45	0,43
22.11.2023	-1,1	0,567	0	25,274	0	0	24,858	0	0	24	0	59,8	54,4	0,44	0,42
23.11.2023	-2,3	0,496	0	24,993	0	0	24,628	0	0	24	0	56,1	51,3	0,44	0,41
24.11.2023	3,3	0,503	0	25,095	0	0	24,724	0	0	24	0	56,5	51,7	0,46	0,44
25.11.2023	3,5	0,544	0	25,208	0	0	24,803	0	0	24	0	59,1	53,9	0,44	0,42
26.11.2023	-0,2	0,564	0	25,183	0	0	24,767	0	0	24	0	59,9	54,5	0,44	0,42
27.11.2023	-2,4	0,609	0	25,168	0	0	24,725	0	0	24	0	62,1	56,3	0,45	0,43
28.11.2023	-7,5	0,665	0	25,375	0	0	24,887	0	0	24	0	64,9	58,6	0,46	0,44
29.11.2023	-7,3	0,678	0	25,303	0	0	24,807	0	0	24	0	65,7	59,2	0,47	0,44
30.11.2023	-6,5	0,625	0	25,216	0	0	24,758	0	0	24	0	63	57	0,44	0,42
01.12.2023	-5,4	0,593	0	25,1	0	0	24,666	0	0	24	0	61,4	55,6	0,44	0,42
02.12.2023	-	0,568	0	25,096	0	0	24,684	0	0	24	0	59,7	54,2	0,43	0,41
03.12.2023	-	0,557	0	25,036	0	0	24,633	0	0	24	0	59,1	53,7	0,44	0,42
04.12.2023	-	0,572	0	25,015	0	0	24,6	0	0	24	0	60	54,5	0,44	0,41
05.12.2023	-	0,593	0	25,013	0	0	24,586	0	0	24	0	60,9	55,2	0,47	0,44
06.12.2023	-	0,659	0	25,106	0	0	24,629	0	0	24	0	64,6	58,2	0,46	0,44
07.12.2023	-	0,59	0	24,979	0	0	24,556	0	0	24	0	60,7	55	0,43	0,41
08.12.2023	-	0,625	0	25,056	0	0	24,604	0	0	24	0	62,8	56,8	0,44	0,42
09.12.2023	-	0,623	0	25,057	0	0	24,606	0	0	24	0	62,7	56,6	0,44	0,42
10.12.2023	-	0,576	0	24,896	0	0	24,482	0	0	24	0	60,1	54,5	0,43	0,41
11.12.2023	-	0,543	0	24,789	0	0	24,398	0	0	24	0	58,5	53,2	0,43	0,41
12.12.2023	-	0,518	0	24,734	0	0	24,362	0	0	24	0	57,1	52,1	0,43	0,41
13.12.2023	-	0,526	0	24,788	0	0	24,411	0	0	24	0	57,5	52,3	0,44	0,42
14.12.2023	-	0,557	0	24,852	0	0	24,457	0	0	24	0	58,8	53,4	0,44	0,41
15.12.2023	-	0,546	0	24,861	0	0	24,476	0	0	24	0	57,9	52,6	0,44	0,41
16.12.2023	-	0,473	0	24,548	0	0	24,207	0	0	24	0	54,7	50	0,43	0,41
17.12.2023	-	0,395	0	22,483	0	0	22,205	0	0	24	0	51,5	47,3	0,43	0,41
18.12.2023	-	0,43	0	24,888	0	0	24,572	0	0	24	0	52,3	48,2	0,45	0,42
19.12.2023	-	0,41	0	24,621	0	0	24,321	0	0	24	0	51,2	47,2	0,43	0,41
20.12.2023	-	0,466	0	24,879	0	0	24,532	0	0	24	0	54,9	50,3	0,44	0,42
Итого:	-2	16,641	0	747,866	0	0	735,779	0	0	720	0	59,12	53,75	0,44	0,42

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2023	229,895	12930,122	0	0	12764,155	0	0	24367	5
20.12.2023	246,539	13677,989	0	0	13499,933	0	0	25087	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения