

#103977#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.12.2024 по 19.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ТИС - Диалог, ООО
Бульвар Л. Шевцовой 29, Калининград (ТИС-Диалог)
6665

Заводской номер счётчика 20112658	Показания прибора, ГДж 19.12.2024	Предыдущие показания, ГДж 02.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,869	0,244	7.625	1.821

Подпись исполнителя _____



#103976#

Отчёт за период с 02.12.2024 по 19.12.2024.

Номер абонента 6665
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112658
Номер системы 1
Отчёт сформирован 20.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
03.12.2024	2,9	0,398	0	24,434	0	0	24,153	0	0	14	10	49,7	45,8	0,42	0,4
04.12.2024	-	0,439	0	24,608	0	0	24,298	0	0	24	0	51,9	47,6	0,42	0,4
05.12.2024	-	0,422	0	24,509	0	0	24,212	0	0	24	0	51	46,8	0,42	0,4
06.12.2024	-	0,458	0	24,551	0	0	24,226	0	0	24	0	53,4	48,9	0,42	0,4
07.12.2024	-	0,461	0	24,476	0	0	24,152	0	0	24	0	53,5	48,9	0,42	0,4
08.12.2024	-	0,442	0	24,447	0	0	24,139	0	0	24	0	52,2	47,8	0,42	0,41
09.12.2024	-	0,44	0	24,326	0	0	24,019	0	0	24	0	52,1	47,7	0,42	0,41
10.12.2024	-	0,485	0	24,43	0	0	24,098	0	0	24	0	54,2	49,4	0,42	0,41
11.12.2024	-	0,448	0	24,262	0	0	23,954	0	0	24	0	52,3	47,8	0,42	0,41
12.12.2024	-	0,452	0	24,319	0	0	24,008	0	0	24	0	52,6	48,1	0,42	0,41
13.12.2024	-	0,521	0	24,383	0	0	24,025	0	0	24	0	56,3	51,2	0,42	0,41
14.12.2024	-	0,532	0	24,376	0	0	24,012	0	0	24	0	56,9	51,6	0,42	0,41
15.12.2024	-	0,457	0	24,049	0	0	23,742	0	0	24	0	52,4	47,8	0,42	0,41
16.12.2024	-	0,427	0	24,101	0	0	23,807	0	0	24	0	51,3	47	0,42	0,41
17.12.2024	-	0,412	0	24,349	0	0	24,059	0	0	24	0	50,6	46,5	0,42	0,41
18.12.2024	-	0,419	0	24,465	0	0	24,166	0	0	24	0	51,3	47,1	0,42	0,41
19.12.2024	-	0,412	0	24,449	0	0	24,147	0	0	24	0	51,6	47,5	0,42	0,41
Итого:	-	7,625	0	414,534	0	0	409,217	0	0	398	10	52,55	48,09	0,42	0,41

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 398 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.12.2024	0,244	14,364	0	0	14,192	0	0	14	432
19.12.2024	7,869	428,897	0	0	423,409	0	0	422	432

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения