

#73434#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Связьинформ, ООО  
Генерала Толстикова 75, Калининград (Связьинформ)

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20112534	20.03.2024	20.02.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	439,302	418,641	20.661	4.935

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#73433#

Отчёт за период с 20.02.2024 по 20.03.2024.

Номер абонента  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112534  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.03.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2024	-	0,698	0	49,916	0	0	49,261	0	0	24	0	53,2	49,8	0,42	0,4
22.02.2024	-	0,675	0	49,878	0	0	49,239	0	0	24	0	52,5	49,2	0,42	0,4
23.02.2024	-	0,632	0	49,775	0	0	49,189	0	0	24	0	50,4	47,3	0,42	0,4
24.02.2024	-	0,684	0	49,833	0	0	49,194	0	0	24	0	52,6	49,2	0,43	0,41
25.02.2024	-	0,692	0	49,812	0	0	49,153	0	0	24	0	53,3	50	0,42	0,39
26.02.2024	-	0,676	0	49,837	0	0	49,198	0	0	24	0	52,5	49,2	0,42	0,39
27.02.2024	-	0,643	0	49,839	0	0	49,227	0	0	24	0	51,5	48,4	0,41	0,39
28.02.2024	-	0,666	0	49,829	0	0	49,203	0	0	24	0	52	48,8	0,41	0,39
29.02.2024	-	0,699	0	49,789	0	0	49,124	0	0	24	0	53,7	50,3	0,43	0,41
01.03.2024	-	0,621	0	49,793	0	0	49,199	0	0	24	0	50,7	47,7	0,41	0,39
02.03.2024	-	0,635	0	49,885	0	0	49,277	0	0	24	0	51,1	48,1	0,41	0,39
03.03.2024	-	0,648	0	49,826	0	0	49,205	0	0	24	0	51,7	48,6	0,42	0,4
04.03.2024	-	0,74	0	49,895	0	0	49,184	0	0	24	0	55,4	51,8	0,45	0,43
05.03.2024	-	0,742	0	49,938	0	0	49,215	0	0	24	0	56	52,4	0,42	0,4
06.03.2024	-	0,786	0	49,882	0	0	49,143	0	0	24	0	56,6	52,8	0,46	0,44
07.03.2024	-	0,827	0	49,927	0	0	49,131	0	0	24	0	58,7	54,7	0,46	0,44
08.03.2024	-	0,816	0	49,91	0	0	49,116	0	0	24	0	58,8	54,8	0,46	0,44
09.03.2024	-	0,84	0	49,855	0	0	49,035	0	0	24	0	59,8	55,7	0,43	0,41
10.03.2024	-	0,83	0	49,887	0	0	49,07	0	0	24	0	59,6	55,5	0,45	0,42
11.03.2024	-	0,777	0	49,982	0	0	49,223	0	0	24	0	57,3	53,5	0,45	0,42
12.03.2024	-	0,767	0	49,907	0	0	49,16	0	0	24	0	56,8	53,1	0,42	0,4
13.03.2024	-	0,684	0	49,899	0	0	49,243	0	0	24	0	53,2	49,9	0,41	0,39
14.03.2024	-	0,623	0	49,763	0	0	49,169	0	0	24	0	50,7	47,7	0,41	0,39
15.03.2024	-	0,603	0	49,734	0	0	49,165	0	0	24	0	49,7	46,8	0,41	0,39
16.03.2024	-	0,638	0	49,749	0	0	49,139	0	0	24	0	51,4	48,3	0,41	0,4
17.03.2024	-	0,771	0	49,886	0	0	49,148	0	0	24	0	56,5	52,8	0,44	0,42
18.03.2024	-	0,78	0	49,864	0	0	49,104	0	0	24	0	57,4	53,6	0,42	0,39
19.03.2024	-	0,76	0	49,869	0	0	49,142	0	0	24	0	56,2	52,5	0,44	0,42
20.03.2024	-	0,708	0	49,781	0	0	49,102	0	0	24	0	54,2	50,8	0,42	0,4
Итого:	-	20,661	0	1445,74	0	0	1425,958	0	0	696	0	54,26	50,8	0,43	0,41

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2024	418,641	27431,696	0	0	27071,167	0	0	26504	3
20.03.2024	439,302	28877,435	0	0	28497,123	0	0	27200	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения