

#97137#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Генерала Толстикова 75, Калининград (Связьинформ)

Заводской номер счётчика 20112534	Показания прибора, ГДж 20.10.2024	Предыдущие показания, ГДж 30.09.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	467,619	459,997	7.622	1.82

Подпись исполнителя



#97136#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 20.10.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112534
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0	0	0,008	0	0	0,008	0	0	24	0	17,2	17	0,28	0,27
02.10.2024	-	0	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	16,7	16,6	0,28	0,28
03.10.2024	-	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	16,6	16,5	0,28	0,28
04.10.2024	-	0	0	0,022	0	0	0,022	0	0	24	0	16,6	16,3	0,27	0,27
05.10.2024	-	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	16,5	16,3	0,27	0,27
06.10.2024	-	0	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	16,3	16,1	0,27	0,27
07.10.2024	-	0	0	0,071	0	0	0,071	0	0	24	0	16,5	16,1	0,27	0,27
08.10.2024	-	0,4	0	36,357	0	0	35,967	0	0	24	0	48,1	45,5	0,36	0,34
09.10.2024	-	0,611	0	57,527	0	0	56,897	0	0	24	0	48,7	46,1	0,42	0,39
10.10.2024	-	0,583	0	51,107	0	0	50,545	0	0	24	0	48,7	46	0,42	0,39
11.10.2024	-	0,566	0	47,694	0	0	47,17	0	0	24	0	48,7	45,8	0,41	0,38
12.10.2024	-	0,597	0	47,269	0	0	46,716	0	0	24	0	50,2	47,1	0,41	0,39
13.10.2024	-	0,612	0	47,298	0	0	46,724	0	0	24	0	51,1	48	0,41	0,39
14.10.2024	-	0,577	0	47,508	0	0	46,968	0	0	24	0	49,4	46,5	0,4	0,38
15.10.2024	-	0,578	0	47,222	0	0	46,688	0	0	24	0	49,3	46,3	0,41	0,39
16.10.2024	-	0,646	0	47,249	0	0	46,649	0	0	24	0	52,3	49	0,42	0,39
17.10.2024	-	0,635	0	47,265	0	0	46,669	0	0	24	0	52	48,7	0,41	0,39
18.10.2024	-	0,614	0	47,205	0	0	46,63	0	0	24	0	51,1	48	0,41	0,39
19.10.2024	-	0,604	0	47,143	0	0	46,579	0	0	24	0	50,8	47,7	0,42	0,4
20.10.2024	-	0,6	0	47,252	0	0	46,683	0	0	24	0	50,8	47,7	0,41	0,39
Итого:	-	7,623	0	618,229	0	0	611,018	0	0	480	0	38,38	36,37	0,36	0,35

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2024	459,997	30536,765	0	0	30136,252	0	0	31851	8
20.10.2024	467,619	31154,993	0	0	30747,27	0	0	32331	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения