

#37203#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Генерала Толстикова 75, Калининград (Связьинформ)

Заводской номер счётчика 20112534	Показания прибора, ГДж 20.11.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	339,715	322,948	16.767	4.005

Подпись исполнителя _____



#37202#

Отчёт за период с 20.10.2023 по 20.11.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20112534
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2023	-	0,649	0	52,063	0	0	51,417	0	0	24	0	51,6	48,6	0,42	0,4
22.10.2023	-	0,535	0	52,303	0	0	51,784	0	0	24	0	46,4	43,9	0,41	0,39
23.10.2023	-	0,527	0	52,278	0	0	51,773	0	0	24	0	45,8	43,4	0,41	0,39
24.10.2023	-	0,578	0	52,184	0	0	51,628	0	0	24	0	47,9	45,2	0,42	0,4
25.10.2023	-	0,599	0	52,29	0	0	51,704	0	0	24	0	49,1	46,4	0,42	0,4
26.10.2023	-	0,315	0	25,607	0	0	25,296	0	0	24	0	51,1	48,1	0,43	0,42
27.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,7	15,4	0,43	0,43
28.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,8	14,6	0,43	0,43
29.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,1	13,9	0,45	0,44
30.10.2023	-	0,193	0	12,919	0	0	12,788	0	0	24	0	46,6	43	0,43	0,42
31.10.2023	-	0,581	0	52,072	0	0	51,558	0	0	24	0	46,2	43,5	0,42	0,4
01.11.2023	-	0,609	0	52,083	0	0	51,535	0	0	24	0	47,6	44,7	0,42	0,4
02.11.2023	-	0,607	0	52,039	0	0	51,465	0	0	24	0	48,8	46	0,42	0,4
03.11.2023	-	0,551	0	52,203	0	0	51,678	0	0	24	0	46,6	44	0,42	0,4
04.11.2023	-	0,57	0	52,026	0	0	51,485	0	0	24	0	47,4	44,7	0,42	0,4
05.11.2023	-	0,599	0	52,138	0	0	51,553	0	0	24	0	49,2	46,4	0,42	0,4
06.11.2023	-	0,553	0	52,045	0	0	51,509	0	0	24	0	47,2	44,6	0,41	0,39
07.11.2023	-	0,572	0	51,974	0	0	51,428	0	0	24	0	47,7	45,1	0,42	0,4
08.11.2023	-	0,57	0	52,152	0	0	51,6	0	0	24	0	47,9	45,2	0,42	0,4
09.11.2023	-	0,637	0	52,279	0	0	51,655	0	0	24	0	50,6	47,7	0,47	0,45
10.11.2023	-	0,57	0	52,31	0	0	51,75	0	0	24	0	48	45,4	0,41	0,39
11.11.2023	-	0,566	0	52,264	0	0	51,706	0	0	24	0	48,1	45,5	0,42	0,4
12.11.2023	-	0,569	0	52,282	0	0	51,72	0	0	24	0	48,2	45,6	0,42	0,4
13.11.2023	-	0,61	0	52,211	0	0	51,614	0	0	24	0	49,7	46,9	0,42	0,4
14.11.2023	-	0,666	0	52,292	0	0	51,632	0	0	24	0	52,1	49	0,42	0,4
15.11.2023	-	0,671	0	52,369	0	0	51,713	0	0	24	0	52	48,9	0,42	0,4
16.11.2023	-	0,743	0	52,381	0	0	51,657	0	0	24	0	54,7	51,2	0,45	0,43
17.11.2023	-	0,795	0	52,414	0	0	51,631	0	0	24	0	56,8	53,1	0,45	0,42
18.11.2023	-	0,768	0	52,363	0	0	51,596	0	0	24	0	56,2	52,7	0,42	0,4
19.11.2023	-	0,785	0	52,423	0	0	51,646	0	0	24	0	56,6	52,9	0,42	0,4
20.11.2023	-	0,779	0	52,239	0	0	51,469	0	0	24	0	56,5	52,8	0,42	0,4
Итого:	-	16,767	0	1396,203	0	0	1379,99	0	0	744	0	46,59	43,82	0,42	0,41

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.10.2023	322,948	21594,155	0	0	21322,122	0	0	23552	3
20.11.2023	339,715	22990,358	0	0	22702,114	0	0	24296	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения