

#51770#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Связьинформ, ООО  
Генерала Толстикова 75, Калининград (Связьинформ)

Заводской номер счётчика 20112534	Показания прибора, ГДж 20.12.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.11.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	366,598	339,715	26.883	6.421

Подпись исполнителя



#51769#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 20.12.2023.

Номер абонента  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20112534  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 21.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	1	0,899	0	51,132	0	0	50,263	0	0	24	0	60,9	56,7	0,45	0,42
22.11.2023	-1,1	0,86	0	51,152	0	0	50,302	0	0	24	0	60,1	56	0,43	0,4
23.11.2023	-2,3	0,708	0	51,086	0	0	50,396	0	0	24	0	53,8	50,4	0,42	0,4
24.11.2023	3,3	0,727	0	49,73	0	0	49,062	0	0	24	0	53,8	50,3	0,45	0,43
25.11.2023	3,5	0,826	0	47,271	0	0	46,527	0	0	24	0	58,4	54,1	0,43	0,41
26.11.2023	-0,2	0,879	0	47,255	0	0	46,46	0	0	24	0	60,4	55,8	0,45	0,43
27.11.2023	-2,4	0,828	0	47,267	0	0	46,505	0	0	24	0	58,9	54,7	0,44	0,42
28.11.2023	-7,5	0,824	0	47,228	0	0	46,52	0	0	24	0	56	51,7	0,41	0,39
29.11.2023	-7,3	1,083	0	47,349	0	0	46,358	0	0	24	0	68	62,4	0,42	0,4
30.11.2023	-6,5	1,069	0	47,341	0	0	46,351	0	0	24	0	68	62,5	0,42	0,4
01.12.2023	-5,4	1,02	0	47,279	0	0	46,344	0	0	24	0	66	60,8	0,41	0,4
02.12.2023	-	0,998	0	47,312	0	0	46,398	0	0	24	0	65,2	60,1	0,41	0,4
03.12.2023	-	0,989	0	47,446	0	0	46,53	0	0	24	0	65,1	60	0,42	0,4
04.12.2023	-	0,988	0	47,368	0	0	46,46	0	0	24	0	64,9	59,8	0,42	0,4
05.12.2023	-	1,055	0	47,431	0	0	46,466	0	0	24	0	67,1	61,7	0,43	0,41
06.12.2023	-	1,076	0	47,452	0	0	46,449	0	0	24	0	68,4	62,9	0,42	0,4
07.12.2023	-	1,049	0	47,377	0	0	46,399	0	0	24	0	67,5	62,1	0,42	0,4
08.12.2023	-	1,069	0	47,368	0	0	46,377	0	0	24	0	68	62,5	0,42	0,4
09.12.2023	-	1,065	0	47,363	0	0	46,363	0	0	24	0	68,4	62,9	0,42	0,4
10.12.2023	-	0,994	0	47,43	0	0	46,49	0	0	24	0	66	60,9	0,42	0,4
11.12.2023	-	0,939	0	47,366	0	0	46,486	0	0	24	0	63,6	58,8	0,42	0,4
12.12.2023	-	0,9	0	47,553	0	0	46,714	0	0	24	0	62,1	57,5	0,41	0,39
13.12.2023	-	0,851	0	47,349	0	0	46,558	0	0	24	0	60,1	55,8	0,42	0,4
14.12.2023	-	0,794	0	47,247	0	0	46,528	0	0	24	0	57,4	53,4	0,41	0,4
15.12.2023	-	0,76	0	47,284	0	0	46,599	0	0	24	0	55,9	52	0,41	0,4
16.12.2023	-	0,742	0	47,255	0	0	46,595	0	0	24	0	54,9	51,1	0,41	0,4
17.12.2023	-	0,741	0	47,272	0	0	46,609	0	0	24	0	55	51,2	0,41	0,4
18.12.2023	-	0,733	0	47,241	0	0	46,581	0	0	24	0	54,8	51,1	0,41	0,39
19.12.2023	-	0,705	0	47,187	0	0	46,552	0	0	24	0	53,9	50,3	0,41	0,4
20.12.2023	-	0,711	0	47,289	0	0	46,651	0	0	24	0	53,9	50,3	0,41	0,4
Итого:	-2	26,882	0	1433,68	0	0	1408,893	0	0	720	0	61,22	56,66	0,42	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2023	339,715	22990,358	0	0	22702,114	0	0	24296	3
20.12.2023	366,598	24424,039	0	0	24111,006	0	0	25016	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения