

#110383#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Генерала Толстикова 75, Калининград (Связьинформ)

Заводской номер счётчика 20112534	Показания прибора, ГДж 20.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	35,687	11,984	23.703	5.661

Подпись исполнителя _____



#110382#

Отчёт за период с 19.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112534
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.12.2024	9,1	0,646	0	46,768	0	0	46,203	0	0	24	0	51	47,6	0,41	0,39
21.12.2024	6	0,713	0	46,812	0	0	46,172	0	0	24	0	54,3	50,6	0,41	0,39
22.12.2024	2,8	0,667	0	46,824	0	0	46,23	0	0	24	0	52,3	48,8	0,41	0,39
23.12.2024	4,4	0,674	0	46,803	0	0	46,207	0	0	24	0	52,3	48,8	0,41	0,39
24.12.2024	4,2	0,754	0	46,778	0	0	46,108	0	0	24	0	55,6	51,7	0,44	0,41
25.12.2024	1,8	0,727	0	46,793	0	0	46,138	0	0	24	0	54,9	51,2	0,42	0,39
26.12.2024	2,1	0,678	0	46,805	0	0	46,205	0	0	24	0	52,5	49	0,41	0,39
27.12.2024	3,8	0,633	0	46,757	0	0	46,197	0	0	24	0	50,8	47,5	0,41	0,39
28.12.2024	5,3	0,657	0	46,809	0	0	46,229	0	0	24	0	51,6	48,2	0,41	0,39
29.12.2024	4,3	0,683	0	46,854	0	0	46,25	0	0	24	0	52,6	49,1	0,41	0,39
30.12.2024	3,9	0,655	0	46,821	0	0	46,245	0	0	24	0	51,5	48,1	0,41	0,39
31.12.2024	4,8	0,663	0	46,792	0	0	46,216	0	0	24	0	51,6	48,1	0,41	0,39
01.01.2025	5,5	0,672	0	46,82	0	0	46,226	0	0	24	0	52,2	48,7	0,41	0,39
02.01.2025	4,2	0,729	0	46,762	0	0	46,128	0	0	24	0	54	50,3	0,47	0,45
03.01.2025	4	0,817	0	46,785	0	0	46,052	0	0	24	0	58,2	54	0,43	0,41
04.01.2025	-0,5	0,869	0	46,686	0	0	45,908	0	0	24	0	60,2	55,7	0,47	0,44
05.01.2025	-0,9	0,844	0	46,857	0	0	46,094	0	0	24	0	59,5	55,1	0,45	0,42
06.01.2025	-1,8	0,823	0	46,936	0	0	46,181	0	0	24	0	59	54,8	0,43	0,41
07.01.2025	-1,4	0,713	0	46,916	0	0	46,286	0	0	24	0	53,8	50,2	0,41	0,39
08.01.2025	4,9	0,752	0	46,827	0	0	46,166	0	0	24	0	55,2	51,3	0,41	0,39
09.01.2025	2,3	0,788	0	46,823	0	0	46,119	0	0	24	0	57	52,9	0,42	0,4
10.01.2025	0,7	0,749	0	46,9	0	0	46,24	0	0	24	0	55,1	51,2	0,43	0,4
11.01.2025	-	0,829	0	46,668	0	0	45,952	0	0	24	0	57,7	53,4	0,41	0,39
12.01.2025	-	0,844	0	46,682	0	0	45,968	0	0	24	0	57,6	53,2	0,41	0,39
13.01.2025	-	0,883	0	46,688	0	0	45,937	0	0	24	0	59	54,5	0,44	0,42
14.01.2025	-	0,814	0	46,612	0	0	45,91	0	0	24	0	57,1	52,8	0,41	0,39
15.01.2025	-	0,733	0	46,855	0	0	46,236	0	0	24	0	53,4	49,6	0,42	0,4
16.01.2025	-	0,728	0	46,851	0	0	46,233	0	0	24	0	53,3	49,5	0,41	0,39
17.01.2025	-	0,714	0	46,898	0	0	46,284	0	0	24	0	53	49,4	0,42	0,4
18.01.2025	-	0,698	0	46,856	0	0	46,245	0	0	24	0	52,9	49,3	0,41	0,39
19.01.2025	-	0,735	0	46,659	0	0	46,021	0	0	24	0	54,2	50,4	0,41	0,39
20.01.2025	-	0,819	0	46,743	0	0	46,021	0	0	24	0	57,9	53,6	0,42	0,4
Итого:	3,3	23,703	0	1497,44	0	0	1476,607	0	0	768	0	54,73	50,89	0,42	0,4

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	11,984	823,641	0	0	813,164	0	0	422	432
20.01.2025	35,687	2321,082	0	0	2289,775	0	0	1190	432

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения